

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.07.2024

Sayı: 408

Konu: KLİMA SANTRELLERİ İÇİN 3 KALEM FİLTRE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.07.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------|-----------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | KASET (G4) 592*592*48 | | | 147 | Adet | | |
| 2 | 592.490.48 KASET FİLTRE | | | 100 | Adet | | |
| 3 | G4 KASET FİLTRELERİ 592.287.48 | | | 50 | Adet | | |
| Genel Toplam | | | | | | | |

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

G – 4 KASET FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. G 4 filitreler istenen ölçülerde alüminyum ya da galvaniz olacaktır.
- 2.Elyaf çerçeve iyice monte edilecek ve contalanacak sızdırma olmayacaktır.
3. Filitrenin dış ambalajı üzerinde ürün (filtre sınıfı seri no vs.) ve üretici firma bilgileri açık ve net bir şekilde yazılı olmalıdır.
- 4 .Ürün EN 779 standartına ve eurovent 4/5 standartına uyacak ve yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.
- 5.Tüm filitreler ISO 9001: 2000 sertifikalı olacaktır.
- 6.Fitre çerçevesi (elyaf filtre değişimini sağlamak amacıyla) tel tarafı sökülebilir şekilde imal edilecektir.
- 7.Kaset filtre içinde kullanılan sentetik elyaf filtre % 80 -90 toz tutma veriminde olacaktır.
- 8.Sentetik elyaf filtre yıkanabilir özellikte olacaktır.
9. Toksik madde içermeyen (non – toxic) sentetik esaslı elyaftan imal edilmiş olacaktır.
10. Nominal hava debisi 1 m2 elyaf için 5400 m3 / h olmalıdır.
11. Maksimum kullanım sıcaklığı 130 c maksimum nispi nem % 100 olmalıdır.
- 12.Alev alma direnci class F 1 (kendiliğinden sönen) olmalıdır.
- 13.Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.
14. Üünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
14. Bahse konu işçilik hariç çıkmıştır.

H.İbrahim ÇELİK

Teknisyen

Musa GÜNEŞ

Sorumlu Teknisyen