

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.07.2024

Sayı: 450

Konu: YANGIN ALGILAMA SANTRALİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.07.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN ALGILAMA SANTRALİ YILIK BAKIM ONARIM (1 ADET 4 BAKIM)			4	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Söz konusu iş, AĞRI EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ (Aşağıdaki 'idare' olarak anılacaktır)kurulu bulunan yangın algılama sisteminin yedek parça hariç koruyucu bakımının anlaşmaya varılan firma (aşağıdaki 'yüklenici' olarak anılacaktır)tarafından karşılanma işidir.

Intelligent adresli yangın algılama sistemleri bakımı 3 aylık periyotlarda (2024-2025) yılda 4 defa yapılacaktır.

1. Bakımlar periyodik olarak ve periyod için belirlenen çerçevede yapılacaktır. Yüklenici firma bu işi 3. Kişilere devredemez ve kendi personelleri haricinde başka bir personel gönderemez tespit edilirse sözleşme tek taraflı fes edilir.
2. Yangın güvenlik sistemi hastane için hayati önem taşıdığından yüklenicini 24(yirmi dört) saat ulaşılabilir telefonu olmalıdır.
3. Yüklenici Yangın Alarm Sistemleri ile ilgili TSE-HYB(TS 12849) sertifikasına sahip olduğunu ve ISO 9001 Belgesine sahip olacaktır ve belgeleyecektir.
4. Yüklenici teknik olarak tüm markalara arıza ve onarımda müdahale edebilmesi için bu anlamda ihtiyaç duyulan tüm adresleme cihazı, ara yüz programları, ara bağlantı kartlarının elinde olduğunu gösterecektir.
5. Garanti kapsamında veya dışında değişimi gerektiren ve bu değişimle giderilebilecek olan arızalar en çok 72(yetmiş iki)saat içerisinde giderilecektir. Eğer parça temini yurt dışında yapılacaksa en çok 6-8 hafta içerisinde arıza giderilecektir.
6. Yapılacak olan periyodik bakımlar mesai saatleri içerisinde ve teknik personel nezaretinde yapılacaktır.
7. Garanti kapsamı dışında değişimi yapılacak olan parçanın alımı hastane tarafından karşılanacak, montajı ise yüklenici tarafından yapılacaktır.
8. Yüklenici bakım sırasında kullanacağı her türlü temizlik ve bakım malzemesinin teminini ücret talep etmeksizin nakliyesiyle beraber karşılamak zorundadır.
9. Yüklenici bakım yapılacak sistemin çalışma prensibi, özelliği ve kullanımı konusunda idarenin en az 2 personeli bilgilendirecek ve eğitecektir.
10. Bakım esnasında teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalar yüklenici sorumludur.

11. Bakım ve arıza durumunda ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıklarının tahliyesi yükleniciye aittir.

12. Yüklenici bakım ve arıza işlemleri bittikten sonra açıklayıcı bilgi içeren servis bakım formu düzenleyip teknik servis çalışanına vermek zorundadır.

13. Bakımın kapsamı :

- a) İlk önce can güvenliğinin ve tüm emniyet tedbirlerinin alınması.
- b) Akü bağlantılarının kontrolünün, akü voltajının ölçümlerinin yapılması.
- c) Tuş takımı ve display kontrolünün yapılması.
- d) Panele bağlı kablo tesisatının kontrol ve testlerinin yapılması.
- e) Panelin klemens bağlantılarının kontrol edilmesi.
- f) Loop ve diğer çıkışlarının voltajını ölçülerek nominal değerde olup olmadığına bakılması.
- g) Yangın kaçış senaryosu dahilinde panelde olan yangın senaryosunun incelenmesi ve gerekli saha birimlerinin işlevlerini yangın durumunda yerine getirip getirmediğinin kontrol edilmesi.
- h) Cihaz tipine göre performans testlerinin yapılması (duman dedektörlerinin spreyle alarma geçirilmesi, butonların basılarak alarma geçirilmesi gibi tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini)
- i) Sahada bulunan bütün ekipmanların kirlilik seviyelerinin kontrollerinin yapılması ve temizliklerinin yapılması.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen