

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.08.2024

Sayı:213

Konu: Teknik Servis Birimi 9 Kalem Filtre Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.08.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FINE V-KOMPAK FİLTRE F7 SINIF CAM ELYAF 592 MM X 592 MM X 292			28	Adet		
2	FINE V-KOMPAK FİLTRE 492 MM X 592 MM X 292 MM			24	Adet		
3	KOMPAK FİLTRE 592 MM X 292 MM X 292 MM			14	Adet		
4	FINE TORBA FİLTRE F7 SINIF SENTETİK ELYAF 4 CEPLİ 592 MM X 592 MM X 600 MM			60	Adet		
5	TORBA FİLTRE 492 MM X 592 MM X 600 MM			45	Adet		
6	TORBA FİLTRE 592 MM X 292 MM X 600 MM			35	Adet		
7	KASET FİLTRE 592 MM X 592 MM X 48 MM			30	Adet		
8	KASET FİLTRE 592 MM X 292 MM X 48 MM			25	Adet		
9	KASET FİLTRE 492 MM X 592 MM X 48MM			40	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

- Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KASET FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kasetler EN 779 standartlarında olmalıdır.
2. Kasa en az 0,80mm paslanmaz galvaniz olmalıdır.
3. Filtreler elyaf olmalıdır. Kullanılacak olan elyaf 200gr/m2 olmalıdır.
4. Elyafı tutucu çift tarafı ızgara tel olmalı ve teller elyafa lamine edilerek montajı yapılmalıdır.
5. Depolama şartları ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
6. Hava sağlayan sistemlerde kullanım amacına göre ayrı özellikler olmalıdır.
7. Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
9. Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
10. Nakliye ve depoya kadar teslim yüklenici firmaya aittir.

TORBA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1_ Sentetik meltblown malzemeden imal edilmiş, dikişli torbalardan meydana gelmiş % 85'lere varan miktarda büyüklüğü 0,4 mikron olan tozlardan havayı koruyacaktır. Çalışma basınçları 85-95 PS arasında olacaktır, Santrale montajı kolayca olabilmesi için gereken çerçeveye (galvaniz sac veya plastik malzemeye sahip olmalıdır.)
- 2_ Filtreler. EN779-201 2 standartlarında Eurovent sertifikalı olmalıdır.
- 3_ Filtrelerin cep sayıları büyük ölçü için 4 cep, küçük ölçü için 3 cepli olmalıdır.
- 4_ Torba filtrelerin, kasaları mukavemeti yüksek galvanizli sac ana çatıdan oluşmalıdır.
- 5- Filtrelerin sızdırmazlığı sağlanmış olmalıdır.
- 6- Filtrelerin çalışma sıcaklığı 90' C olmalıdır.
- 7- Filtre malzemesi yüksek kaliteli sentetik elyaf olmalıdır.
- 8- Filtre torbaları çalışma esnasında birbiri üzerine şişmeyecek yapıda iç dikişlere sahip olacaktır.
- 9_ Ürünlerin üzerinde istenen uluslararası standart ve sınıflarla olduğunu gösteren etiketler ve takip için seri numaraları olmalıdır.
- 10- Filtrelerimiz taşıma ve fabrika hatalarından dolayı yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.
- 11- FL_DIN 53438 standartlarına göre filtre malzemesi alev almaz özelliğine sahip olmalıdır.
12. Nakliye ve depoya kadar teslim yüklenici firmaya aittir.

KOMPAK V TİPİ KASET FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kompakt filtre kasası hijyen koşullarına uygun hava giriş çıkış yüzeyi koruyucu telli olacaktır
- 2- Cam lifi kâğıt ile kullanılan çerçeve arasında by-pass oluşmasını engelleyip ürünün çerçeve ile bütünlüğünü sağlayan sızdırmaz tutkal olmalıdır.
- 3- Ürün basınç değerinin artması için çift tarafı koruma telli olacaktır.
- 4- Sızdırmazlığı sağlamak için contalı olacaktır.
- 5- EN 779-2012 standartlarına istinaden F9 sınıfı olmalıdır.
- 6_ Pile derinliği 45mm olacak şekilde mini pileli yapıda filtre elemanına sahip olacak.
- 7- ISO, TÜV, EUROVENT ve ULUSLAR ARAS 1. KALİTE belgelerine sahip olacaktır.
- 8- Nakliye ve depoya kadar teslim yüklenici firmaya aittir.

Fesih YILDIRIM
Teknik Birim Sorumlusu

Teknik Personel
Cefek ALACA

Teknik Personel
Erkan AYDIN