

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.08.2024

Sayı: 510

Konu: KLİMA SANTRALLERİ İÇİN TORBA FİLTRE ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.08.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	592.490.600 TORBA FİLTRE			64	Adet		
2	592.592.600 TORBA FİLTRE			97	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## F-7 TORBA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elyaf çerçeve iyice monte edilecek ve cantalanacak sızdırma olmayacaktır.
2. Ürün sentetik elyaftan imal edilmiş olacaktır.
3. Filitrenin dış ambalajı üzerinde ürün ( filtre klası seri no) ve üretici firma bilgileri açık ve net bir şekilde yazılı olmalıdır.
4. Ürün EN 779 standartına ve eurovent standartına uyacak ve yüklenici firma tarafından belgelendiilecek.
5. Tüm filitreler ISO 9001 -2000 kaliteli sertifikalı olacaktır.
6. Torba filitreler metal kasa ve ya galvaniz olacaktır.
7. Filtreler yaklaşık %90 nem ve üzeri bağıl nem 80 derece ve üzeri sıcaklığa dayanıklı olacaktır.
8. Filtre süzücü elemanların sentetik olup tozları tutması için elektrostatik yüklü olmalıdır.
9. Filtre dış kasa kalınlığı en az 25 mm olmalıdır.
10. Filtrelerin cep sayıları büyük ölçü için 4 cep küçük ölçü için ise 3 cepli olmalıdır.
11. Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
12. Filitrenin son direnci 450 pa olacaktır.
13. Ürünün miadı en az 6 ay olmalıdır.
14. Filitrenin nominal hava hızı 2.5 m / s olacaktır

### TORBA ( F 7 ) İÇİN GENEL HUSUSLAR

- 1.Filtreler TSE VE ISO belgeli olacaktır.
- 2.Filtreler ambalajında teslim edilecektir
- 3.Bahse konu alım işçilik hariç çıkmıştır.

H.İbrahim ÇELİK

TEKNİSYEN



Musa GÜNEŞ

TEKNİK SERVİS SORUMLUSU

