



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



06.09.2024

Sayı : E-68917221-949-253117121
Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN 2 KALEM FİLTRE ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12.09.2024 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	457*457*78 HEPA FİLTRE	ADET	14		
2	305*305*78 HEPA FİLTRE	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 2B1019E0-B984-4C28-9F06-DE003DD0DFC3

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Binyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



HEPA FİLTRE ŞARTNAMESİ

- 1- Hepa filtreler verilen ölçülere göre ve etrafları mdf olacaktır.
- 2- Hepa filtreler ce ve tse belgeli olacaktır.
- 3- Hepa filtrelerin yan contaları mevcut olacak, filtreler kutulu ve ambalajlı olacaktır.
- 4- Hepa filtreler yırtık, kopuk ve darbeli olmayacaktır.
- 5- Filtreler kasaları santral ölçülerine uygun olmalıdır
- 6- Filtrelerin ölçüleri klima santralinin debisine uygun olmalıdır.

DİĞER ŞARTLAR

- 3.1- İhale konusu olan filtrelerin Nakliyesi yüklenici firmaya aittir.
- 3.2- taşıma esnasından filtrelerde meydana gelebilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
- 3.3- Hepa filtreler satın alındıktan sonra takılması klima santralinin bakım işlerinden sorumlu firma tarafından takılacaktır.
- 3.4- Hepa Filtrelerin montajı hastanemiz Klima santrali bakım işlerinden sorumlu firma tarafından yapılacaktır. Hepa filtre montajları yapıldıktan sonra EN-ISO 14644-3'e göre hepa filtre sızdırmazlık testi(DOP) Aerosol jeneratörü ile hepa filtreler için verilen aralıkta MPPS'ye (Most penetration particle Size) göre tanecik üretilerek filtre yüzeyinde filtre contasında oluşabilecek sızdırmazlık oranının Aerosol fotometre ve tarama probu ile test edilerek test uygunluğu tespit edilecektir. uygun olmayan filtreler yüklenici firma tarafında ücretsiz olarak değiştirilecektir. yüklenici firma test esnasında isterse refakat edebilir.
- 3.5- İhale konusu olan ürünler yüklenici firma tarafından Hastanemiz Ambar birimine teslim edilecektir.

İDRİS BOZBOĞA

Elektrik Teknk.

