



AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR:

Aküler 2 adet olarak; 120Amper (TEKSAN TJ 700 DW. Jeneratöre uyumlu olacaktır.)  
Aküler sulu tip olacak ve ambalajlı olarak İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.  
Aküle en az 1 yıl garantili olacaktır.

Teknisyen  
Abdullah KAYA  


Teknisyen  
Samet GEEK  


Teknisyen  
Ali KAYA  
