



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-254124464
Konu : Teklife Davet

16.09.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN KÖMÜR KAZANLARININ BAKIM ONARIM VE TAMİRAT HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **23.09.2024** tarih ve saat 12:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KÖMÜR KAZANLARININ BAKIM ONARIM VE TAMİRAT İŞİ HİZMETİ BEDELİ	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 6BA8CD6D-365D-4ED8-B772-80CDEC9AA3B8

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km

Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Keş Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215



TEKNİK ŞARTNAME

1. 900.000 KCAL KÖMÜRLÜ KAZANLARIN BAKIMI

- 1.1. Mevcutta çalışan 2 adet kömürlü kazanın bakım onarım ve temizliği yapılacaktır.
- 1.2. Bütün duman boruları tel fırça ile temizlenecektir fanlarının bakımı yapılacaktır.
- 1.3. Pota ve helezon bakımı yapılacaktır.
- 1.4. Kazanların bakımından sonra yakılıp çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- 1.5. Bacaların temizliği yapılacaktır.
- 1.6. Bacalarda deforme olan yerler onarılacaktır.

2. KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI

- 2.1. 2,2 Kw dn100 bağlantı çaplı 3x230-400 elektrik beslemeli montaj dahil olacak.

3. EŞANJÖR ONARIMI

- 3.1. Mevcutta olan 2 eşanjörün bakım onarımı yapılacak olup tesisat bağlantılarındaki hatalar varsa düzeltilecektir.

4. SU HİDROFORU TAMİRİ ADET

- 4.1. Çift motorlu su hidroforunun bakımı yapılacak.
- 4.2. Su hidroforunun genişleme tankı mebranı değişecek,
- 4.3. Otomatik ve flâşör değişecek
- 4.4. Motor sargısı arızalı ise yeniden sargı yapılacak.
- 4.5. Manometre değişecek.

5. KAZAN DAİRESİ VANALARI

- 5.1. Kazan dairesinde arızalı olan 6 adet dn150 kelebek tip vana değişecektir.
6. Boyler ve benzeri ekipman onarımı yapılacak.
7. Su kaçıran boyler ve diğer ekipmanların tamiri ve değişimi yapılacaktır.
8. Bakım yapılması için gerekli her türlü malzeme, temizlik malzemesi ve araçların temini firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.
9. Yapılan tamirat sırasında çıkacak kazalardan ve bu kazaların sebep olduğu zararlardan (3. şahıslara da verilenler dahil) doğrudan firma sorumludur.
10. Yüklenici firma iş esnasında İşçi Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini önlemlerini alacak, sigortasız işçi çalıştırmayacaktır.
11. Değişecek/değişen her malzeme mutlak surette işveren yetkilisine gösterilecek, İdarenin onayı alındıktan sonra değiştirilecektir. Değiştirilen malzemeler işveren yetkilisine teslim edilecektir.
12. Kalorifer kazanı duman boru kısmı temizlenip kaçak sızıntı kronlaşma vb. sıkıntılar giderilecek.
13. Kazan cehennemlik bölümü çamuru kronlaşma vb. sıkıntılar giderilecek.
14. Makine ve teçhizatların temizliği yapılacaktır.
15. Bakım onarım esnasında takılacak malzemeler 2(iki) yıl, İşçilik 1(bir) yıl garantili olacaktır.



16. Kazan içerisinde ve kazan arka kısmında su sızıntılarının tespit edilip tamir edilmesi.
17. Baca ekonomizer sökülerek bakım ve su kaçaklarının önlenmesi.
18. kazan borularındaki sızıntı ve çatlakların giderilmesi.
19. Firmalar teklif vermeden önce işin yapılacağı mahalli görmelidir.
20. Yumuşak su tankının filtre değişimi ve bakımı yapılacak.
21. Kazan dairesinin bazı kısım ve aksamalarında yapılması gereken kaynak işlerinin yapılması gerekmektedir.

İDRİS BOZBOĞA
ELEKTRİK TEKNİKERİ

