



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-255735803  
Konu : Teklife Davet

03.10.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN 4 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ YILLIK (3 AYDA BİR 4 PERİYOT) BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **10.10.2024** tarih ve saat 10:00'a kadar [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	4 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (3 AYDA BİR 4 PERİYOT) YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ BEDELİ	4	PERİYOT		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):  
Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uzm. Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Belge doğrulama kodu: 3A621D60-D0C0-4075-B8E7-4BDDC779FD61

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

E-posta Adresi: [dogubayazitdh@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazitdh@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No: 04723126047 - 215





T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBEYAZIT DEVLAET HASTANESİ

**DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBEYAZIT DEVLAET HASTANESİ KESİNTİSİZ GÜÇ  
KAYNAKLARI(UPS) PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTANEMESİ  
(PARÇASIZ)**

**1.KONU: Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt Devlaet Hastanesinde bulunan kesintisiz güç kaynakları (UPS) periyodik bakım ve onarımı yapılacaktır.**

**2.GENEL ŞARTLAR**

**A.**Bakım Hizmeti; Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde bulunan kesintisiz güç kaynakları (UPS) düzenli kontrol, koruyucu bakım,tam bakım, kalibrasyon, arıza giderimi(onarım, ve gerekiyorsa idare tarafından firmadan veya piyasadan temin edilen parça değiştirme işlemini kapsamaktadır.Yüklenici kesintisiz güç kaynaklarının(UPS) idarenin onayı ile alınan yedek parça bedeli hariç bakım ve onarım işlemleri için hiçbir süratle ilave ücret talep etmeyecektir.

**B.**yüklenici Firma kesintisiz güç kaynaklarını içeren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır. Bu belge teklif ile birlikte idareye sunulacaktır.


**C.**Firma, kesintisiz güç kaynaklarının (UPS) devamlı çalışır durumda bulunması için sistemin her türlü aksamının koruyucu bakımını sözleşme sürecince 3 ayda bir periyodik olarak yapacaktır.

**D.**Periyodik Bakımlarda; servis sağlayıcı firma sistemin bakımını, onarımını ve kalibrasyonu için gerekebilecek her türlü aleti( el aletleri, ölçü aletleri, test cihazları, programlama cihazları, merdiven, iş güvenliği ekipmanları VB) ve temizlik malzemelerini kendisi temin edecektir.

**E.**Firma Firma arıza anında ulaşılabilecek 1 adet sabit telefon, 1 adet fax, 2 adet cep telefonu numarasını yazılı olarak idareye bildirecektir. mobil telefonlar 24 saat açık tutulacaktır.Telefon numaralarının değişmesi durumunda firma bu durumu aynı gün idareye yazılı olarak bildirecektir.

**F.** Periyodik ve koruyucu bakımlar, Cihazların bulunduğu birimde yapılacaktır. Periyodik bakım her ayın 1'i ile 5'i arasında mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Ancak idarece uygun görülmesi halinde ilgili birim ve Hastane teknik sorumlusu tarafından belirlenecek farklı takvim çerçevesinde yapılabilecektir

**G.** Firma, periyodik bakım için belirlenen aralıklarla bakım ve onarıma gelmeden en az 2 gün önce bakım ve onarıma geleceğine dair idareye veya ilgili birim sorumlusuna yazı veya telefonla ile bildirecektir.





### 3.SERVİS HİZMETLERİ

- A. Firma sözleşme kapsamındaki kesintisiz güç kaynaklarının sözleşme tarihinden itibaren 3 ayda bir periyodik bakımlarının, Sözleşme süresince oluşabilecek arıza durumunda onarımlarının ve periyodik bakım sonrasında tespit edilen arızalı parçaları idare tarafında temin edildikten sonra arızalı parçaları bedelsiz değiştirmekle yükümlüdür.
- B. UPS'lerin servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin işlevin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz yapmakla yükümlüdür.
- C. Firma sözleşmenin son ayı içerisinde hastane idaresine, UPS'leri kapsayan genel durum raporu düzenleyerek ve tüm UPS'ler iş bitiminde arızasız ve çalışır vaziyette idareye teslim edecektir.
- D. UPS'lerde değiştirilecek yedek parçalar cihazların orijinal parçası olacak şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da değiştirmeyecektir. İdare değiştirilmesi gereken parçaların temini için piyasadan teklif almakta serbesttir. Bakımcı firma idarenin temin ettiği yedek parçayı monte etmekle mükelleftir. Değiştirilecek hasarlı parçaların mülkiyeti idareye aittir.Ayrıca bakımcı firma tarafından tespit edilen UPS'lerin akü gruplarının bir kısmının ya da tamamının değişmesi gerekli görüldüğü durumlarda idare tarafından gerekli aküler temin ettikten sonra yüklenici firma aküleri ücretsiz değiştirip bağlı bulunduğu cihazı çalışır vaziyette idareye teslim etmekle yükümlüdür.
- E. Yüklenici firmadan idarenin onayı ile alınan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garantili olacak. Yedek parça garanti süresi için de,bu bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile arızalanan parça firma tarafından değiştirilecektir.
- F. yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorunda.
- G. yüklenici cihazların elektrik ve güvenlik testlerini de her bakım da yapmalıdır.
- H. fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılacaktır.
- İ. servis hizmeti sonunda, UPS lerin çalışma performansı test edilecek ve çalışır hale vaziyette teslim edilecek.
- J. UPS lerin çıkartılan eski parçalar hastane teknik elemanına tutanak ile teslim edilecek.

### 4. ARZAYA MÜDAHALE

A.Herhangi bir zamanda UPS'lerin fonksiyonlarını yerinde getirememesi ve belirlenen normların altına düşmesi durumları arıza olarak kabul edilecektir. Yüklenici müdahale etmekle yükümlüdür.

B. Acil arıza durumlarında gerekli olursa mesai saatleri dışında da firmaya haber verildikten sonra 12 (oniki) saat içinde arızaya müdahale etmelidir. Tatil günlerinde bayramlarda vs. dahil . firma gelmek zorunda olup, her ne sebepte olursa olsun ek ücret talep etmeyecektir.

C.Önceden planlı koruyucu bakım haricinde, UPS'lerde arıza meydana gelmesi halinde, kurum firmaya telefon veya fax veya e -postayı ile bilgilendirecektir. Bilgilendirme tarih ve saati olan kayıtları esas alınır. Arıza bildirimini ardından yüklenici en geç 12 (oniki) saat içinde arızaya müdahale edecektir ve arızanın nedenini tespit edip, arızayı giderecektir.



D. çok acil durumlarda ve bakım onarım uzaması durumunda hastane isteği doğrultusunda, bu süre aşılabılır.

E. Arızanın ilgili birimde giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde cihazın tamiri yüklenici atölyesinde yapılacaktır. Arızalı parça ya da cihaz idarenin onayı alınarak tutanak yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici, atölyesinde cihaz üzerinde tespit ettiği arızalı parçaların listesini ve yaklaşık maliyetini idareye bildirecektir. İdare cihaz tamir bedelinin ekonomik olup olmadığını değerlendirecektir. İdare cihazın tamirine karar verdikten ve arızalı parçaları temin ettikten sonra yüklenici idarenin temin ettiği parçaların montajını yaparak cihazı çalışır vaziyette idareye teslim edecektir. İdare cihazın kullanımda kaldırılmasına karar verirse cihaz idareye arızalı şekilde teslim edilecektir. Cihazın yüklenici atölyesine gönderilmesi ve tekrar idareye teslim edilmesi için gerekli nakliye bedelleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

## 5. RAPORLAR

A. firma yaptığı her periyodik bakım sonrasında bakımları gösteren bir rapor düzenleyip mutlaka teknik birim sorumlularına imzalatıracaktır. 3 nüshalı firmaya ait servis formu ile birer nüshası ilgili birimde, birer nüshası yüklenicide kalacak. Diğer nüsha ise fatura ile satın alma birimine verilecektir.

B. Bakımcı firma her arıza ihbarı sonunda gidermiş olduğu arızayı ve yapılan işleri belirtecek bir rapor düzenleyip mutlaka teknik birim sorumlularına imzalatılacaktır.

## 6. GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Yüklenici, işin yapılması esnasında can ve mal emniyeti açısından önem arz eden ve telafisi imkansız zararlara sebep olacak olay ve kazalara sebebiyet vermemek için; bu durumu engelleyecek her türlü teknik ve idari tedbir almak zorunda olup elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa uymak zorundadır. Bakımı yapan firma elemanları 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda belirtilen koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadır.

## 7. YAPILACAK PERİYODİK BAKIMLAR


A. kontrol kartları konektörleri ve tüm enerji taşıyan bağlantı noktaların gevşeklik kontrolleri yapılacak.

B. cihazların yazılımlarının güncellenmesi yada yeniden yüklenmesi gerekirse firma her türlü yazılım güncellenmesini ücretsiz olarak yapacaktır.

C. soğutma fan gruplarının kontrolü yapılacak.

D. aküden çalışma testleri ve akünün sağlamlık kontrolü yapılacak.

E. çalışma fonksiyon testleri kontrol paneli fonksiyon testleri yapılacak.



- F. kalibrasyon parametreleri gözden geçirilecek .(çıkış akım, gerilimi frekansı)  
G. topraklama ve tesisat kontrolü yapılacak.  
H. giriş çıkış baypas ve akü bağlantıları ve şalterlerinin sağlamlık ve sıklık kontrolleri yapılacak.  
İ. cihazın iç ve dış toz temizliği yapılacak.  
J. cihaz odasının temizliği yapılacak.  
K. Yukarıda belirtilenler dışında üretici firma tarafından belirlenen bakım ve kontrol gerekli aksamalarının bakım ve kontrolünü yapacaktır.

### UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) ENVANTER LİSTESİ

KODU	MARKA MODEL	SERİ NUMARASI	KULLANIM YERİ	GÜCÜ	PERİYODU
UPS1	İNFORM/PDSP33080	1306P0392002	TOMOGRAFİ	80kVA	3 AY
UPS2	TESCOM/DS3100H	184754	BİLGİSAYAR	100kVA	3 AY
UPS3	TESCOM/DS3100H	184753	AMELİYATHANE	100kVA	3 AY
UPS4	İNFORM	2202P0027001	YOĞUN BAKIM	<del>48 KW</del>	3 AY

60kVA

Özgür Özbek  
Etki  
Özgür

Nuh TURAN  
Etki  
Nuh

DOĞUBAYAZIT  
DR YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ  
ELEKTRİK TEKNİKERİ  
ÖRİS BOZBOĞA

Ör. .