

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.10.2024

Sayı: 623

Konu: SAĞLIK TESİSİMİZ, KAZAN DAİRESİ DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİNİN ONARIMI İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.10.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Gaz kaçak dedektörü			4	Adet		
2	Karbonmonoksit gazı sensörü			4	Adet		
3	Kazan sıcaklık limin emniyet sensörü			4	Adet		
4	Brülör monobloğu			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ŞARTNAME

1. SOKETLİ KLEMENS İLE KOLAY BAĞLANTI İMKANI SAĞLAMALIDIR. TÜM TAG DEĞERLERİ PLC'DE AYRICA BİR İŞLEM YAPILMADAN HAFIZADA TUTULABİLMELİDİR. GÜÇ KESİNTİSİ DURUMUNDA KAYIPSIZ İŞLEM DEVAMINA OLANAK SAĞLAMALIDIR.
2. SİSTEMİ DURDURMADAN, KONTROLÖR PROGRAMLARINDA PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILABİLMELİDİR. BU DEĞİŞİKLİKLER SIRASINDA SİSTEM PROGRAMINA BAĞLANILABİLMELİDİR VE DEĞİŞİKLİKLER VE PROGRAM EŞ ZAMANLI OLARAK İZLENİLEBİLMELİDİR.
3. SİSTEM, SAHA CİHAZLARI İLE ETHERNET/IP HABERLEŞME PROTOKOLLERİ İLE HABERLEŞEBİLMELİDİR.
4. STANDARD YAZILIM KOMUTLARI KULLANIMI İÇİN HERHANGİ BİR SAYI LİMİTİ BULUNMAMALIDIR.
5. BESLEME VOLTAJI: 24VDC OLACAK
6. TRANSİSTÖR KAPASİTESİ: 10A (DOĞRUDAN ÇIKIŞ) OLACAK
7. ÖLÇÜM SICAKLIĞI ARALIĞI: -20 ~ 80°C OLACAK
8. ÖLÇÜM NEM ARALIĞI: 0 ~ %100 RH OLACAK
9. 7 İNÇ (800 X 600 PİKSEL) TFT LCD 65536 RENK ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAK.
10. 1 COM BAĞLANTI NOKTASI TAKIMI, RS-232 / RS-422 / RS-485'İ DESTEKLEYECEK.
11. FONKSİYONELLİK DAHİLİ PLC FONKSİYONLARI UYUMLU OLACAKTIR.
12. ETHERNET'İ ÖZELLİĞİ BULUNACAKTIR.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen

ŞARTNAME

1. ORANSAL MODÜLASYONLU GAZ MONOBLOĞU;
 - A. FLAM MARKA BRÜLÖRE UYUMLU OLACAKTIR.
 - B. MİNİMUM KAPASİTE AYARI YAPMA FONKSİYONUNA UYGUN OLACAKTIR.
 - C. MAKSİMUM KAPASİTE AYARI YAPMA FONKSİYONUNA UYGUN OLACAKTIR.
 - D. AUTO VE MANUEL OLARAK ÇALIŞABİLMELİDİR.
 - E. ORANSAL ÇALIŞMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLCAKTIR.
2. GAZ MONOBLOĞU EMNİYET VENTİLİ;
 - A. FLAM MARKA BRÜLÖRE UYUMLU OLACAKTIR.
 - B. ANİ AÇILIP ANİ KAPATACAKTIR.
3. ORANSAL HAVA DAMPERİ;
 - A. NOMİNAL ÇIKIŞ TORKU 10 NM YE KADAR OLACAKTIR.
 - B. TAHRİK MOTORU KADEMELİ MOTOR OLACAKTIR.
 - C. DAHİLİ TÜKETİM 10 VA OLACAKTIR.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen