



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Sayı : E-99989031-949-257462069
Konu : TEKLİFE DAVET

22.10.2024

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan KURUMUMUZDA BULUNAN 13 ADET YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN TEK SEFERLİK DOLUM VE BAKIMI hizmet alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **25.10.2024 tarih ve saat 10:30'a kadar** dogubayazitadsmisatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KURUMUMUZDA BULUNAN 13 ADET YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN TEK SEFERLİK DOLUM VE BAKIMI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

NOTLAR

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam tutar firma tarafından yazılmalıdır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 06B3CD28-42A4-4BE4-867B-13CEBF0BE162

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepinar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR
Sağlık Memuru
Telefon No:



- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir,kısmı teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler(rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

ADRES: Çiftepinar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. No:2

e-posta: dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com

Telefon No: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 06B3CD28-42A4-4BE4-867B-13CEBF0BE162

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepinar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. No:2 Doğubayazı/AĞRI 04400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: Internet Adresi: dogubayazitadsms.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagli@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR
Sağlık Memuru
Telefon No:



AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİS SAĞLIĞI MERKEZİ


BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

21/10/2024

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fuat OAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi



		TC. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü	
		DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ	
SAĞLIK TESİSİ İHTİYAC TALEP FORMU			
Sayı:		Tarih:	21.10.2024
TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ			
TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:			
S.N	DMO & BARKOD & UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI
1			KURUMUMUZDA BULUNAN 13 ADET YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN TEK SEFERLİK DOLUM VE BAKIMI
<p>Yükarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmesi, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlamış olduğumuz talbe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmemiğini taahhüt ederiz.</p> <p>TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ</p>			
<p>HASTANEMİZDE BULUNAN 13 ADET YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN TEK SEFERLİK DOLUM VE BAKIMI İHTİYACIMIZA BİNAEN.</p>			
TALEP EDEN BİRİM SORUMLUŞU		UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR	
FİRAT ÇAKAN FIRAT ÇAKAN T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İletişim Tel No : Tasınır Kayıt Yetkilisi		İHTİYAC TESPİT KOMİSYON BAŞKANI Dr. M. ÖZTÜRK Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat ÇAKAN Tasınır Kayıt Yetkilisi	
<p>DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ</p> <p>Yukarda miktar belirildiği üzere no lu kalemler depoda mevcuttur.</p>			
<p>Taşınır Kayıt Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası</p> <p>T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat ÇAKAN Tasınır Kayıt Yetkilisi</p>			

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcut değildir
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	
..... nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmıştır.	T.C. İBB İŞLETME İMZA Ağırz ve DS Sağlığı Merkezi
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	İşbirlik Kayıt Yetkilisi
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaydarınıza uygun görüşle arz ederim.	
.....
Gereklendirme Görevlisi 	Harcama Yetkilisi
İnari Mali İşler Müdürü 	Başhekim

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşıtur kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form onlu arkali tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzah Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

DÖK.KODU:MC.FR.08 YAY.TAR: 23.01.2018 REV.TA

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM VE BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yangın söndürme cihazlarının dolum bakım ve test işlemleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.

- 1)Teklif verecek firmanın kendi adına kayıtlı ,Yangın tüplerinin dolum,bakım ve servis hizmetlerini yapabileceği TSE-HYB 11827 standardına uygun bir tesise sahip olduklarını ve standarda uygun şartlarda Yangın söndürme tüpleri Dolum ve bakım servis hizmeti verebileceklerini gösteren TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ olması zorunludur.Bu belgeye sahip olmayanların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- 2)Yangın söndürme cihazlarının içindeki tozun Mono amonyum fosfat oranı %40 dan az olmamalı veya yanın söndürme cihazının üzerindeki etikete belirtilen yanın beyan değerleri, (örnek 21 A veya 113 B)söndürme performansının 1 tanesini karşılamalıdır.ABC sınıfı yanıklara karşı kesin etkili TS-EN 615 standardına uygun olmalıdır.Kullanılan toza ait TSE veya ISO belgesi ve üretici firmadan alınan analiz raporu verilmelidir.
- 3)Yüklenici firma dolum ve bakım için aldığı yanın söndürme cihazlarının yerine $\frac{1}{4}$ oranında yedek yanın söndürme cihazı verecektir.Aksi taktirde cihazlar doluma ve bakıma verilmeyecektir.
- 4)Dolum ve bakım için verilen cihazların tamamı teslim edilecektir.Arızalı olan yanın söndürme cihazları tespit edilecek ve tutanak tutulacaktır.
- 5)Yüklenici firma dolum ve bakım yaptığı yanın söndürme cihazlarının üzerine kendi firma adını ve garanti belgesini gösteren dolum etiketlerini yapıştıracaktır.
- 6)Cihazların gövdesinde soğuk damgalı TSE ve CE amblemi belli olmayan cihazlara dolum ve bakım işlemi yapılmayacaktır.
- 7)Yüklenici firma dolum ve bakım işlemini TS ISO 11602-2 ve TS 11827 standartlarına uygunluk belgesi (Hizmet yeterlilik belgesi) aldığı iş yerinde yapacak.Firma dolum ve bakım işlemini başka firma adına düzenlenmiş Yetki belgesi ile veya beyan ettiği adresin haricinde başka adreslerde yapamaz.Böyle bir durum tespit edildiğinde herhangi bir hak talep edemez.
- 8)Dolum ve bakıma alınan söndürücülerin çalışma düzeni içten basınçlı olmalı,tetik ve vana tertibatı TSE veya CE belgeli olmalı,tetik üzerinde emniyet sigortası olmalı,tetik ve vana üzerinde emniyet sigortası olmayan cihazların dolum ve bakım işlemi yapılmayacaktır.
- 9)Yüklenici firma dolum ve bakım aldığı yanın söndürme cihazlarının dış yüzeyleri yıpranmış olan cihazları,çatlak,pürüz karıncalanma olmayacağı şekilde kırmızı renk boyası ile boyayacak.
- 10)Üzerinde elektrik akımı geçen yerlerde bulunan cihazlarda minimum 1 metre mesafeden kullanıldığından 1000 volta kadar elektriği iletmeyecek özellikle olmalıdır.
- 11)Yangın söndürme cihazı,içindeki kuru kimyevi toz 15-20 bar arasında atmosfer basınçla dışarı püskürtebilmeli ve püskürtme uzaklığı 2 metreden az olmamalı.
- 12)Yüklenici firma dolum ve bakım yaptığı cihazların muayene ve periyodik bakımlarını TS 11602-2 standardına uygun şekilde yapmalı.Yüklenici firma ile İŞVEREN arasında,verilecek hizmetin kapsamında yanın söndürme cihazlarının dolum ve bakımları 4 yılda bir yapılacaktır.Bu kapsamda cihazların rutin periyodik kontrolleri Yılda Bir (1) kez yapılacak ve Kurumumuza Periyodik kontrol formu verecektir.

Periyodik bakım ve kontrolleri için TSE-HYB 11827 standardının 4-2-14 maddesine uygun şekilde yapılacaktır

13) Firma dolum ve bakıma aldığı imalat tarihi 5 yılı geçen cihazları hidrostatik basınç testine tabi tutacaktır. Basınç testine uygun olmayan cihazlar tarafımıza rapor edilecektir.

14) Garanti süresi içerisinde 4 yıl boyunca kullanıcı hatasından kaynaklanmayan, aksaklılar için daha önceden belirlenen bakım, kontrol servis ücreti dışında ücret talep edilmeyecektir. Örneğin 4 yıl içerisinde, cihazın içindeki itici gazı gösteren manometre cihaz kullanılmadan 0 (sıfır) düşerse garanti kapsamında yapılacak. Ancak Yangın söndürme tüpünün garanti mühürü koparılıp veya kullanıcının tetiğe basıp yanın tüpünü boşalttığı tespit edilirse Firmaya anlaşmalı fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır.

15) Dolum ve bakımı yapılan cihazlar içinden rastgele 1 adet Yangın söndürme tüpü seçerek yanın söndürme cihazı üzerinde yapıştırılan etiket üzerinde beyan edilen yanın performans tatbikat yapılacak tatbikat için ihtiyaç duyulan yanıcı madde ahşap gibi malzemeler Firma tarafından karşılanacaktır. Yanın tavası vb. Gibi malzemeler yüklenici firma tarafından temin edilecek boşaltılan cihazlar aynı özellikte kuru kimyevi toz ile ücretsiz olarak doldurulacaktır.

16) Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların yeterlilik belgelerini tarafımıza verecektir

17) Teklif dosyasının içinde zorunlu olarak istenilecek sertifikalar ve belgeler şunlardır;

1: Teklif sunan firmanın kendi adına düzenlenen TSE-Hizmet Yeterlilik TS-HYB-11827 belgesi olması zorunludur.

2: Bağlı Bulunduğu TSE Müdürlüğü'nden Yangın söndürme Tüpleri Dolum, Bakım Yapmaya Yetkili olduğunu gösteren belge ve Yangın söndürme tüpleri dolum tesisi olduğuna dair Resmi Yazı

3: Teklif Veren Firmanın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi Olması zorunludur.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
FİDÜ
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Dicle JCAR
Tıbbi Sekreter

UĞUR BASKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi