


Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Akü Mal Alım İşi Teknik Şartnamesidir.

- 1- Aküler Üniversal Jeneratör için kullanılacaktır. UHD.R 110 Kabinli otomatik tip.
- 2- Aküler 60 Amper sulu tip olacaktır.
- 3- Kapalı ambalajında İl Sağlık Müdürlüğü Ambarına her türlü nakliye dahil olmak üzere teslim edilecektir.
- 4- Nakliye den zayi kırık ve eksiklikler kabul edilmeyecek
- 5- TSE ve en az 1 yıl garantili olacaktır.
- 6- Firmalar tekliflerini vermeden önce jeneratördeki mevcut aküleri göreceklendir.

Teknisyen  
Abdullah KAYA  


Teknisyen  
Recep Özmütçü  


Teknisyen  
Ali KAYA  
