



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 04.11.2024 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SU SİSTEMİ AKTİF KARBON MİNERALLİ 50 LİTRELİK	1	Adet		
2	SU SİSTEMİ HAVSİNG MALZEMESİ	2	Adet		
3	SU SİSTEMİ HAVA FİLTRESİ	1	Adet		
4	ULTRAVİOLE LAMBASI	1	Adet		
5	SU SİSTEMİ ANALİZ KİTİ	2	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi eleskirtdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2024 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.


Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SU ARITMA SİSTEMİNDE KULLANILAN AKTİF KARBON MİNERALİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Sudaki koku ve tat bileşikleri ile çözünmüş organik maddeleri tutma özelliğine sahiptir
2. Coconat bazlı Olacak.
3. Yüksek gözenekliye sahiptir
4. Granül formunda olacaktır
5. Yüzey alanı en az 1000 m²/g olacaktır
6. İyodine numarası en az 900 mg/g dır
7. En az % 90 18*30 ASTM olacaktır.
8. Aktif karbon yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra aktif karbondan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzular yükleniciye aittir.
9. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi ISO 13485-2016 ISO 9001 -2015 ISO 14001 2015 ISO 45001-2018 belgesine sahip olmalıdır.
10. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
11. Yüklenici firma yetkili teknik servis unvanına sahip olmalıdır.
12. Yüklenici firma Malzemeleri orjinal olup üretici firma tarafından temin edildiğini belgelendirmelidir
13. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
14. Yüklenici Firma teklifi ile birlikte istenilen kalite belgelerini kurum tarafına gönderecektir.
15. Yüklenici firma aktif karbonu değiştireceğine dair teklifi ile birlikte taahhüt verecektir.

Bilgin
Egri

Sonuçları
Yaman


EBE

Rüney da
 ULMAT

BY-PASSLI HAUSİNG TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Verilecek malzeme 1.nci kalite olmalıdır.
2. Giriş ve çıkış bağlantıları 1 inç olmalıdır.
3. Paslanmaz malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
4. 20 inç boyunda olmalıdır ve by passlı tip olmalıdır.
5. Mevcut filtrelere uyumlu olmalıdır.
6. hausing arıza durumlarında kendinden otomatik by pass lı olmalıdır
7. İçinden geçen suyun kalitesini bozmamalıdır.
8. Demontaj ve montajı firma tarafından yapılmalıdır.
9. Hausing yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra hausing'den dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
10. Hausing temin edecek firma özel 1" üretilmiş hortum ucu , 5 m özel gıda hortumunu temin edecektir.
11. Yüklenici firma üretici firma tarafından yetki belgesine sahip olmalıdır.
12. firma tarafından verilen by passlı hausing için özel üretilmiş giriş çıkışları 1 inç için hortum uçları ve hortum sıkma kelepçeler verilmelidir
13. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi ISO 13485-2016 ISO 9001 -2015 ISO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.
14. Firmanın tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi olmalıdır
15. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
16. Yüklenici firma Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu tarafından yayınlanan 2020/6 sayılı genelge gereği hizmeti yapacak olan yüklenici firmanın tıbbi cihaz teknik servis istasyonu olarak ve yüklenici firmanın ilgili teknik personelin teknik personel olarak UTS kaydı bulunmalıdır.

Ürün Serisi
Epi-1 YAMAŞ
Ar

EBE
Rüveyda YILMAZ
Rüveyda

SERTOVENT HAVA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.0,22 MİKRON ÖZELLİK ÇAPI OLMALIDIR
2. MEVCUT SİSTEME UYUMLU OLMALIDIR.
- 3.GÖZENEK ÇAPI İNCE BAKTERİ HASASİYETİNE SAHİP OLMALIDIR.
4. YÜKLENİCİ FİRMA TSE 12426- 12843 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 SAHİP OLMALIDIR.
- 5.MALZEME TEKLİF VERECEK FİRMA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
6. Yüklenici firma yetkili teknik servis unvanına sahip olmalıdır.
7. Yüklenici firma Malzemeleri orjinal olup üretici firma tarafından temin edildiğini belgelendirmelidir

Kirim Servis
Epm
Amal
In

EBE

Küveyda

İHA

YILMAZ

UV LAMBASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. UV lambası mevcut sisteme uygun olmalıdır.
2. UV lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
3. UV lambası su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
4. Suda bulunması muhtemel bütün mikro organizmaları %99.99 oranında öldürür
5. UV dalgaları üreten lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protoza virüs, ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalı
6. Işın yayan ultraviyole lambaları kullanılarak sterilizasyon sağlanır.
7. Boyut:85 cm model:GPH 843 TS L4 Watt:41
8. UV yüklenici firma tarafından değiştirilecektir.
9. Yüklenici firma yetkili teknik servis unvanına sahip olmalıdır.
10. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
11. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
12. Yüklenici firma Malzemeleri orjinal olup üretici firma tarafından temin edildiğini belgelendirmelidir

Birim Sorumlusu
Eğilim Sorumlusu
[Signature]

EBE
Rüveyda Yılmaz
[Signature]

(SU ANALİZ KİTİ) SERTLİK ,KLOR VE PH ÖLÇÜM TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.)SUYA SERTLİK VEREN MADDE MİKTARLARINI FRANSIZ SERTLİK DERESESİNE GÖRE ÖLÇÜMLEYEBİLEN YAPIDA GEREKLİ SOLÜSYONLARI İÇEREN
- 2.)HER BİR DAMLA TİPRASYON ÇÖZELTİSİ =1 Fr (1 FRANSIZ ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.)
- 3.)SUDA BULUNAN SERBEST KLOR MİKTARINI mg/l BİRİMİNDE ÖLÇEBİLECEK GEREKLİ SOLÜSYONLARI İÇEREN
- 4.)İÇME SUYU VE SAF SU KULLANIMINA UYGUN OLACAK.
- 5.)HER TÜP TESTİ İÇİN GEREKLİ TEST EKİPMANINA SAHİP OLMALIDIR.
- 6.)KULLANIM KLAVUZUNDA ÖLÇÜM DETAYLI DİYALİZ SU SİSTEMINE UYGUN OLACAK.
- 7.)SOLÜSYON KAPLARINDA LOT NUMARASI VE SOLÜSYONUN SON KULLANMA TARİHİ BELİRLİ OLACAK.
- 8.)GEREKLİ KİMYASAL UYARI İŞARETLERİNİN SOLÜSYONLARI TAŞIYAN KAP ÜSTÜNDE BULUNDURAN KİTLER OLMALIDIR.
- 9.)SU ANALİZ TES KİTLERİN TARİHLERİ GEÇMEMİŞ VE HASTANE İHTİYACI OLDUKÇA TEMİN EDİLECEK.
- 10.) YÜKLENİCİ FİRMA TSE 12426- 12843 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 SAHİP OLMALIDIR.
- 11.) YÜKLENİCİ FİRMA SU ARITMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ BELGELERE SAHİP OLMALIDIR.
- 12.ANALİZ KİTİ KUTUSU ÜZERİNDE SON KULLANMA TARİHİ OLMALIDIR.

Drin Sarmas
Erol
uzun
Uzun

EBE
Rıdvan
EBA
ULMAZ