

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.11.2024

Sayı: 266

Konu: TRAFO VE KOMPANZASYON SİSTEMİNİN BAKIM VE ONARIMI (12 AY)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.11.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet ULAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TRAFO VE KOMPANZASYON SİSTEMİNİN YILLIK BAKIM VE ONARIMI (12 AY)			12	Ay		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın alınan Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ
YILLIK TRAFÖ VE MERKEZİ KOMPANZASYON SİSTEMİNİN
BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde:1 İşin Tanımı

Patnos Devlet Hastanesi Hizmet Binası elektrik sisteminde bulunan 2 adet 36 KV / 1000 KVA güç trafosunun ve 2 adet kompanzasyon sisteminin sözleşme tarihinden itibaren bir yıllık periyodik bakım ve onarım işidir.

Madde:2 İhalenin kapsamı.

Arızalı olsun ya da olmasın; her ayda bir olmak üzere genel kontrol yılda 12 (on iki) kez cihazların genel bakımlarının yapılmasını, ayrıca genel bakım dışında oluşabilecek arızalara da müdahale edilmesini kapsar

- 2.1- Bakım ve Onarım işi Trafolar, YG modüler hücreler ile ayırıcı ve kesiciler, Enerji Otomasyon ve kompanzasyon sistemini kapsamaktadır.
- 2.2- Bakım onarım işi dâhilinde bir kez periyodik bakım, sözleşme sonuna kadar da arızalara müdahale ile gerekli durumlarda manevra kabiliyetini de içeren Kuvvetli Akım İşletme Sorumluluğunu kapsamaktadır.
- 2.3- Trafo 36 kV / 1000 kVA 2 adettir.
- 2.4- Firmaların teklif vermeden önce keşifte bulunmaları yararlarına olacaktır.
- 2.5- Trafo periyodik bakımı sözleşme imzalanma tarihini müteakip 20 iş günü içerisinde yapılacaktır.
- 2.6- Periyodik Bakıma mesai saatleri içerisinde gelinecektir.
- 2.7- Mesai dışındaki saatlerde çalışılması gereken durumlarda idaren onayı mutlaka alınacaktır.
- 2.8- Bakım ve onarım sırasında kullanılan her türlü alet ayar cihazı, araç, gereç ve avadanlık yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
- 2.9- Mevcut kullanılmakta olan Enerji otomasyon sistemine ait mekanik ve elektronik arızalara müdahale edebilecek ve giderebilecek teknik bilgi ve donanımına sahip olunmalıdır.
- 2.10- Bakım ve onarım hizmeti sırasında kullanılacak bakım formları ve bakım prosedürleri Trafo ve OG modüler hücrelerin üreticisi veya Türkiye temsilciliğinden temin edilip ihaleden önce kurum idaresine sunulacaktır.
- 2.11- Bakım ve onarım hizmeti Trafonun ve OG modüler hücrelerin bakım formları ve bakım prosedürleri doğrultusunda yapacak ve bakım onarım sonrasında bu formlar kurum yetkilisine onaylatılacaktır.

Fesih YILDIRIM
Teknik Birim Sorumlusu

Teknik Sorumlusu
Mustafa Ullü
Ullü

Teknik Sorumlusu
Cengiz Alaca
Alaca

- 2.12- Arızalara ilk müdahale süresi mesai saatleri içerisinde en fazla 4 saat, mesai saatleri dışında da en fazla 12 saattir. Acil durumlarda bu süreler dikkate alınmayıp, en kısa zamanda sağlanacaktır.
- 2.13- Trafo Merkezinin işletme sorumluluğu yüklenici firmada olacağından herhangi planlı manevralarda 24 saat, plansız acil durumdaki manevralarda en kısa süre içerisinde müdahaleye hazır bulunulacaktır.
- 2.14- Yüklenici firma Trafonun arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini hastane idaresine firmalarının açık adres ya da kaşesini taşıyan servis bakım belgeleriyle bildireceklerdir.
- 2.15- Yüklenici Firma, kurumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden en geç üç (3) işgünü içinde yedek parçaları değiştirecektir.
- 2.16- Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine teslim edilecektir.
- 2.17- Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servisi bilgisi dâhilinde müdahale edecektir.
- 2.18- Kurum tarafından temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafından cihaza ücretsiz takılacaktır.
- 2.19- Kompanzasyon sisteminde cezai duruma düşmemek için firma teknik elemanları tarafından kontrolleri yapılacak olup, aktif ve reaktif kontrolleri yapılacaktır.
- 2.20- Kompanzasyon sisteminden kaynaklanan her hangi bir cezai işlem durumunda kurumumuz sorumlu olmayıp cezanın tamamı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu bedelin ödenmesi için Yükleniciye, tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük süre verilecektir.
- 2.21- Yılda en az bir kez topraklama ve paratoner ölçümleri yapılacak olup, sonuçlar raporlanacaktır. Bu ölçümler sözleşme kapsamında olup, firmaya herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
- 2.22- Parça değişiminde doğacak kayıp ve zararlar firmaya ait olacaktır.
- 2.23- Merkezimiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görüldüğü veya şartname kurullarının ihlali durumlarında sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktır.
- 2.24- Sözleşme ücreti sözleşme süresini, bakımı ve onarımın ise sadece işçiliğini kapsar. Arıza ve kontrollerde lüzum görülen her türlü parça ve malzeme, uygunluk esasına göre Hastanemiz tarafından tedarik edilecektir.
- 2.25- Aşağıda belirtilen durumlarda oluşacak arızalar sözleşme kapsamı dışında olacaktır
- a) İş Kazası, ihmal, hırsızlık, yangın, deprem, su baskını, yüksek voltaj, sabotaj gibi vs. dış etkenler dolayısıyla sistemin arızalanması durumunda.
- b) **Yüklenici Firma** in bilgisi dışında sistemin başka bir yere taşınması neticesinde doğacak arızalarda.
- c) **Yüklenici Firma** in bilgisi dışında malzeme kullanımı veya iptali durumunda oluşacak arızalarda
- 2.26- Bu sözleşme tesis tarafından sistemle birlikte üçüncü şahıslara satılamaz ve devredilemez.
- 2.27- Bu sözleşmede bulunan maddelerden hiçbirinin diğerine göre önceliği yoktur.

Fesih YILDIRIM
Teknik Birim Sorumlusu

Teknik Birim Sorumlusu
Mustafa Ullus
U.ULLU

Teknisyen
Duygu Altın
Duygu Altın

Madde:3 Teknik açıdan sözleşme yapılacak firmada çalışacak teknik personelde bulunması gereken belgeler

a- Elektrik Mühendisi veya Elektrik Teknikeri Belgesi

b- Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi

Madde:4 İhtilaf halinde PATNOS Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

Madde:5 Sözleşme süresi sözleşme imza tarihinde başlar BİR YIL sürelidir.

Fatih YILDIRIM
Teknik Birim Sorumlusu

Zelma
Ulku Ulku
Ulku

Febrinyan
Cafer Akca
Ayfer