

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.11.2024

Sayı: 763

Konu: LABORATUVAR VE SOĞUK HAVA DEPOSU İÇİN YEDEK PARÇA VE SARF MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.12.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	10 KW SOĞUK HAVA DEPOSU KOMPRESÖR			1	Adet		
2	R410 A SOĞUTUCU GAZ			10	Kilogram		
3	5/8 İNÇ BAKIR BORU			20	Metre		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

•Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi**  
**SOĞUK HAVA DEPOSU YEDEK PARÇA VE GAZ ALIM İŞİ TEKNİK**  
**ŞARTNAMESİ**

**1. KAPSAM**

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Laboratuvar soğuk hava deposu onarımında kullanılacak olan yedek parça alım işini kapsamaktadır.

**2. ÖZELLİKLER**

2.1 Talep edilen Kompresör, QR3-74 Model 10 kw gücünde, 380 volt AC 3 Ph 50 hz olacaktır.

2.2 Bakır boru, 3/8 soğutma sistemi borusu olacaktır.

2.3 Soğutucu gaz, R410A gazı, yüzde 50 R32 ve yüzde 50 R125 gazları karışımından oluşan HFC grubuna ait bir soğutucudur. Soğutucu yanıcı olmayan R410A gazının standart basıncı -51.6°C'lik bir kabarcık noktası sıcaklığına ve 0.2°C'den düşük bir faz geçiş sıcaklığına kaynamasına sahip olacaktır.

2.4 Kompresör, dış ve iç ünite fanları ile dış ünite fanları 55000 BTU klimaya uygun olacaktır.

Yukarıda bahsedilen alımla ilgili teklif verecek olan firmalar, tekliften önce hastanemizde bulunan soğuk hava depolarını inceleyecek ve hali hazırda kullanılmakta olan numunelere uygun malzemeleri belirleyerek buna göre fiyat verecektir. Numune görülmeden getirilecek olan malzemeler sisteme uyumlu değilse kabul edilmeyecektir. Böyle bir durumda, yüklenici firma, teknik servisin onay vereceği yedek parçaları getirmek yükümlülüğündedir.

**Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.**

ELEKTRİK TEKNİKERİ

Ömer YILDIZ

SORUMLU TEKNİSYEN

Musa GÜNEŞ