



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-262634906

17.12.2024

Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ TRAF0 VE KOMPANZASYON PANOLARININ 12 AYLIK (3 AYDA BİR 4 PERİYOT) PARÇA HARİÇ BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **24.12.2024** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	2 ADET 1000 KVA YAĞLI TİP TRAF0 ORA GERİLİM HÜCRELERİ VE ALÇAK GERİLİM ANA DAĞITIM PANOLARININ PARÇA HARİÇ BAKIM ONARIM HİZMETİ BEDELİ	PERİYOT	4 (3 AYDA BİR)		
2	2 ADET 700 KVAR KOMPANZASYON PANOSUNUN PARÇA HARİÇ BAKIM ONARIM HİZMETİ BEDELİ	PERİYOT	4 (3 AYDA BİR)		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- 2) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB barkod numarası olması gerekmektedir.
- 4) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 5) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 6) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 5CDE4792-1DFF-4F3F-9CE3-421694C8F9D3

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Şenay SAPMAZ
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ (TRAFÖ VE ORTA GERİLİM HÜCRELERİ) KOMPANZASYON PANOLARI VE ALÇAK GERİLİM ANA DAĞITIM PANOLARI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.GENEL ŞARTLAR

a) **Bakım ve Onarım Hizmeti:** Sözleşme tarihinde itibaren ihale makamı olan **Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne** Ait mevcut Trafoların, OG Hücrelerinin, Parafudurların ,ana dağıtım panolarının, kompanzasyon panolarının ve bu sistemlere ait orta ve alçak gerilim topraklama tesisatlarının düzenli kontrol,koruyucu bakım,tam bakım,test,kalibrasyon, arıza (onarım)giderimi, gerekiyorsa kurum,firmadan veya piyasadan temin edilen parça değiştirme işlemini kapsamaktadır.Bu Şartnamede belirtilen sistemlerin, yedek parça bedeli hariç bakım ve onarım işlemleri için (yağ temizleme,yağ değişimi,yağ analizi,parça değişimi,işçiliği ve test işlemleri dahil) hiçbir suretle ilave ücret talep edilmeyecektir.

Yılda 4 (dört) kez 3 (ÜÇ) ayda bir kere yapılan bakım ve kontroller firma teknisyeni tarafından üç nüshalı olarak doldurularak çek liste şeklinde sunulacaktır. Çek listeler her bakım sonrası birim sorumlusuna işin eksiksiz yapıldığına dair imzalatılacaktır. İkinci nüshası hastane teknik komisyonuna ya da teknik servis sorumlusuna teslim edilecektir, üçüncü nüsha firmanın kendisinde kalacak ilk nüshası hak ediş talebi yapılırken faturayla birlikte idareye (satın alma birimine) sunulacaktır. Sonradan doldurularak gönderilen çek listeler kabul edilmeyecektir.

b) **Trafo ve OG hücrelerinin bakım ve onarım hizmetlerinin 1 kV üstü ve 1 kV altı elektrik serbest müşavir mühendis(SMM) belgeli Mühendis sorumluluğunda ve denetimde yapılması şarttır. Yükleyici Trafo ve OG hücrelerinin bakım onarım sırasında Mühendise yardımcı personel (Tekniker-Teknisyen) çalıştıracaksa çalıştırılacak personel EKAT YG altında çalışma izin belgesine sahip personel olacaktır. Yüklenici çalıştırdığı mühendisin veya yardımcı personelin belgesini teklif ile birlikte sunacaktır.**

Yüklenicinin kendisi mühendis ve ilgili belgeye sahip ise bu belgeyi de sunabilir. Yüklenici bina işletme sorumlusu ile irtibatlı olacak, her türlü bakım ve arıza giderimde işletme sorumlusu da refakat edecektir.


c)Firma sistemin devamlı çalışır durumda bulunması için ilgili cihaz ve tesisatların her türlü aksamını koruyucu bakım sözleşme süresince periyodik olarak yapacaktır. Firma periyodik bakımlar dışında sözleşme süresince oluşan arızalara ücretsiz servis hizmeti verecektir.

d)Periyodik bakımlarda; bakımçı firma, öngörülen ve karşılıklı belirlenen her türlü kalibrasyonu yapacaktır. Firma sistemin bakım ve kalibrasyon için gerekebilecek aleti kendisi temin edecektir. Ölçüm ve test işlemlerinde kullanılan tüm cihazların TÜRKAK akrediteli laboratuvarlarından alınmış geçerli tarihli kalibrasyon sertifikası olacaktır.

e)Firma arıza anında ulaşılabilecek telefon numarası yazılı olarak idareye bildirecektir. Mobil telefonlar 24 saat açık tutulacaktır. Telefon numaralarının değişmesi durumunda firma bu durumu 3 gün öncesinde idareye yazılı olarak bildirecektir.

f) Hastanemizin deprensellik ve Güçlendirme çalışmaları kapsamında mevcut mahalden başka bir yere taşınması durumunda ; idarenin tek tarafı olarak sözleşmeyi fesh etme yetkisi olacaktır.

1.1 Periyodik Bakım Ve Gün Saatleri



- a) Periyodik ve koruyucu bakımlar, cihazların bulunduğu ilgili birimde yapılacaktır. Periyodik bakımlar Hastanemiz idaresi tarafından belirlenen zamanlarda yapılacaktır
- b) Yüklenici periyodik bakım için belirlenen aralıklarda bakım ve onarıma gelmeden en az 3 gün önce bakım ve onarıma geleceğine dair idareye yazı veya telefon fax ile bilgilendirilecektir.Yüklenici tahmini bakım süresini bildirecektir.İdare bakım esnasında elektrik kesileceğinizde Jeneratörlerin yakıtını tamamlayacak ve jeneratörlerini çalışabilirliğini test edecektir.Yüklenici elektriği kesmeden önce idarenin gerekli tedbirleri alıp almadığını kontrol etmekle mükelleftir.Yüklenici bakım işlemini mümkün olan en kısa sürede tamamlayacaktır.
- c) Yüklenici sözleşme kapsamındaki cihazlara belirlenen aralıklarda periyodik bakım ve gerekli kalibrasyonları yapmakla yükümlüdür.
- d) Cihazların servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.
- e) firma sözleşmenin son ayı içerisinde hastanemiz idaresine tüm sistemleri kapsayan genel durumu raporu ve tüm sistem iş bitiminde arızasız ve çalışır vaziyette idareye teslim edecektir.

2. SERVİS HİZMETLERİ

- a) Değişecek yedek parçalar cihazın orijinal parçası olacak şekilde ve görüntüsünü bozmayacak ya da değiştirmeyecektir. Değiştirilmesi gereken parçaların firma v e kurum tarafından yapılan tespitten sonra , kurum fiyatı uygun görürse bakımçı firmadan alabilir, uygun bulmazsa piyasadan teklif almakta serbesttir.Bakımcı firma kurumun temin ettiği yedek parçayı monte etmekle mükelleftir. Değiştirilecek hasarlı parçaların mülkiyeti idareye ait olacaktır.
- b) Kullanılacak olan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır.Yedek parça garanti süresi içinde , bu bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile arızalanan parça firma tarafından değişecektir.
- c) Yüklenici cihazların elektrik ve güvenlik testlerini de her bakımda yapmalıdır.
- d) Acil arıza durumlarında gerekli olursa mesai saatleri dışında da firma haber verildikten sonra 2(iki) saat içinde arızaya müdahale etmelidir. Tatil günlerinde,bayramlarda vs. dahil firma gelmek zorunda olup, her ne sebeple olursa olsun ek ücret talep etmeyecektir.
- e) Fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılacaktır.
- f) Servis hizmeti sonunda, çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edecektir.
- g) Sistemden çıkartılan parçalar hastane teknik elemanına tutanak ile teslim edilecektir.

3. ARIZAYA MÜDAHELE

Herhangi bir zamanda cihazın fonksiyonlarının belirlenen normların altına düşmesi durumları 'arıza' olarak kabul edilecektir. Yüklenici arızaya müdahale etmekle yükümlüdür.

- a) Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde,cihazlarda arıza meydana gelmesi durumunda, kurum firmaya telefon,fax ve e-posta ile bilgilendirecektir.Bilgilendirme tarih ve saati olan kayıtlar esas alınacaktır.Arıza bildiriminin ardında yüklenici en az 2 (iki saat içinde arızaya müdahale edecek ve arızanın nedenini tespit edip,arızayı giderecektir.
- b) Çok acil durumlarda ve bakım onarımın uzaması durumunda idarenin onayı doğrultusunda bu süre aşılabılır.
- c) Arızanın ilgili birimde giderilmeyeceği anlaşılması halinde arızalı parça yüklenici firma atölyesinde tamir edilecektir.trafo arızalarının büyük olması ve atölyede tamir gerektirmesi trafonun yeni sarım gerektirmesi vb. trafonun nakliyesi ve tamir bedeli idareye ait olup idare başka firmalardan teklif almakla serbesttir. Yüklenici arızalı parçaların tamir öncesinde ve sonrasında demontajını ve montajını yapmakla yükümlüdür.
- d) Arıza durumunda firma belirtilen sürede gelinceye kadar bina işletme sorumlusuna irtibat kurup gerekli müdahaleyi yapabilmesi için bilgi verilecektir.

4. RAPORLAR

a) Firma her bakımda yapılan bakımları test ve ölçüm sonuçlarını gösteren bir rapor verecek. 3 nüsha halinde firmaya alt servis formunun bir nüshası idarede, bir nüshası yüklenicide kalacak. Diğer bir nüshası ise fatura ile birlikte satın alma birimine verilecektir.

Firma ayrıca ilgili elektrik dağıtım firmasının istediği formatta her bir abone için yapılan bakımları test ve ölçüm sonuçlarını gösteren rapor düzenleyerek ilgili elektrik dağıtım firmasına verilmek üzere idareye teslim edecektir.

b) Bakımcı firma her arıza ihbarı sonunda gidermiş olduğu arızayı belirtecek bir rapor düzenleyip mutlaka kullanıcılara ve hastane teknik servis sorumlusuna imzalatır.

5. GÜVENLİK TEDBİRLERİ

a) Yüklenici, işin yapılması esnasında can ve mal emniyetini açısında önem arz eden ve telafisi imkansız zararlara olacak olay ve kazalara sebebiyet vermemek için ; bu durumu engelleyecek her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olup, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanuna uymak zorundadır. Bakımı yapan firma elemanları ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadır.

b) Trafo ve OG hücrelerinin bakım ve onarımı hizmetlerinin 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Elektrik Serbest Müşavir Mühendisi (SMM) belgeli mühendis sorumluluğunda ve denetiminde yapılması şarttır.

6. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU KAPSAMINDAKİ İŞLER

a) Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde bulunan Trafoların ve bu trafolarla ait OG hücrelerinin periyodik bakım onarımını yapacak.

b) Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde bulunan, ana dağıtım panoları ile kompanzasyon panolarının periyodik bakım onarımını yapacaktır.

c) Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde bulunan, trafoların OG hücrelerinin, kompanzasyon panolarının, AG ana dağıtım panolarının, Jeneratörlerin işletme, koruma ve fonksiyon topraklaması bakımı ve ölçümleri yapacak.

7. BAKIMLAR

7.1. TRAF0 PERİYODİK BAKIMLARI

a) Trafo soğutma fanlarının, sıcaklık izleme ve koruma sisteminin bakımı, kontrolü ve gerekli ayarları yapılacaktır.

b) Trafo üzerinde korozyona uğramış kısımları uygun bir yöntemle temizlenip boyanacaktır.

c) Buşingler kontrol edilecek, kırık veya çatlak olanlar değişecek. Sağlam buşingler uygun solüsyon ile temizlenecek.

d) Buşinglerin bağlantılarının uygun faz kontrolü, mekanik sağlamlığı kontrol edilecek.

e) Bütün buşinglerin terminal bağlantıları kontrol edilecek. İyi temas etmeyen paslı, oksitli kısımlar temizlenecek.

f) Trafonun tüm bağlantı noktaları torklu anatar ile sıklık kontrolü yapılacaktır.

g) Trafo üzerinde Alçak Gerilim ve Orta Gerilim izolatör bağlantıları kontrol edilecek. Geçiş dirençleri ölçülecek.

h) Ark boynuzların temizliği yapılacaktır ve aralıkları kontrol edilerek ayarlanacaktır.

i) trafonun dış temizliği ve trafo odasının temizliğini yapacaktır.

j) Trafonun çalışması sırasında ses kontrolü yapacaktır.

k) Çevirme oranı (TTR) testi yapılacaktır.

l) Sargı direnci testi yapılacaktır.

- m) İzolasyon (AG.YG-AG,NÜVE- YG NÜVE arası) testi yapılacak.
- n) Tüm testler ve ölçümler sözleşme tarihinde itibaren yılda bir defa ilk bakımda yapılacaktır
- o) Trafoların işletme ve koruma topraklamalarının ölçümleri yapılacak.
- p) Yapılan tüm test ve ölçüm sonuçları ayrı ayrı raporlanarak imzalı ve onaylı şekilde idareye teslim edilecektir.ölçüm ve test işlemlerinde kullanılan cihazların geçerli kalibrasyon sertifikaları ölçüm raporları ile birlikte idareye teslim edecektir.
- r) Cihaz ve tesisat parçalarının üretici firma tarafından belirlenen çalışma zamanları aşınma ve kirlilik durumları kontrol edilerek değişimi tavsiye edilecek.
- s) Yukarıda belirtilenler dışında ilgili yönetmelikler ve üretici firma tarafından belirlenen bakım v e kontroller yapılacak.

7.2. OG. HÜCRE ELEMANLARININ PERİYODİK BAKIMLARI


- a) OG hücrelerinde bulunan ölçü ve koruma elamanlarının (keisici,ayırıcı,sigorta,botun,röle,akım trafosu,gerilim trafosu,izolatör,termostat,pano içi aydınlatma vb) elamanlarının bakımı ve kontrolü yapılacak.Çalışma fonksiyonları test edilecek.
- b) DC besleme ünitesinin bakımları yapılacaktır.
- c) SF6 gazlı kesicilerin şarjları kontrol edilecek. Gaz şarjı gerekiyorsa yapılacaktır.
- d) Yağlı kesicilerin kutup yağları kontrol edilecek.gerekiyorsa değiştirilecektir.
- e) Kesicilerin üreticileri tarafından belirtilen genel bakımları yapılacak.Açma kapama zamanı ayarları yapılacak. Kontak geçiş dirençleri ve izalasyonu dirençleri ölçülerek mekanik aksamların bakım ve ayarları yapılacak.
- f) Ayırıcıların (direk üstü ayırıcılar dahil) Kontak geçiş dirençleri ölçülecek.Kontaklarda oluşan ark çapakları temizlenecek.Mekanik aksamların bakım ve ayarları yapılacak.ayırıcıların sigorta ları kontrol edilecek.
- g) OG hücresi bara bağlantılarının kontrolü yapılacak.
- h) OG hücresinin topraklama bağlantıları kontrol edilecek ve geçiş dirençleri ölçümleri yapılacak.
- i) OH Hücresi üzerinde bulunan aşırı akım koruma , sekonder koruma, toprak kaçağı koruma, sıcaklık koruma vb. koruma röleleri ile kontrol,arıza ve uyarı sistemlerinin bakımı ayarları ve testleri yapılacak. Röle ayarları ile ilgili Elektrik dağıtım firması ile irtibatlı ve selektif korumayı sağlayacak şekilde yapılacak.
- j)Ort gerilim sigortalarının kontrolü yapılacak .
- k) Yapılan tüm test ve ölçüm sonuçları ayrı ayrı raporlanarak imzalı ve onaylı şekilde idareye teslim edilecek.Ölçüm ve test işlemlerinde kullanılan cihazların geçerli kalibrasyon sertifikaları ölçüm raporları ile birlikte idareye teslim edecektir.
- l) Yukarıda belirtilenler dışında ilgili yönetmelikler ve üretici firma tarafından belirlenen bakım ve kontroller yapılacak.


7.3. TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIMI

- a) Ölçüm başlamadan önce açıkta bulunan tüm topraklama bağlantıları kontrol edilerek geçiş dirençleri ölçülecek.Topraklama bağlantılarındaki gevşeklikler ve korozyon oluşumları giderilecektir.
- b) OG hücreleri,trafo,Jeneratör,AG ana dağıtım panolarının işletme,koruma ve fonksiyon topraklamaları Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygun olarak ölçülecek. Yapılan ölçümler her abone için ayrı ayrı raporlanarak onaylı şekilde idareye sunulacaktır.Ölçüm ve test işlemlerinde kullanılan cihazların geçerli kalibrasyon sertifikaları ölçüm raporları ile birlikte idareye teslim edilecektir.
- c) Topraklama ölçüm sonuçları ilgili yönetmeliklere göre istenilen değerlerde çıkmaması durumunda ; malzemelerin temini ve kazı işleri, topraklamanın iyileştirmesi için gerekli projelendirme ve uygulama yüklenici tarafından yapılacaktır.Yüklenici bu işler için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
- d) Topraklama işlemleri en az yılda bir defa yapılacaktır.

7.4.KOMPAZASYON PANOLARI PERİYODİK BAKIMLARI

- a) Şalterlerin, kontaktörlerin, kondansatörlerin, harmonik reaktörlerin, baraların bağlantıları kontrol edilecek. Gevşeklik olan kısımları uygun tork ile sıkılacak. Arızalı olduğu tespit edilen ekipmanlar değişimi yapılacak.
- b) Panoların topraklama bağlantıları kontrol edilerek topraklama ölçümleri yapılacak.
- c) Kondansatörlerin kapasite ölçümü yapılacak. Kapasite kaybı % 20'den fazla olan kandanstörler yeisi ile değişecektir.
- d) Harmonik reaktörlerin kontrolleri ve temizliği yapılacak ve izolasyonu durumu kontrol edilecek.
- e) Reaktif güç kontrol rölesinin tüm bağlantıları kontrol edilecek gerekli tüm ayarlamalar yapılacak.
- f) Kompanzasyon panolarının ve tüm ekipmanlarının(sigorta ,şalter, kondansatörler,röle vb) genel temizliği yapılacak.
- g) Kompanzasyon panosunun soğutucu fanlarının ve ısıtıcı termostatlarının genel kontrolleri ve temizliği yapılacak.
- h) kompanzasyon odasının genel temizliği yapılacak.
- i) firma sürekli sistemi takip edecek ve abonenin Endüktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif cezaya girmemesi için gerekli her türlü tedbiri almakla sorumludur. Endüktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif enerji tüketiminin EPDK tarafından müsaade edilen sınırların altında tutulması Yüklenicinin taahhüdü altında olacaktır.
- j) Yüklenici sayaç endexlerini Pazartesi ve Perşembe günleri okuyacak ve aktif reaktif tüketim değerlerini hazırlayacağı bir tabloya kaydedecektir. Sayaç endexlerinin yazıldığı her satırda yüklenicinin ve işletme sorumlusunun imzası olacaktır. Tablo ay sonunda işletme sorumlusuna teslim edilecektir.
- k) Yüklenici isterse endex takibi yapmak için web tabanlı uzaktan sayaç okuma sistemi kurabilir. Yüklenici sistemi kurmak isterse ilgili dağıtım firmasında gerekli izinleri almak zorundadır. Sistem için gerekli internet bağlantısı idare tarafından sağlanacaktır. Sistemin Mülkiyeti yükleniciye ait olacaktır. Sisteme kullanıcı olarak işletme sorumlusu da tanımlanacaktır.
- l) Yüklenici firma reaktif tarifeye tabi 12. Maddede belirtilen abone ve/veya abonelerin Endüktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif cezaya girmesi halinde hiçbir suretle idareye sorumluluk yüklenmeyecektir. Endüktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif tüketim bedelleri ve bedele ilave edilen tüm vergi ve harçları yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenici bu bedeli faturanın son ödeme tarihine kadar ilgili dağıtım firmasına yada idarenin bildireceği hesaba ödeyerek makbuzunu idareye teslim edecektir.
- m) Hak edişin düzenlendiği tarihe kadar olan faturalarda Reaktif (Endüktif ve Kapasitif) tüketim bedeli olup olmadığı kontrol edildikten ve bedeller yüklenici tarafından ödendikten sonra onaylanacaktır.
- n) Bakım özleşmesi süresi içerisinde EPDK, TEDAŞ yada tedarikçi kuruluş tarafından Endüktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif ceza oranları değiştirilmesi halinde yeni oranlara göre de yüklenicinin sözleşme konusu yükümlülüğü aynen devam edecektir.
- o) Yüklenici Endüktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif tüketim bedellerini tazmin yükümlülüğü sözleşme imza tarihinde sonra TEDAŞ ya da tedarikçi kuruluş tarafından düzenlenecek ilk fatura ile başlayacaktır. Sözleşme süresinin bitim tarihinde reaktif tarfiye tabi tüm abonelerin son endexleri idare temsilcisi personel ile birlikte okunacak ve tutanak altına alınacaktır. Bu şekilde okunan son endexler sözleşme süresi içerisinde TEDAŞ ya da tedarikçi kuruluş tarafından düzenlenen son faturalardaki endex değeri ile karşılaştırılacak. tüketimde cezai durum olup olmadığı kontrol edilecektir. Cezai durum olan abonelerin olması halinde, bu abonelerin faturalarının düzenlenmesi beklenecek , faturadaki reaktif tüketim bedelleri ödendikten sonra son hak edişi onaylanacaktır.





IDRİS BOZBOĞA
Teknik İşler Sorumlusu

