

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

Sayı: 58

30.12.2024

Konu: YANGIN SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.01.2025 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM İŞİ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

2025 YILI YANGIN ALGILAMA-ALARM SİSTEMLERİNE AİT YILLIK PERİYODİK BAKIM
ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. Konu ve Kapsam;

Bu Şartname Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Merkez ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne ait yangın algılama-ikaz sistemlerinin bakım onarım-arızaları giderme sistemi devrede tutma ve personeli bu konuda bilinçlendirme konularını kapsamaktadır.

B. Bakım Yükümlülükleri ve Genel Hususlar;

- Tüm sistem elemanlarının iç/dış temizliği yapılarak, binalarda bulunan kontrol panellerinin, panel elektronik kartlarının, detektörlerin, butonların, sesli Işık ikaz elemanlarının kablo bağlantılarının ve işlevselliklerinin kontrolü yapılacaktır.
- Cihaz tipine göre performans testleri yapılacak (tüm detektörler test cihazı ile test edilerek kontrolleri yapılacak, butonlar basılarak alarma geçirilmesi gibi tüm işlemler gerçekleştirilecek).
- Yangın algılama ve ihbar sistemine giriş modülleri ile bağlı olan üçüncü panik sistemlerin bağlantıları ve işlevselliği kontrol edilecektir,
- Sistem akülerinin voltaj kontrolleri yapılacaktır.
- Mevcut elemanların projeye uygunluk kontrolü yapılacaktır. İlk defa periyodik bakım faaliyetleri gerçekleştiriliyor ise tüm saha elemanlarının adres kontrolleri yapılacak, iki periyodik bakım dönemi arasındaki sürede herhangi bir hattaki eleman sayısında artış veya azalma oldu ise ilgili hattaki tüm elemanların adres kontrolleri yapılacak, hatlardaki eleman sayısında herhangi bir değişikliğin olmadığı durumlarda eleman aktivasyon testleri yapılacaktır.
- Sistem senaryoları test edilecektir, Yangın kaçış senaryosu dahilinde panellerde olan yangın senaryosu İncelenerek gerekli saha birimlerinin işlevlerini yangın durumunda yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir,
- Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde meydana gelen arızayı İdare firmaya telefon veya faks ile haber verdikten sonra en geç 24 saat içinde müdahale edilecektir, Arızalar 48 saat içerisinde çözülecektir. Çözülemeyen arızalar için yüklenici firma idareye yazılı açıklama yapacaktır. Cihazın herhangi bir parçası kontrol elemanının izni olmadan sökülüp alınamaz. Sökülüp alınmasına izin verilen parçalarda yazılımsal sıkıntı durumu 15 işgünü donanımsal sıkıntılar ise 20 işgünü içinde gerekli her türlü malzeme kullanımı kurum için geçici olarak sağlanarak (dedektör, akü, kart, tamiri, buton vb.) gerekli değişim onarım ve sisteme devreye alma yapılacaktır.
- Yüklenici firma bakım onarım işlerini idarenin görevlendirdiği yetkili personel nezaretinde gerçekleştirecek, bakım yapıldıktan sonra bakım formu düzenleyerek idareye teslim edecektir. Bakım formu sorumlu personel nezaretinde imzalanacaktır.
- Periyodik bakımların tarihlerini idare belirleyecek ve firma buna riayet edecektir. Yüklenici firma bakım onarımları mesai saatleri içerisinde yapacaktır- Gerekli hallerde idareden izin alınarak mesai saatleri dışında da hizmet verecektir.
- Yangın algılama ve ihbar sistemlerine yazılımı güncellemeleri firma tarafından ücretsiz olarak karşılanarak cihazlara yüklenecektir.
- Yüklenici her bakım seansından İtibaren sistemin bir sonraki bakım seansına kadar fonksiyonelliğini koruyacağını sorunsuz olarak çalışmasını taahhüt eder.

İl Müdürlüğü bünyesinde öncelikle arızalı olan sistemler yüklenici tarafından çalışır hale getirildikten sonra bakımları yapılacaktır. Sistemin aktif çalışması sağlanacaktır, çalışmayan sistem için bakım bedeli ödenmeyecektir.

- Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin bakım onarımında 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere; mevzuattaki yangın önleme ve söndürme yönetmelik ve yönerge hükümlerinin uygulanması ve yerine getirilmesi yüklenici firmanın sorumluluğundadır,
- Bakım esnasında teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalardan yüklenici firma sorumludur,
- Sözleşmenin imzalandığı tarihten sözleşmenin bitim tarihine kadar periyodik bakım hizmeti haricinde oluşacak arızalara teknik servis faturası kesilmeyecektir,
- Bakım, onarım ve arızaların yedek parça temini İdaremizce karşılanacaktır. Arıza sonucu parça değişimi gerektiren işlerde konu bakımçı firmanın hazırlayacağı bir servis formu ile idareye bildirilecektir. Bakımcı firma hazırlayacağı servis formunda arızalı parçanın kodunu, özelliklerini ve ismini belirtecektir.
- İdarenin temin etliği parça yüklenici tarafından değiştirilecektir, Değişim işi ve devreye alma, programlama, program yükleme gibi işlemler ücretsiz gerçekleştirilecek ve herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir,
- Değişen parçalar mutlak surette il müdürlüğü görevli olan teknik ekipten herhangi birine teslim edilecek, değişecek parça ambalajlı bir şekilde yetkili tarafından alınacaktır, Ambalajı açık ve kullanılmış parça değişimi tespit edildiğinde parça parası ödenmeyeceği gibi o döneme ait bakım ücreti de firmaya ödenmeyecektir. Firma bu hususu peşinen kabul etmiş olur.
- Yüklenici firma yaptığı bakım ve onarım esnasında kullandığı malzemenin hatalı, yanlış seçimi, standartlara uygunsuzluğu, kullanıcı hatası vs. nedenlerle meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bakımcı firma tarafından yapılan arıza tespitlerinde değiştirilecek parçaların yanlış tespit edilmesinden dolayı İdarenin maddi olarak zarar uğraması durumundan bakımcı firma sorumlu olacaktır, Bakımcı firma tarafından yanlış tespitlerden kaynaklanan maddi tutar firmadan tahsil edilecektir. Böyle bir durumun oluşmaması için bakımcı firma arıza tespitlerinde gerekli özeni gösterecektir.
- Yangın algılama ihbar sisteminde yerlerin doğru tespiti için yıl içerisinde yapılan tadilatlar nedeni ile yerlerin güncellenmesi ve sistem projelerine işlenip entegrasyonunun sağlanması yüklenici firma tarafından ek ücret talep edilmeden yapılacaktır, Ayrıca yıl içerisinde tadilat olması durumunda sözleşme yapılan yüklenici firmaya bilgi verilecek firma gerekli önlemleri alacaktır,
- Yüklenici Firma tarafından değiştirilen parça ve malzemelerin kullanım hatası ve olağanüstü haller (Deprem, Seferberlik vb.) dışında, onarım sonrası meydana gelebilecek tüm aksaklıklar ve arızalar firmanın sorumluluğu ve garantisi altında olacaktır- Garanti süresi malzeme takıldığı tarihten itibaren en az 1 (bir) yıldır.
- Yüklenici firma bakımda çalıştıracığı teknik elemanların isim listesini önceden belirtecek kimlik bilgileri ile birlikte kimlik fotokopilerini sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdareye verecektir. Bu elemanların değişmesi halinde durum firma tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde bir yazı ile idareye bildirilecektir.

- Bakım işi dahilinde bulunan ve periyodik olarak bakımı yapılacak olan sistemlerin yer değişimine kurum tarafından karar verilirse bakım-onarımı üstlenen firma bunu ücretsiz olarak çalışır halde yerine getirecektir,
- Yüklenicinin gerekli bakım-onarımı itina ile şartnamede belirlenen sürelerde yapmaması durumunda oluşabilecek her türlü idari teknik mali hukuki sorumluluk firmaya ait olacaktır. Yüklenicinin bakım onarım sorumluluğunu yetine getirememesi halinde idare sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.
- Bakım-onarım yapılacak sistemler ihale öncesinde mahallinde görülmelidir Yüklenicinin eksiklikleri, arızaları ve bakım yapılacak sistemi verinde gördüğü kabul edilir.
- Bakım yapılırken kullanılan bütün malzemeler 1'nci sınıf ve TSE standardında malzeme olacaktır. Malzemeler yeni ve kullanılmamış olacaktır. Kullanılacak bütün malzemeler aksi belirtilmediği takdirde TSE, TSEK, TSEN, ISO, CE veya muadili kalite güvence belgelerinden herhangi birine uygun olacaktır.
- Her türlü iş için; işin yapılacağı alanda gerekli hazırlıkların yapılması, çevre ve işçi güvenlik önlemlerinin alınması, kaza, sakatlanma, yaralanma, ölüm vb. durumların olmaması için gerekli tedbirlerin alınması, iş sırasında ve sonrasında çevre temizliği ile düzeninin sağlanması, periyodik bakım – onarım hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve sonrasında kullanılan her türlü alet, ayar cihazı, araç gereç takım ve avadanlıkların temini, bakım-onarım sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından ve bu kazaların sebep olacağı her türlü zarardan doğrudan yüklenici firma sorumludur.
- Yıl içinde yapılacak olan bakım sayısı 4 bakıma eşdeğer olacaktır.

C. Aranacak Nitelikler:

- 1) Yüklenici bakım yapılacak sistemlerin çalışma prensibi, özelliği ve kullanımı konusunda idarenin belirleyeceği personelleri bilgilendirecek eğitecektir.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.NO	Bina Adı	Yangın Paneli	Dedektör Miktarı	Ölçüsü
1	Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü	Maxlogic	106	Adet
2	Ağrı Merkez ADSM	ML-1237.N	128	Adet

Atilla Sığır
Tebiszer

Sadık Kermace
Tebiszer

Emrah Sabuncu
Tebiszer