

TEKLİFE DAVET

07.01.2025

Sayı: 013

Konu: HİJYENİK KLİMA SANTRALİ (5 Adet) KLİMA SANTRALİ (17 Adet) HAVA EMİŞ SANTRALİ (15 Adet) CHİLLER GRUBU ASPİRATÖR (1 Adet)YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ (4 Periyot 4 Bakım)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.01.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet ULAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HİJYENİK KLİMA SANTRALİ (5 Adet) KLİMA SANTRALİ (17 Adet) HAVA EMİŞ SANTRALİ (15 Adet) CHİLLER GRUBU ASPİRATÖR (1 Adet)YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ (4 Periyot 4 Bakım)			4	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın alınan Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını imzalı ve kaşeli olacak şekilde teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ BAKIM ŞARTNAMESİ

- 1-Kirlilik hasar korozyon montaj doğruluk kontrolü
- 2-Yatak ses kontrolleri
- 3-Yatakların yağlanması
- 4-Fan montaj cihazlarının sıkılık kontrolü
- 5-V kayışlarının tahrik mekanizmasının kontrolü
- 6-Hava ısıtma bataryalarının tahrik kirlilik kontrolü
- 7-Eşit düzeyde su devir daim kontrolü
- 8-Giriş ve çıkış lazerli ısı ölçümü
- 9-Hava damper motor ve klapelerin kontrolü
- 10-Hava giriş sıcaklık ve hava debisi ölçümü
- 11-Hava çıkış sıcaklık ve hava debisi ölçümü
- 12-Motor amper değerleri ölçümü
- 13-Sızdırmazlık elemanlarının kontrolü
- 14-Hasar ve aşınma kontrolleri
- 15-Filtrelerden geçen hava temizlik ölçümü

HAVA KLİMA SANTRALLERİ BAKIM ŞARTNAMESİ

- 1-Kirlilik hasar korozyon montaj doğruluk kontrolü

Adem TURAN
67777777

İsmail KAYA
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Koordinatörü

2-Chiller grubunun korneserlerinin ilaçlı su ile temizliğinin yapılması.

3-Elektrik bağlantılarının gerekli kontrolü yapılması

4-Chiller grubunun bakır boru hatlarının gerekli kontrollerinin yapılması.

5-Chiller grubunun gaz sistemi kaçak ve test kontrollerinin yapılması.

6-Chiller grubu boru hattının gerekli kontrolleri ve arızalarının giderilmesi.

7-Chiller grubunun sirkülasyon hattında bulunan pompaların gerekli kontrol ve bakımlarının yapıp arızaların giderilmesi.

8-Chiller grubu hattındaki pislik tutucuların gerekli bakım ve kontrollerinin yapıp arızalarının giderilmesi.

9-Chiller grubu genişleme tanklarının gerekli bakım ve kontrollerinin yapıp arızalarının giderilmesi.

10-Chiller hattının otomasyon panel kontrollerinin yapılması.

11-Arıza halinde en geç 6 saat içinde yüklenici firma tarafından müdahale edilecektir.

12-3 aylık periyotlar halinde Yılda 4 bakım olacaktır.

13-Yüklenici firma bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı M.Y.K belgesine sahip olacaktır.

HAVA SOĞUTMA CHİLLER GRUBU BAKIM ŞARTNAMESİ

14-Cihaz ses ve titreşim kontrolü

Adem TURAN
Turan

İsmail KAYA
Palnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Koordinatörü

24-geçmişe dönük set ayar kontrolleri

25-cihazın otomatik kontrol elemanlarının kontrolüve testi(start-up)

26-Sezon geçişlerinde antifriz kontrolü gerekirse ilave ve bome ölçümü

27-Sistem uygun ise sezon sonunda gazın toplanması

28-Drayer yağ filtresi, kompresör filtresi kontrolü gerekirse değişimi

29-Expansion valf kontrolü yağ pompa kontrolü

30-kompresör veya reciver tankı elektrikli ısıtıcı kontrolü(sistem uygun ise)

31-sıcaklık sensörlerinin kontrolleri ve sub-colling değerinin kontrolü.

32--Bakım-onarım esnasında arızalı olduğu tespit edilen yedek parçalar için % 10 iskonto indirimi yapılacaktır.

Adem TURAN
A. TURAN.

İsmail KAYA
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Koordinatörü

2-Yatak ses kontrolleri

3-Yatakların yağlanması

4-Fan montaj cihazlarının sıklık kontrolü

5-V kayışlarının tahrik mekanizmasının kontrolü

6-Hava ısıtma bataryalarının tahrik kirlilik kontrolü

7-Eşit düzeyde su devirdaim kontrolü ve çıkış lazerli ısı ölçümü

8-Hava damper motor ve klapelerin kontrolleri

9-Hava giriş sıcaklık ve hava debisi ölçümü

10-Hava çıkış sıcaklık ve hava debi sıcaklık kontrolü

11-Motor amper değerleri kontrolü

12-Sızdırmazlık elemanlarının kontrolü

13-Hasar ve aşınma kontrolleri

14-Filtrelerden geçen hava temizlik ölçümü

ASPIRATÖRLERİN BAKIM ŞARTNAMESİ

1-Klima santralinde panoda bulunan ana şalter kapatılır.

2-Topraklama ve nötr kontrolü yapılır

3-Elektrik panosunun genel kontrolü yapılır.kapaklar komple açılır,kapı switchleri kontrol edilir.

4-Filtreler kontrol edilir,kirli olan filtreler değiştirilir.

5-Klima santrali kış konumunda ise soğutma bataryasının suyu boşaltılır.

Adem TURAN
A. Turan

İsmail KAYA
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Koordinatörü

6-Pislik tutucular kontrol edilir.pislik var ise temizlik işlemi yapılır.

7-Cihaz özel dezenfektan ile temizlenir 10-15 dk.yüzeyde kalır,yüzey mikrofiber bezle temizlenir.Temizlik işleminden sonra cihaza bakteri üremesi önleyici kimyasal uygulanır.

8-Cihazın vantilatör ve aspiratör elektrik motorlarının akımları kontrol edilir.

9-Fan yatakları yağlanır.

CHİLLER GRUBU BAKIM ŞARTNAMESİ

1-Chiller grubunun korneser bakımları yapılacaktır.

2-Chiller grubunun korneserlerinin ilaçlı su ile temizliğinin yapılması.

3-Elektrik bağlantılarının gerekli kontrolü yapılması

4-Chiller grubunun bakır boru hatlarının gerekli kontrollerinin yapılması.

5-Chiller grubunun gaz sistemi kaçak ve test kontrollerinin yapılması.

6-Chiller grubu boru hattının gerekli kontrolleri ve arızalarının giderilmesi.

7-Chiller grubunun sirkülasyon hattında bulunan pompaların gerekli kontrol ve bakımlarının yapıp arızaların giderilmesi.

8-Chiller grubu hattındaki pislik tutucuların gerekli bakım ve kontrollerinin yapıp arızalarının giderilmesi.

Adem TURAN
12/11/17

İsmail KAYA
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Koordinatörü