

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.01.2025

Sayı:14

Konu: AZOT PROTOKSİT GAZI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.01.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet ULAS
İdare ve İhtiyaç Üzeri Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AZOT GAZI			400	KİLOG RAM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AZOT PROTOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AZOT PROTOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Hükümler:

- 1-Azot protoksit D. Gazı tüpleri %95 'den az AZOT PROTOKSİT Gazı ihtiva etmeyecektir.
- 2-Protoksit D, Azot Gazı (35 Lt-25 Lt-) tüplerle sağlanacaktır. Bu tüplerin içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır.
Protoksit D' azot 10 lt 7.50
Protoksit D' azot 40 lt 25.00
Protoksit D' azot 50 lt 35.00
- 3-Azot protoksit D azot tüplerinin üzerinde:tüp içerisinde bulunan gazın ismi,tüpün boş ve dolu ağırlığı ,dolun tarihi,tüpün numarası,dolum yapan kurumun ismi ve kontrol edildiğini gösteren imalatçı firmaya ait etiket bulunacaktır.Ayrıca azot protoksit doldurulan tüplerin kendisinde içindeki gazı gösterecek yazı veya formül kazınmış olacaktır.
- 4-Yüklenici firma medikal gazları firmaya ait tüplerle teslim edecektir. Protoksit D' azot gazı 50 lt su hacimli ve 345 test basıncına dayanıklı olacaktır.
- 5-Tüpler gazların cinsini bildirir şekilde etiketlenecek, tüplerin üzerinde imal yılı, üretici firma adı, test basıncı, dolun basıncı, son test tarihi açık şekilde yazılı olacaktır ve belgeli tüplerle temin edilecektir..
- 6-N2 yüzdesi içinde N2 O den başka gaz bulunamaz. İnsan sağlığına zararlı etkisi olabilecek hiçbir partikül bulunmamalıdır.
- 7-Azot protoksit D' azot tüpleri kapaklı mühürlü olacaktır.
- 8-Tüplerin üzerinde Azot protoksit Ventili takılı olacaktır.
- 9- Azot protoksit tüpleri Sağlık Bakanlığının teminine uygun , renk ve standartlarında olacaktır.(tüpün cinsi çelik tüp,renği gri,boğaz kısmında halka şeklinde yeşil çizgi mevcut veya tamamen koyu yeşil)
- 10-Medikal amaçlı Azot protoksit gazı Sağlık Bakanlığının üretim izin belgesine sahip olacaktır.
- 11-Tüplerin nakliyesi, idarelerin göstereceği yere boşaltılması firmaya aittir.
- 12-Tüplerin contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
- 13-Tıbbi gazların kesintisi söz konusu olmadığı için ihaleci alan firma hiçbir gerekçe altında ihtiyaç teminini durduramayacağını taahhüt eder.
- 14- 24 saat içerisinde sipariş verilen gazlar teslim edilmediği takdirde ihtiyaç,sözleşmeli müteahhit adına piyasadan karşılanır.Karşılanan gazların bedeli sözleşmeli müteahhidin hak edişinden mahsup edilir.
- 15-İdarelerimizce alımı yapılacak olan 5 kalem tıbbi gazlar Sağlık Bakanlığı İlaç ve Ezacılık Genel Müdürlüğünün Yürüdükteki Mevzuatına uygun olacaktır.
- 16-Tüpler sözleşme süresince eskiyen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlarını yüklenici firma temin edecek ve değiştirme işlemini bedelsiz üstlenecektir.

Anestezi Tabirhanesi

10.01.2025

Serkan Yıl Kenar

Firdevs Berfin Marcuk Berfin

S.F.D.A. FERDİN

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AZOT PROTOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AZOT PROTOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Hükümler:

- 1-Azot protoksit D. Gazı tüpleri %95 'den az AZOT PROTOKSİT Gazı ihtiva etmeyecektir.
- 2-Protoksit D, Azot Gazı (35 Lt-25 Lt-) tüplerle sağlanacaktır. Bu tüplerin içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır.
Protoksit D' azot 10 lt 7.50
Protoksit D' azot 40 lt 25.00
Protoksit D' azot 50 lt 35.00

3-Azot protoksit D azot tüplerinin üzerinde,tüp içerisinde bulunan gazın ismi,tüpün boş ve dolu ağırlığı ,dolun tarihi,tüpün numarası,dolun yapan kurumun ismi ve kontrol edildiğini gösteren imalatçı firmaya ait etiket bulunacaktır.Ayrıca azot protoksit doldurulan tüplerin kendisinde içindeki gazı gösterecek yazı veya formül kazılmış olacaktır.

4-Yüklenici firma medikal gazları firmaya ait tüplerle teslim edecektir. Protoksit D' azot gazı 50 lt su hacimli ve 345 test basıncına dayanıklı olacaktır.

5-Tüpler gazların cinsini bildirir şekilde etiketlenecek, tüplerin üzerinde imal yılı, üretici firma adı, test basıncı, dolun basıncı, son test tarihi açık şekilde yazılı olacaktır ve belgeli tüplerle temin edilecektir..

6-N2 yüzdesi içinde N2 O den başka gaz bulunamaz. İnsan sağlığına zararlı etkisi olabilecek hiçbir partikül bulunmamalıdır.

7-Azot protoksit D' azot tüpleri kapaklı mühürlü olacaktır.

8-Tüplerin üzerinde Azot protoksit Ventili takılı olacaktır.

9- Azot protoksit tüpleri Sağlık Bakanlığının teminine uygun , renk ve standartlarında olacaktır.(tüpün cinsi çelik tüp, rengi gri,boğaz kısmında halka şeklinde yeşil çizgi mevcut veya tamamen koyu yeşil)

10-Medikal amaçlı Azot protoksit gazı Sağlık Bakanlığının üretim izin belgesine sahip olacaktır.

11-Tüplerin nakliyesi, idarelerin göstereceği yere boşaltılması firmaya aittir.

12-Tüplerin contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir

13-Tıbbi gazların kesintisi söz konusu olmadığı için ihaleyi alan firma hiçbir gerekece altında ihtiyaç teminini durduramayacağını taahhüt eder.

14- 24 saat içerisinde sipariş verilen gazlar teslim edilmediği takdirde ihtiyaç,sözleşmeli müteahhit adına piyasadan karşılanır.Karşılanan gazların bedeli sözleşmeli müteahhidin hak edişinden mahsup edilir.

15-İdarelerimizce alını yapılacak olan 5 kalem tıbbi gazlar Sağlık Bakanlığı Haç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Yürüdükteki Mevzuatına uygun olacaktır.

16-Tüpler sözleşme süresince eskijen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlarını yüklenici firma temin edecek ve değiştirme işlemini bedelsiz üstlenecektir.

Anestesi Teken Sorumlusu
Serim Yeşil Koral

İ

Anestesi Teken,
Müseyin Yanar

İ

Uzm.Dr. M. Özlem Dürü
Anestesi Uzmanı
Dip. No: 161172
Pamukkale Devlet Hastanesi