

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı:
Konu: 15 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı

16.01.2025

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **22/01/2025** Tarih ve saat: **10:00** 'e kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	100 AMPER TERMİK MANYETİK ŞARTER	4	Adet		
2	60 AMPER KONNEKTÖR	6	Adet		
3	60X60 PANEL LED ARMATÜR	50	Adet		
4	14 W 840 Floresan Lamba	200	Adet		
5	18 WATT FLORESAN AMPÜL	100	Adet		
6	32 AMPER K OTOMAT	24	Adet		
7	25 AMPER V OTOMAT	24	Adet		
8	16 AMPER K OTOMAT	24	Adet		
9	40 AMPER TRİFAZE OTOMATİK SİGORTALAR	10	Adet		
10	3X1,5 TTR KABLO	100	Metre		
11	3 x1,5 NYY (Antigon) Kablo	100	Metre		
12	5 METRE 3'LÜ PRİZ	10	Adet		
13	3 METRE 3'lü Priz	10	Adet		
14	3'LÜ SIVA ÜSTÜ PRİZ	20	Adet		
15	NORMAL ERKEK FİŞ	24	Adet		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın almanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.. 40*40 Led Panel Armatür

- 40X40 Boyutunda olmalıdır.
- Gömme tip kare armatür olmalıdır.
- Lamba ömrü en az 20.000 saat olmalıdır.
- Kasa rengi beyaz olmalıdır.
- En az 0,50 mm kalınlığında olmalıdır.
- Işık açısı 120° derece olmalıdır.
- En az 1 yıl garantili olmalıdır.
- üzerinde etiketleri ve normları olacaktır

2.. 3'lü Grup Priz

- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- Kablo uzunluğu 3 m, kablo 3.2,5 mm kesitinde, Yanmaz plastik gövdeden üretilmiş olmalıdır.
- Akım 16 A gerilim 250 V olmalıdır
- Darbelere ve yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı olmalıdır.

3.. 5'li Grup Priz

- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- Kablo uzunluğu 3 m, kablo 3.2,5 mm kesitinde, Yanmaz plastik gövdeden üretilmiş olmalıdır.
- Akım 16 A gerilim 250 V olmalıdır
- Darbelere ve yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı olmalıdır.

4.. 3'lü Kablosuz Grup Priz

- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- Akım 16 A gerilim 250 V olmalıdır
- Darbelere ve yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı olmalıdır.

5.. 32 Amper W Otomat Sigorta

- TS 5018-1 EN 60898-1 standardına uygun, olacaktır.
- 10 amper olacaktır.
- 1 faz kesicili, en az 6 KA kısa devre kesme akım kapasiteli olacaktır.
- ,Dizilimi otomatik sigortalardan herhangi biri, hiçbir alet kullanmadan, ray tutucu vasıtası ile kolaylıkla çıkarılabilir özellikte olacaktır.
- TS 5018'e göre tutuşmaya dayanıklı 'Duroplast' gövde Ark ve kaynamalara karşı dayanıklı kontaklar, Paslanmaya karşı korunmuş özel metal aksam, kolay kablo girişli ve dokunmaya karşı korumalı klemensler ve iletkenlere kadar kolay bağlantı yapılmasını sağlayan dikdörtgen kesitli klemenslere sahip, olacaktır.

6.. 25 Amper W Otomat Sigorta

- TS 5018-1 EN 60898-1 standardına uygun, olacaktır.
- 10 amper olacaktır.
- 1 faz kesicili, en az 6 KA kısa devre kesme akım kapasiteli olacaktır.
- , Dizilimi otomatik sigortalardan herhangi biri, hiçbir alet kullanmadan, ray tutucu vasıtası ile kolaylıkla çıkarılabilir özellikte olacaktır.
- TS 5018'e göre tutuşmaya dayanıklı 'Duroplast' gövde Ark ve kaynamalara karşı dayanıklı kontaklar, Paslanmaya karşı korunmuş özel metal aksam, kolay kablo girişli ve dokunmaya karşı korumalı klemensler ve iletkenlere kadar kolay bağlantı yapılmasını sağlayan dikdörtgen kesitli klemenslere sahip, olacaktır.

7.. 16 Amper W Otomat Sigorta

- TS 5018–1 EN 60898–1 standardına uygun,olacaktır.
- 10 amper olacaktır.
- 1 faz kesicili,en az 6 KA kısa devre kesme akım kapasiteli olacaktır.
- , Dizilimi otomatik sigortalardan herhangi biri, hiçbir alet kullanmadan, ray tutucu vasıtası ile kolaylıkla çıkarılabilir özellikte olacaktır.
- TS 5018'e göre tutuşmaya dayanıklı 'Duroplast' gövde Ark ve kaynamalara karşı dayanıklı kontaklar, Paslanmaya karşı korunmuş özel metal aksam, kolay kablo girişli ve dokunmaya karşı korumalı klemensler ve iletkenlere kadar kolay bağlantı yapılmasını sağlayan dikdörtgen kesitli klemenslere sahip, olacaktır.

8.. 19.Topraklı Erkek Fiş

- Erkek fiş ; kauçuktan yapılmış , koruma sınıfı en az IP44 , 1x16 ,220-240V değerinde olmalıdır.
- Erkek fiş ,I tipi anma gerilimi 250 V anma akımı 14 A pvc izoleli çift topraklama kontaklı olmalıdır. 40- Dişi fiş ; anma gerilimi 250 volt , anma akımı 14 A ,izole 1kv sert PVC ,çift topraklama kontaklı olmalıdır.

9.. 18 W Floresan Lamba


- Ampul gücü 18 watt olacaktır.
- T5 Tüp formunda olacaktır.
- Renk soğuk beyaz olacaktır.
- Renk sıcaklığı 6500 kelvin olacaktır.
- Ortalama kullanım süresi 10000 saat olacaktır.
- Çap 26 mm olacaktır.
- TSE ve CE standartlarına uygun olacaktır.
- Maksimum uzunluk 1200 mm olacaktır.

10.. 14 W Floresan Lamba

- Ampul gücü 18 watt olacaktır.
- T5 Tüp formunda olacaktır.
- Renk soğuk beyaz olacaktır.
- Renk sıcaklığı 6500 kelvin olacaktır.
- Ortalama kullanım süresi 10000 saat olacaktır.
- Çap 26 mm olacaktır.
- TSE ve CE standartlarına uygun olacaktır.
- Maksimum uzunluk 1200 mm olacaktır

11.. 100'lük Termik Manyetik Şarter

- 25Ka kesme kapasitesine güçlü elektrik kontrolü sağlamalıdır.
- Trifaze tasarım ve 100 amper kapasiteye sahip olmalıdır.
- Kompakt tasarıma sahip olmalıdır.
- Kolay kurulum ve devreye sahip olmalıdır.

Ali CENGİZ GİFTÇİ
Teknikçiyen


12..3x1,5 TTR Kablo

- TS EN 50525-2-1 standartlarında olmalıdır.
- BS 6500 Standartlarında olmalıdır.
- Çalışma sıcaklığı 70 derece olmalıdır.
- Kısa devre sıcaklığı max 160 derece olmalıdır.
- PVC dış kılıf ve pvc izole olmalıdır.
- 100 metrelik top halinde olmalıdır.

13..3x1,5 Antikrom

- Çalışma sıcaklığı 70 derece olmalıdır.
- Kısa devre sıcaklığı max 160 derece olmalıdır
- Nominal kesit alanları 1,5mm den 35mm ye kadar olmalıdır.
- PVC dış kılıf ve pvc izole olmalıdır.
- 100 metrelik top halinde olmalıdır.

14..MC4 Solar Konnektör

- Çalışma gerilimi: 1000 VDC
- Çalışma akımı: 20A
- 30AKablo kesiti: 2.5 mm 26.0 mm²
- Pin boyutu: Φ 4.0 mm
- Test gerilimi: TÜV 6000V AC (1Min) / UL 2200V DC (1Min)
- Kirlilik sınıfı: 2
- Koruma sınıfı: Class II
- Kontak maddesi: Gümüş kaplamalı bakır

15..40 Amper faz koruma sigortası

- Nominal akım 40 amper olmalıdır
- Şebeke tipi açma birimi teknolojisi manyetik termik olmalıdır.
- Eğim kanalı c olmalıdır.
- Koruma sınıfı AC tipi olmalıdır.
- Kesme kapasitesi 6000A lcn-de 230-240v AC 50HZ'e uygun EN/EC 61009-2-1'e uygun olmalıdır.

Ali CENGİZ GİFTÇİ
Teknisyen

