

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKLİFE DAVET

24.01.2025

Sayı: 73

Konu: RUHSATLANDIRMA İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 20 KALEM ELEKTRİK SARF MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.01.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	3X2,5 NYY ANTİGRON KABLO			2000	Metre		
2	3X1.5 NYY BAKIR KABLO			500	Metre		
3	60X60 LED ARMATÜR			400	Adet		
4	LED LAMBALI ACİL ÇIKIŞ LEVHASI			25	Adet		
5	50 AMPER KONTAKTÖRLER			20	Adet		
6	30X60 LED ARMATÜR			100	Adet		
7	BANT ARMATÜR			100	Adet		
8	PRİZ KORUMA APARATI			500	Adet		
9	TOPRAKLI PRİZ			20	Adet		
10	TEKLİ ANAHTAR			10	Adet		
11	ÇİFTLİ ANAHTAR			50	Adet		
12	9 WATT SPOT LED LAMBA			50	Adet		
13	Monofaze Kaçak Akım Rölesi			20	Adet		
14	63 AMPER K OTOMAT			20	Adet		
15	32 AMPER V OTOMAT			50	Adet		
16	CAT 6 BAKIR İNTERNET KABLOSU			610	Metre		
17	3'LÜ SIVA ÜSTÜ PRİZ KABLOLU			50	Adet		
18	5 METRE KABLOLU 3'LÜ PRİZ			50	Adet		
19	3'LÜ SIVA ÜSTÜ KABLOSUZ PRİZ			50	Adet		
20	İZOLE BANT.			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek: Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.KADRIYE ÖZGENT
Dahili:

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ELEKTRİK SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen Elektrik, sarf malzemesi alım işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1. Bahse konu malzemeler, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için talep edilmektedir. Talep edilen tüm malzemeler numuneye göre getirileceğinden dolayı, teklif verecek olan firmalar, tekliften önce numuneleri görmek durumundadır. Numune görülmeden getirilecek olan malzemeler, teslim komisyonu tarafından uygun görülmediği takdirde teslim alınmayacaktır.
- 2.2. Kablosuz 3'lü grup prizler, Kablolu 3'lü prizler bağlantı terminalli ve UPS uyumlu olacaktır.
- 2.3. İzole bant, 1 sınıf kalitede olacaktır.
- 2.4. NYY kablolar, 3x2,5 ve 3x1,5 kesitlerinde bakır 1 sınıf kalitede kablo olacaktır.
- 2.5. Cat 6 internet kablosu, bakır yapıda ve kutulu özelliklerde olacaktır.
- 2.6. Led armatürler, 30x60 cm ve 60x60 cm 54 watt alüminyum çerçeveli ve asma tavan uyumlu olacaktır.
- 2.7. K otomat, 63 amper gücünde V otomatlar 32 amper gücünde ve numuneye uygun olacaktır.
- 2.8. Led lambalı acil çıkış tabelası, Hastane kullanılan ürünlerden olacak ve numuneye göre getirilecektir.
- 2.9. Bant armatür, 100 uzunluğunda ve 40 watt gücünde olacaktır.
- 2.10. Priz koruma aparatı, çocuk kilidi olarak kullanılacak ve numuneler arasında seçilecektir.
- 2.11. Prizler ve lamba düğmeleri, numuneye göre seçilecektir.
- 2.12. Spot led lambalar, 9 watt gücünde gün ışığı renginde olacaktır.
- 2.13. **Kaçak akım rölesi, 32 amper gücünde olacak ve kaçak akım referans değeri 0,04 amper olacaktır.**
- 2.14. İzole bantlar, 1. Sınıf kalitede olacak ve numuneler arasından seçilecektir.
Talep edilen tüm malzemeler için fiyat verecek olan istekliler, Hastane satın alma birimine numune sunmak zorundadır. Numunesi uygun görülmeyen malzemeler kesinlikle teslim alınmayacaktır.

3 GARANTİ.

3.1 Sözleşmeye konu olan ürünler 1. Sınıf kalitede olacaktır. Uygun görülmeyen malzemelerinin birebir değişimi yapılacaktır

6

4. KABUL;

4.1 Kabul, Hastane teknisyenleri ve hastane idaresinde hazır bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Ömer YILDIZ
Tekniker

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Tekniker