

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.01.2025

Sayı: 81
Konu: MERKEZ GÜÇ KAYNAĞI İÇİN AKÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.01.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	12 VOLT 100 AMPER KURU TİPİ AKÜ			17	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

12V-100AH VRLA AGM AKÜ ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen aküler UPS uygulamalarında kullanıma uygun, bakımsız VRLA AGM tip olacaktır.
2. Akülerin nominal gerilimleri 12V değerinde, nominal kapasiteleri ise C10'a göre en az 100Ah değerinde olacaktır.
3. Akülerin 1.75V/hücre kesme geriliminde 10 dakikalık Watt değeri en az 3,000W olacaktır.
4. Akülerin tasarım ömrü 20°C ortam sıcaklığında en az 10 yıl olacaktır.
5. Akülerin kasası alev geciktirici (flame retardant) malzemeden imal edilmiş olup, bu özelliği akü kasasının üzerinde belirtilecektir.
6. Aküler tamamen yeni, hiç kullanılmamış olacaktır. Üzerlerinde çizik, çatlak, kırık vb. kusurlar bulunan aküler kabul edilmeyecektir.
7. Akülerin markası, kapasitesi, üretim tarihi, vb. hususlar çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde akü kasalarının üzerinde yer almalıdır.
8. Teklif edilen akülerin blok ağırlığı en az 32kg olacaktır.
9. Teklif edilen aküler en az 2 yıl garantili olacaktır. Garanti süresi içerisinde arızalanan aküler, en geç 1 hafta içerisinde yüklenici tarafından yenileriyle değiştirilecektir.
10. Teklif edilen aküler TS-1352 EN-60896/21-22 standardına uygun olmalıdır. Bu kapsamda teklif edilen ürüne dair TSE uygunluk belgesi de bulunmalıdır. İlaveten, teklif edilen akülerin üzerinde TSE damgası da yer almalıdır.
11. Akülerin üretim tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 4 ay olacaktır.
12. Alınacak aküler, Hastane idaresi ve yetkili bakım firmasının bulunacağı komisyon tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygunluğu araştırılacaktır. Teknik şartnameye uymayan ve komisyonca kabul edilmeyen malzemeler teslim alınmayacaktır. Demontaj aküler hastane teknik birimine teslim edilecek ve çevre şehircilik bakanlığı "Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği" mevzuatına uygun olarak işlenecektir.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen