



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-267077113  
Konu : Teklife Davet

30.01.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ İHTİYACINA BİNAEN KLOR DOZAJ POMPASI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **07.02.2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	<b>KLOR DOZAJ POMPASI</b>	<b>ADET</b>	<b>1</b>		
<b>GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):</b>					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**UYGUNDUR**  
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: D8CCA43A-820C-4710-8A43-A6920B37AC42

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN  
Sağlık Teknikeri  
Telefon No:



## KLOR DOZAJ POMPASI

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kullanılacak Sıvı Klor Dozaj Pompası, komple parçalarıyla beraber ilgili CE ya da TSE belgelerinin en az birine sahip olacaktır.

Sıvı Klor Dozaj Pompası teknik özellikleri ve ölçüleri teknik şartlar bölümünde açıklanmıştır. Cihazlar bu esaslara göre teslim edilecektir.

Sıvı Klor Dozaj Pompalarının, işletme hataları dışında meydana gelebilecek arızalara karşı garanti süresi 2 (iki) yıl olacaktır. Bu süre malzemenin teslim tarihinden itibaren başlayacaktır.

Sıvı Klor Dozaj Pompası üreticisi veya temsilcisinin TSEMso9001:2015 belgesi, aslı veya noter tasdikli örneğine sahip olacaktır.

Sıvı Klor Dozaj Pompası enerji beslemesi 220V(AC) olacaktır.

Sıvı Klor Dozaj Pompasının çalışma güvenliği, elektrik izolasyonu, nem ve klor buharına karşı tam yalıtım özellikli ve koruma sınıfı IP 65 olacaktır.

Cihaz pompa ünitesi elektronik devre tarafından kontrol edilen elektromagnetik ve uzun ömürlü teflon diyagramlı olacaktır.

Pompa ünitesi i.üzerinde hava alınması olacaktır

Kimyasal ve su seviye sensor girişleri ve akış algılayıcı girişi, PT100 sensor girişi olacaktır

Sıvı Klor Dozaj Pompaları işletme hataları dışında meydana gelebilecek arızalara karşı garanti süresi 2 (iki) yıldan az olmayacaktır. Bu süre idaremize teslim edildiği (Muayene Kabul Komisyonunun kabulü yaptığı tarih itibarı ile) tarihten itibaren başlayacaktır.

Garanti süresi içinde Sıvı klor dozaj pompalarında imalattan dolayı meydana gelebilecek arızalardan firma sorumlu olacaktır


Teklif verilmeden önce mutlaka teknik birimle görüşülmesi gerekir.

Serhat Tekdal



Alihan TURKAL

EİK Td



DOĞUBAYAZIT  
DR YAŞAR ERVİLHAZ DEVLET HASTANESİ  
ELEKTRİK TEKNİKERİ  
İDRİS BOZBOĞA

