

**T.C**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü**  
**Taşlıçay Devlet Hastanesi**

SAYI : 2025-14  
KONU : Mal Alımı Hk.

04.02.2025

**Teklif Davet**

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal - Hizmet alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 06.02.2025 tarih saat 10:00'a kadar " **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine veya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Deprem Sensörü	Adet	1		

Firma İmza-Kaşe

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9,Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

## DİZEL JENERATÖRLER İÇİN DEPREM SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Mevcut 1 adet jeneratöre deprem koruma rölesi (sismik röle) takılması

- 1 -Şiddetli bir deprem esnasında sismik titreşimleri algılayıp kontrol sinyalleri üreterek jeneratör veya deprem sırasında çalışması tehlike yaratan herhangi bir cihazı otomatik olarak devreden çıkaran üstün teknoloji ürünü bir cihazın montaj edilmesi.
2. Deprem koruma rölesinin kurulumu yükleniciye ait olacaktır.
3. Cihazın kurulumu yapıldıktan sonra ilgili gerekli personele eğitim verilecektir.
4. Cihaz 2 (iki) yıl Garantili olacak.

### 5- Teknik Özellikler

5.1. Cihaz, üzerinde sismik hareketleri algılayabilen, çok hassas sensörler üzerinde bulundurulmalıdır.

Cihazın sismik algılama özellikleri ANSI Z21 .80 (198 1) ve ASCE 25-97 standartlarına uygun olmalıdır.

5.2. Mikroprosesör kontrollünün özellikleri

- a. Yarı iletken ivme Sensörleri
- b. Deprem dışı sarsıntılar filtrelenmiştir
- c. Bakım gerektirmez,
- d. Hem 12 hem 24 V-DC ile çalışma,
- e. Jeneratör, asansör ve alarm sistemlerine direkt bağlanabilme, Aşırı yük korumalı röle çıkışları, Reçineye gömülü imalat yapılması

5.3 Sensör tipi: İki eksenli ivme izleyen micromachined polisilikon sensörler

5.4. İvme eşiği: 0.1g ile 0.25g arasında ayarlanabilir.

5.5 Yüksek hassasiyetli yedek çıkış 0,03 ile 0.1g arasında ayarlanabilir.

5.6. Besleme gerilimi: 10 ile 30V-DC arası. (12 ve 24V sistemler)

5.7. Çekilen akım: 12/24VDC'den 30mA. Her enerjilenmiş röle için ilave 40mA


5.8 Frekans cevabı: 0.5Hz – 10 Hz arası.

5.9. Anahtarlama: Yüksek ve düşük hassasiyetler için 2 adet düşük güçlü röle

10. Diagnostik: Enerji verildiğinde veya reset durumunda self-test yapar

5.11. Çalışma ortamının sıcaklığı: 0-70 C Ağırlık: Yaklaşık 500 gram

Boyutlar: 115 x 157 x 40mm (E x B x Y) Uyumluluk: ANSI 7-21.70(198 1) ve ASCE 25-97 standartları.

  
Emrullah KAYA  
Teknik Personel

