



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-269266064
Konu : Teklife Davet

21.02.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KAMERA ODASI İÇİN UPS AKÜ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **28/02/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	12V 7 AH KURU TİP UPS AKÜ	ADET	16		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: AFA52794-41DC-4800-BAFF-BC7829F451B1

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: [Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr](https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr)

Keş Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN


Tabii Sekreter

Telefon No:



12V 7 AH AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Her bir akü 12V nominal 10 dakikada $1,6 \times 6 = 9.6$ V kesme geriliminde 280W gücü sağlayabilmelidir ve etiketinde veya katalogunda yazmalıdır.
2. Aküler VRLA (Valve Regulated Lead Acid) ve AGM (Absorbing GlassMatt Technology) teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
3. Float şarj sırasında dışarıya kesinlikle gaz sızdırmamalıdır.
4. Kuru tip ve tamamen bakımsız olmalıdır.
5. Akülerin tampon şarjda ve 20°C 'de 5+ yıl ömür esas alınarak eurobatta uygun olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Aküler satın alma tarihinden itibaren işçilik ve üretim hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
7. Akü kutusu Polypropylene (PP) malzemeden yapılmış olmalıdır.
8. Akü üreticisi ISO 9001 kalite standartlarına sahip olmalıdır, akü katoloğunda bu ibareler bulunmalıdır.
9. Aküler UL(Underwriter Laboratories) onaylı olmalıdır.
10. Akü ölçüleri en fazla 151 (+3) (L) (+-)64 (+-3) (W) x 94 (+-3) (Ht) (mm) olmalıdır.
11. Akülerin dahili ve terminal empedanslarının toplamı 14 mOhm (miliOhm) geçmemeli.
12. Akülerin kısa devre akımları 150A olmalıdır. Ve kısa devreden arızasız olarak çıkabilmelidir.
13. Dahili gaz geri dönüşümü %99,9 oranında olmalıdır.
14. Aküler depolanma süresinde kendiliğinden oluşan kayıplar aylık olarak %3'ü geçmemelidir.(20°C de)
15. Teklif edilen akülerin şarjlı olarak raf ömrü en az 6 ay olmalıdır.(20°C de)
16. Akülerin üzerinde marka, kapasite, ve üretim tarihleri (ay ve yıl olarak) Silinmeyecek şekilde yazılmış olmalıdır.
17. Teklif edilen akülerin üretim tarihi 6 aydan daha eski olmamalıdır.
18. Aküler yeni ve kullanılmamış olmalı.
19. Akü kutup başları kurşun kalsiyum ve kalay karışımı olacak ve aküden çekilecek maksimum akıma dayanıklı olacaktır.




20. Akım sınırlaması gerektirmeyen bir sabit gerilim kaynağı ile şarj edilebilecek ve bakım şarjı (Equalizing) gerektirmemeli.
21. Aküler özel alçak basınç valfleriyle teçhiz edilmiş olmalıdır.
22. Aküler EUROBATT üyesi üreticilerden tedarik edilecek, tam bakımsız, VRLA tipte aküler olacaktır. Çin menşeli aküler kabul edilmeyecektir.
23. TSE hizmet yeterliliğine sahip olunmalı.
- 24-Teklif edilen marka üreticinin orijinal markası olmalıdır, fason ürünler kabul edilmeyecektir.
- 25- 12V 7AH kapasitesinde olduğu beyan edilen bir kuru akünün minimum ağırlığı 2.40 KG olmalıdır. Bu ağırlığın üzerinde olan ürünler TERCİH edilecektir
- 26 - Ortalama ağırlığı 2.10 - 2.40 KG arasında olan ürünler de KABUL edilecektir.
- 27 - Ortalama ağırlığı 2.10 KG'ın altında olan ürünler RED edilecektir

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

- 1.Sipariş mektubu firmaya iletdikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
- 2.Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
- 3.Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
- 4.Taşıma esnasından akülerden meydana gelebilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

M
Özgen ÖZBAY
Elb. Tale.


Anan Kılıç


DOĞUBAYAZIT
DR. YASAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKERİ
YORIS BOZBOĞA
