



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-269314660
Konu : Teklife Davet

24.02.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **03.03.2025** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YANGIN SİSTEMİ LOOP KARTI	ADET	2		
2	ADRESLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ	ADET	80		
3	DEDEKTÖR TEMİZLEME SPREY	ADET	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 40174474-B872-4C77-A87E-708F17B37612

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



ADRESLİ DUMAN DEDEKTÖR ŞARTNAMESİ

Detektörün üzerindeki en az 2 (iki) LED göstergesi olacaktır. Bu LED'ler stand by konumunda aralıklı flash yaparak çakacak, alarm durumunda direkt yanacaktır.

İleride kurum yetkililerinin sisteme müdahale edebilmesi ve yeni bir detektörü sisteme rahatlıkla tanıtılabilmesi ve hiçbir kişi ya da kuruluşa ihtiyaç olmaması için detektörler panel tarafından otomatik olarak adreslenecektir.

Detektörlerin duman giriş noktaları korozyona karşı güçlendirilmiş olacak ve bu delikler böcek girişine karşı korunmuş olacaklardır. Detektörler tamamen test edilmiş ve kalibrasyon ayarları yapılmış şekilde kullanıma hazır olacaklardır.

Detektör hatalı montaj ve ters bağlantı nedeni ile zarar görmeyecektir. Detektörün soketinden sökülmesi durumunda yangın santralından ihbar alınacaktır.

Detektör soketinde izolatör amaçlı elektronik bir kart olmayacak, Detektör soketinde konvansiyonel detektörü adresleme amaçlı bir elektronik devre ve adres vermek için mekanik devre olmayacaktır. Bu tarz detektörler kesinlikle kabul edilmeyecektir

Detektör ışık saçma (light scatter) prensibi ile çalışmalı, bulunduğu ortamdaki duman partiküllerinin ışığı kırmasıyla alarm vermelidir.

Alarm durumunu üzerindeki bir LED ile ışıklı olarak belirtilmeli, bu sinyali bir ihbar lambası ile tekrarlamayı sağlayacak çıkışı bulunmalıdır.

Saha kullanımında ve teknik personelin detektörün adresini kolay görebilmesi için detektör tabanına takılabilir etiket aparatı olmalıdır.

Detektör uluslararası bir kuruluştan onay almış EN 54-7 ve EN57-17 sertifikalarının ikisine birden sahip olmalıdır. Ürün "Yerli Malı" belgesine sahip olmalıdır.

DEDEKTÖR TEMİZLEME SPREYİ ÜRÜN ŞARTNAMESİ

1. Ürün optik duman detektörleri içerisinde bulunan toz ve kir parçacıklarını temizleyebilmelidir.
2. Ürün 400ml'lik basınçlı aerosol kap içerisinde olmalıdır.
3. Ürün içeriğinde kalıntı bırakacak kimyasal maddeler olmamalıdır.
4. Ürün içeriğindeki gaz renksiz ve kokusuz olmalı. Eser miktarda temizlik maddesi içermelidir.
5. Ürün yanıcı, patlayıcı, tutuşturucu ve oksitleyici özelliği olmamalıdır.
6. Ürünün aksesuarları Uluslararası UL ve ULC tarafından test edilip sertifika onaylı olmalıdır.
7. İthalatçısından istenildiği takdirde MSDS veya SDS evrakları verilmelidir.
8. Ürün ek bir aparat kullanılmadan direkt olarak kullanılabilirdir.
9. Ürün uygun şartlar altında depolanabilmeli ve bozulmamalıdır.
10. Ürün en az 2 (iki) sene satıcı garantili olmalıdır.
11. Ürün Avrupa menşeli olmalıdır.
12. Ürünün markasına ait duman detektörlerini de test edebilecek ürünü de olmalıdır ve bu ürünle de uyumlu olarak çalışabilmelidir.



AKILLI ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ GENEL ÖZELLİKLER

1. Yangın alarm sisteminde, kontrol paneli, dedektörler, butonlar ve saha kontrol modülleri arasındaki karşılıklı iletişim, bir protokol çerçevesinde sayısal olarak yapılmalıdır ve iletişim sırasında bir hataya meydan vermemek için veri paketleri, bozulmaya karşı sürekli kontrol edilmelidir.
2. Sahadaki tüm adreslenebilir elemanlar, ürün tipi fark etmeksizin belirli bir sıra izlemeyen adreslenebilir özelliğe sahip olmalı ve tüm uç elemanlar normal veya kendinden kısa devre izolatörlü şeklinde de olabilmeli ve EN54 sertifikalarından bu özellik görünmelidir
3. Sistemde olabilecek kısa devre sorunlarının, sistemin tümünü devre dışı kalmasını engelleyerek adres bazında kısa devre sorunu kolay bir şekilde nokta bazlı LCD ekran üzerinde görüntülenmelidir
4. Detektörün görülmediği (asma tavan, yükseltilmiş tavan vb.) yerlerde mutlaka paralel ihbar lambası kullanılmalıdır.
5. Sistem bütünlüğü için kullanılacak adresli ürünlerin tamamı aynı marka olmalı EN 54-13 belgeli olmalı.
6. Kurulacak sistemler üretim hatalarına karşı en az 3 yıl garantili olmalıdır.
7. Üretici/distribütör firma BS EN ISO 9001:2015 belgesine ve TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
8. Alınacak ürünler uluslararası onay kuruluşları tarafından verilen CE EN54 belgesine sahip olmalıdır.

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

1. Sipariş mektubu firmaya iletildikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
3. Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.
4. Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
5. Malzemeler mevcut olan sisteme uygun olması gerekir.
6. Mevcut olan yangın algılama sistemin GST MARKADIR.
7. Teklif verilmeden önce mutlaka teknik birimle görüşülmesi gerekir.

DOĞUBAYAZIT
DR YAĞAR ERVİLMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKERİ
İDRİS BOZBOĞA

