


T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-31
KONU : Hizmet Alımı

24.02.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal - Hizmet alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 28.02.2025 tarih saat 10:00'a kadar " **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine veya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.


Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım Onarım	Adet (6 ayda bir)	2		

Firma İmza-Kaşe

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4,Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9,Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ (UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİNDE BULUNAN 1 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) 01.04.2025 – 31.03.2026 ARASINDA 6 AYLIK PERİYOTLAR İLE YILDA 2 KEZ PERİYODİK BAKIM ONARIM, ARIZA DURUMLARINDA İSE HER ZAMAN BAKIM ONARIM İŞLERİNİN YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanemiz hizmet binasında 1 adet Tescom marka DS3100H modelinde 100 KVA kesintisiz güç kaynağı bulunmaktadır.

Cihazların periyodik bakım dönemlerinde;

Genel temizliğin yapılması,

Bütün bağlantıların kontrol edilmesi,

Elektronik kartlarının işlevlerinin kontrol edilmesi,

Evirici işlevlerinin kontrol edilmesi,

Statik By Pass işlevlerinin kontrol edilmesi,

Manuel By Pass işlevlerinin kontrol edilmesi,

Filtre, kondansatör ve soğutucu fan grubunun kontrolünün yapılması,

Akülerin ölçülmesi ve bakımının yapılması,

Tesisat ve topraklama kontrolünün yapılması,

Uzak izleme ve Denetim aksesuarlarının kontrolünün yapılması,

Giriş Çıkış kablolarının kontrol edilmesi,

Tüm sigortalar ve kısa devre kesicilerin kontrol edilmesi,

Arıza durumunda periyodik bakım dönemi beklemeksizin en geç 8 saat içerisinde müdahale edilecek, onarım yetkili teknik elemanlarca yapılacaktır.

Bu iş ile ilgili olarak teklif verecek firma, periyodik olarak ilk bakım, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 2025 yılı içinde olmak üzere yılda 2 defa cihazların bakımını yapacaktır.

Bakım onarımlar hastanemiz teknik elemanının nezaretinde yapılacaktır.

Firma, Periyodik Bakım Onarım esnasında veya sonrasında tespit edilen arızalı malzeme (kart, vb) olması halinde kurumumuz yedek parçayı uygun gördüğü her hangi bir firmadan yada bakım onarım firmasından temin edebilir. Temin edilen yedek parçalar bakım onarım firması tarafından ücretsiz takılır.

UPS lerin sağlıklı çalışabilmesi için tamir esnasında orijinal parçaların kullanılması gereklidir. Değişik firma ürünü

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli

Ahmet RAS
Taşlıçay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

malzemeler kullanılmayacaktır.

Bakım ve yedek malzeme deęiřimi sonrasında firma tarafından servis formu hazırlanacak ve bu form hastanemiz yetkili teknik personeli tarafından isim ve unvanı yazılarak imzalanacaktır.

Firma,Periyodik Bakım hizmetlerinin gerekleřtirilmesi iin gerekli olan **tm** alet ve avadanlıkları ile gerektięi hallerde cihaz programlarına **iliřkin** tm yazılım kaynaklarını temin etmekle **ykmldr**.

Firma taahht ettięi Periyodik Bakım Onarım hizmetlerinin gerekleřtirilmesi sırasında iř saęlıęı ve iř gvenlięine **iliřkin** ilgili mevzuat hkmlerine uymak ve gerekli **tm** emniyet tedbirlerini almakla ykmldr.

Firma, Periyodik Bakım **Onarım** hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında yanlış, hatalı mdahaleler sonucu ekipmana verilecek her trl hasarlardan ve zararlardan sorumlu olacaktır.

Firma, Hastanemiz Teknik **Servisi** tarafından kendisine yazılı ve szl (telefon, fax,vb) olarak arıza bildiriminde bulunduęu saatten itibaren 8 saat ierisinde arızaya mdahale etmekle ykmldr. Bunun iin iřilik ve yol creti talep edilmeyecektir. İlgili fax ve telefon numaraları firma tarafından bildirilecektir.

Bu iř ile ilgili olarak teklif verecek firma, retici firmadan almıř olduęu yetki belgesini ve bakım yapacak personelin grmř olduęu kurs sertifikalarını ibraz etmek zorundadır.

Firma teklif vermeden nce keřif yapacaktır.

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli

Ali Mehmet ARAS
Tařlıcaı Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İřler Mdr