

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.03.2025

Sayı: 254

Konu: KLİMA SANTRALLERİ OTOMASYONU İÇİN 2 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MVS-20 NP-24 VANA SERVO MOTORU 24 VAC/50HZ/11 VA/2-10V ORANSAL KONTROL VANA			1	Adet		
2	PION			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Klima Santralleri Otomasyon Onarım Malzemeleri Teknik Şartnamesi

Kontrol Vana ve Motorları Teknik şartnamesi

DN 15 – 50 arasında dişli vanalar , daha üst çaplarda flanşlı vanalar kullanılacaktır.

Dişli vana gövdesi pirinç gövde olmalıdır.

Dişli vanaların göbekleri paslanmaz olmalıdır.

Eşit yüzdesel akış eğrisi sağlayabilen standart Kv değerlerine sahip kontrol vanaları kullanılmalıdır.

Tüm vanalar karışım vanası olmalıdır.

Tüm vanalar PN16 basınç sınıfında olmalıdır.

On / off işlevli vanalar boru çapında kullanılmalıdır.

Tüm vana motorları sistem basıncında kapatabilecek güçte olmalıdır.

Kontrol sinyali standart 0 – 10 V aralığında olmalıdır.

Vana motoru çalışma gerilimi 24 vac olmalıdır.

Koruma sınıfı en az IP 54 olmalıdır.

Tüm vana ve motorlar CE belgeli olmalıdır.

PİON (SAHA KONTROL CİHAZLARI) TEKNİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Saha kontrol cihazları üst düzeyde bilgisayar ağı ile alt düzeyde ise giriş / çıkış modülleri ve / veya doğrudan saha ekipmanı ve diğer cihazlarla iletişimi sağlayacaktır. Saha kontrol cihazı üzerinde çalışan programlar aşağıdakileri içermelidir.

Takvim işlevleri (tatil programları bir kerelik programlar vs)

Zaman Programları

Veri arşivleme (trending)

Alarm işlevleri

Saat senkronizasyonu


Lon Works ,BacNet , EIB , ModBus komünikasyonu

LonWorks uyumlu cihazlar için idari fonksiyonlar (configuration , binding vs.)

Karmaşık seneryolar için serbest programlanabilirlik

H.İbrahim ÇELİK

Teknisyen



Musa GÜNEŞ

Sorumlu Teknisyen

