

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

07.03.2025

Sayı: 12

Konu: 9 KALEM KLİMA FİLTRESİ MAL MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.03.2025 saat: 11:00 'a kadar [agriagizdis@gmail.com](mailto:agriagizdis@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARKIĞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı             | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|-------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1            | F-9 KOMPAK KLİMA FİLTRE |          |     | 7      | Adet   |              |              |
| 2            | F-9 KOMPAK FİLTRE       |          |     | 25     | Adet   |              |              |
| 3            | F-9 KOMPAK FİLTRE.      |          |     | 8      | Adet   |              |              |
| 4            | F-7 TORBA FİLTRE        |          |     | 50     | Adet   |              |              |
| 5            | F-7 TORBA FİLTRE.       |          |     | 35     | Adet   |              |              |
| 6            | F-7 TORBA FİLTRE .      |          |     | 10     | Adet   |              |              |
| 7            | KASET FİLTRE            |          |     | 56     | Adet   |              |              |
| 8            | KASET FİLTRE.           |          |     | 60     | Adet   |              |              |
| 9            | KASET FİLTRE .          |          |     | 35     | Adet   |              |              |
| Genel Toplam |                         |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Kısmi fiyat teklifine kapalıdır. Tüm kalemlere fiyat teklifi verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.**

T.C  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağız Diş Sağlığı Merkezi  
Teknik Şartname

Sayı: (G-9)

Konu: KLİMA SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM FİLTRE ALIM

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır,
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal [Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

**G - 4 KASET FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1.G 4 filitreler istenen ölçülerde alüminyum ya da galvaniz kasa olacaktır.

2.Elyaf çerçeve iyice monte edilecek ve contalanacaktır. 3.Filitrenin dış ambalajı üzerinde ürün ( filtre sınıfı seri no vs.) ve üretici firma bilgileri açık ve net bir şekilde yazılı olmalıdır.

4.Ürün EN 779 standartına ve eurovent 4/5 standartına uyacak ve yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.

5.Tüm filtreler ISO 9001 :2000 sertifikalı olacaktır.

6.Filtre çerçevesi ( elyaf filtre değişimini sağlamak amacıyla ) tel tarafı sökülebilir şekilde imal edilecektir.

7.Kaset filtre içinde kullanılan sentetik elyaf filtre % 80-90 toz tutma veriminde olacaktır.





8. Sentetik elyaf filtre yıkanabilir özellikte olacaktır.

9. Toksik madde içermeyen ( non-toxic ) sentetik esaslı elyaftan imal edilmiş olacaktır.

10. Nominal hava debisi 1 m<sup>2</sup> elyaf için 5400 m<sup>3</sup> / h olmalıdır.

11. Maksimum kullanım sıcaklığı 130 C maksimum nispi nem % 100 olmalıdır.

12. Alev alma direnci Class F I ( kendiliğinden sönen ) olmalıdır.

13. Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.

a13. Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

#### F -9 TORBA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elyaf çerçeve iyice monte edilecek ve cantalanacak sızdırma olamayacaktır.

2. Ürünler sentetik elyaftan imal edilmiş olacaktır.

3. Filtrenin dış ambalajı üzerinde ürün ( filtre sınıfı seri no ) ve üretici firma bilgileri açık ve net bir şekilde yazılı olmalıdır.

4. Ürün EN 779 standartına ve Euroventstandartına uyacak ve yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.

5. Tüm filtreler ISO 9001 — 2000 kalite sertifikalı olacaktır.

6. Torba filtreler metal kasa ve ya galvaniz olacaktır.

7. Filtreler yaklaşık % 90 nem ve üzeri bağlı nem 80 derece ve üzeri sıcaklığa dayanıklı olacaktır.

8. Filtre süzücü elemanların sentetik olup tozları tutması için elektrostatik yüklü olmalıdır.

9. Filtre dış kasa kalınlığı en az 25 mm olmalıdır.

10. Filtrelerin cep sayıları büyük ölçü için 4 cep küçük ölçü için ise 3 cepli olmalıdır.

11. Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

12. Filtrenin son direnci 450 pa olacaktır.

13. Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.

14. Filtrenin nominal hava hızı 2.5 m/ s olacaktır.

#### F - 9 COMPACT FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. F 9 COMPACT filtreler istenen ölçülerde PVC ( plastik kasa ) olacaktır.

2. Toz, duman, pas, polen , bakteriyel kirliliklere karşı havayı filtre etme özelliği olacaktır.

3. Yüksek kaliteli mikro fi glass malzemeden üretilmiş olacaktır.

4. Filtreler yaklaşık % 80 ve 80 derece sıcaklığa dayanıklı olacaktır.

5. Ürün EN 779 standartına ve ventstandartına uyacak ve yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.



6. Filtreler uluslar arası geçerliliği olan herhangi bir belgenin en az birine sahip olmalıdır.( ISO , TÜV gibi)
7. Her bir compact filtre tekli kutularda olacaktır.Filtrekutulannın ve filtrenin üzerinde filtre sınıfı verimlilik ölçü ve seri numarasını belirten etiket bulunacak ve bu bilgiler açık ve net bir şekilde yazılı olacaktır.
8. Filtre dış kasaları filtre malzemesine temas eden kısımlarında partükül transferine müsaade etmeyecek şekilde özel yapışkanla yapıştırılmış olacaktır.
9. Compact filtrelerin debi ölçüleri 7100/m<sup>3</sup> / h olmalıdır.

Tüm Filtre tipleri ( G- 9 , F 9 , F 9 ) İçin Genel hususlar

1. Tüm filtreler TSE veya ISO belgeli olacaktır.
2. Tüm filtreler ambalajında teslim edilecektir.
3. Bahse konu alım , işçilik hariç çıkmıştır.

Sadık Karamacı  
Teknisyen

Sir

Atilla Söğüt  
Teknisyen



T.C.

AĞRI VALİLİĞİ

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

KLİMA FİLTRE ÖLÇÜ BİRİMİ VE ÖZELLİKLERİ

| S.NO | MALZEME KODU        | MALZEME CİNSİ           | MİKTARI | BİRİMİ | ÖZELLİKLERİ  |
|------|---------------------|-------------------------|---------|--------|--------------|
| 1    | 150-03-03-240022611 | F-9 KOMPAK KLİMA FİLTRE | 7       | ADET   | 592X592X292  |
| 2    | 150-03-03-240022611 | F-9 KOMPAK FİLTRE       | 25      | ADET   | 490X592X292  |
| 3    | 150-03-03-240036656 | F-9 KOMPLAK FİLTRE      | 8       | ADET   | 287X592X292  |
| 4    | 150-03-03-240036656 | F-7 TORBA FİLTRE        | 50      | ADET   | 592X592X600  |
| 5    | 150-03-03-240036656 | F-7 TORBA FİLTRE        | 35      | ADET   | 490X592X600  |
| 6    | 150-03-03-240036656 | F-7 TORBA FİLTRE        | 10      | ADET   | 287X592XX600 |
| 7    | 150-03-03-240032716 | KASET FİLTRE            | 56      | ADET   | 490X592X600  |
| 8    | 150-03-03-240032716 | KASET FİLTRE            | 60      | ADET   | 592X592X48   |
| 9    | 150-03-03-240032716 | KASET FİLTRE            | 35      | ADET   | 287X592X48   |

Sadık Kezmacı  
Teknisyen



Atilla Söğüt  
Teknisyen

