

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

12.03.2025

Sayı: 93

Konu: YANGIN HİDROFORU BAKIM ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.03.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet Necip KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN HİDROFORU BAKIM ONARIMI			3	Yıl		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

AĞRI FİZİK TEDAVİ HASTANESİ YANGIN HİDROFORU BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM:

Bakım ve onarımı yapılacak Yangın Pompası (DUYAR POMPA DNP65/250) MODELİDİR
1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 adet elektrikli ana pompa 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır.

Söz konusu iş 12 (on iki) ayda 3 defa olmak üzere, cihazlar kontrol edilecek şartnamede yazan arzalar ve bakımı yapılacaktır.

BAKIM ONARIM ŞARTLARI

1. Bakım ve onarım sırasında madde 2 de belirtilen yedek parçalar 1(bir) defaya mahsus olmak üzere yükleniciye aittir.
2. Sözleşme süresi boyunca 1 (bir) defa olmak üzere yağ, antifriz, yakıt hortumları ve joker pompanın alt kapağı, gömleği, vidaları değişecektir.
3. madde 2 de belirtilen malzemelerden farklı parçaya ihtiyaç duyulursa teknik servis formu oluşturulup idareye verilecektir idare yükleniciye parça tedarik edecektir gerek duyduğu takdirde yedek parçayı yüklenici firmadan alabilecektir.
4. Periyodik bakımın amacı yangın setlerini her an hizmete hazır halde tutmak ve arıza ihtimalini minimize etmektir.
5. Yüklenici her periyodik bakım hizmeti sonunda yapılan işi, testleri ve ayarlamaları, işveren teknik elemanlarına bizzat göstererek bakım ve servis formlarını imzalatacaktır. Yüklenici elemanı yazdığı formlarda hangi periyodik bakım olduğunu açıkça belirtecektir.
6. Yüklenici elemanı bakım yaptığı pompa ile ilgili bakım için bakım formu oluşturacak ve formda hangi pompa olduğu açıkça belirtilecektir.



BAKIM PROGRAMI

Elektrikli Pompalar:

- ☐ Motor akım kontrolü
- ☐ Pano elektrik aksamı çalışırılık ve bağlantı gevşekliği kontrolü.
- ☐ Basınç algılama ve yardımcı mekanik aksam kontrolü.
- ☐ Yangın seti otomatik devreye girme çalışma kontrolü.
- ☐ Yangın seti manuel devreye girme çalışma kontrolü.
- ☐ Kaplin ayar kontrolü.
- ☐ Pompa basma yüksekliği kontrolü.
- ☐ Salmastra ayarları kontrolü.
- ☐ Genel tesisat kontrolü.

Dizel Pompa:

- ☐ Hava filtresi kontrolu, temizlenmesi
- ☐ Akü kontrolu, temizlenmesi, kutup başlarının greslenmesi
- ☐ Soğutucu Hortumlarının kontrolu,
- ☐ Soğutucu Düzeylerinin kontrolu
- ☐ Soğutma Suyu Solenoid Vanası kontrolu
- ☐ Egzoz Sistemi kontrolu
- ☐ Yakıt Tankı kontrolu
- ☐ Genel Muayene
- ☐ Regülatör Çalıştırma-Durdurma Kontrolü
- ☐ Motor Soğutma Suyu Isıtıcı kontrolu
- ☐ Çalışma Göstergeleri kontrolu
- ☐ Yakıt Filtresinden varsa su çıkarma,
- ☐ Yağlama yağı ısıtıcısının kontrolu
- ☐ Motoru Çalıştırma
- ☐ Uyarı Işığı kontrolu



- ☒ Akü Şarj Dinamosu kontrolu
- ☒ Kayışların kontrolu
- ☒ Soğutma Suyu Filtrelerinin temizlenmesi
- ☒ Tahrik Mili U Bağlantılarının kontrolu, yağlanması
- ☒ Yakıt Hatlarının kontrolu
- ☒ Yakıt Pompası Filtresi temizlenmesi
- ☒ Krank Mili Havalandırma Sistemi kontrolu
- ☒ Isı Değiştirici Elektrodu kontrolu
- ☒ Bağlantı Yalıtıcıları kontrolu
- ☒ Kablo Bağlantı Sistemi kontrolü

Teknisyen
Serdar Takaç


Hâkim Çelik
Teknisyen


Elektrik Tekniker
Boris Aksoy


M. Yosir CEMO
