



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-271091732
Konu : Teklif Davet

13.03.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ÇAMAŞIR MAKİNELERİ VE ÜTÜLER İÇİN 6 KALEM MALZEME ALIMI** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **18.03.2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	7,5 KW TRİFAZE REZİSTANS	ADET	30		
2	4,5 KW YASSI REZİDANS	ADET	4		
3	100 AMPER KAÇAK AKIM RÖLESİ	ADET	2		
4	4 KW YASSI REZİDANS	ADET	6		
5	220 VOLT 3 İNÇ TAHLİYE POMPASI	ADET	1		
6	MANYETİK KAPAK SENSÖRÜ	ADET	4		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: D4687D7F-B387-4F04-BED8-6DA1A069D656

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



TEKNİK ŞARTNAMESİ

REZİSTANS

.Paslanmaz malzemeden imal edilmiş, kirece dayanıklı, uzun ömürlü olmalıdır.

- 380 V ile çalışmalıdır.
- Kademeli olmalı ve toplam 7,5 kW gücünde olmalıdır.
- Boyutlar 35cm tolon makinalara boyutlara uygun olmalıdır.

TAHLİYE POMPASI

- 1 -Üç (3) inç olmalıdır.
- 2- 220-A C voltla çalışır olmalıdır.
- 3 inc Q75 giriş çıkış NA/NC taşmalı kapaklı (90 DERECE)

100 AMPER TRİFAZE SİGORTA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kutup Sayısı: 3 (3p, trifaze, üç fazlı, k otomat, 3lü, Grup)

Açma Karakteristiği: C tipi

Nominal Akım: 100 Amper (3x100)

Nominal Frekans: 50 Hz şebekelerde çalışır

Nominal Gerilim: 230 / 400 V AC

Kesme Kapasitesi: 10 kA (Icu)

Elektriksel Ömür: 6000 açma/kapama (uzun ömürlü)

Mekanik Ömür: 20000 açma/kapama (uzun ömürlü)

Onay: CE ve TSE

Kutup Başına Güç Kaybı: 7W (Çalışır Haldeyken Oldukça Düşük Isı Yayılımı Demektir)

Kontak Pozisyon Göstergesi: Var (Kırmızı ve Yeşil İndikatör)

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

- 1.Sipariş mektubu firmaya iletdikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
- 2.Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
- 3.Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.
- 4.Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
- 5.Cihazlara uymayan parçalar kabul edilmeyecektir.Tekrardan geri gönderilip değişim talep edilecektir.
- 6.Teklif verilmeden önce mutlaka teknik birimle malzeme hakkında bilgi istenmesi gerekir.
- 7.Hastanemizde mevcut kullanılan makineler şunlardır:

TOLON Marka 80 kg Çamaşır Makinesi
TOLON Marka 60 kg Kurutma makinesi
TOLON Marka 10 kg Çamaşır+ kurutma makinesi
TOLON Marka 30/h silindirlik ütü
MALKAN Marka 17 KW pres ütü
MALKAN Marka 8 KW tezgâh ütü
ÖNDER Marka 20 kg Çamaşır Makinesi

Muh TURAN
ELE Tek
muh

İDRİS BOZBOĞA
ELEKTRİK TEK.

