



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-271142982  
Konu : Teklife Davet

13.03.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KLİMA VE HAVA PERDESİ SİSTEMİNİN YILLIK (PARÇA HARİÇ) PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/03/2025 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	18 ADET KLİMA VE 5 HAVA PERDESİ 12 AYLIK (3 AYDA 4 PERİYOT ) YILLIK BAKIM ONARIM İŞİ	BAKIM	4		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**UYGUNDUR**  
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
  2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
  3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
  4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
  5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
  6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
  7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
  8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
  10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: CA410935-3F98-48DE-B19C-4AD3EB0A0EE5

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi; <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No:



T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

**BAKIM/ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1-GENEL HUSUSLAR**

- 1.1. Bu teknik şartname Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi bakım/onarım sorumluluğunda bulunan EK-A'de yer alan iklimlendirme sistemlerinin faal tutulabilmesi için yapılabilecek parçasız bakım/onarım hizmetleri işini kapsar.
- 1.2. Bakım/onarım hizmetleri 08.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
- 1.3. Yüklenici, bu şekilde acil hizmeti gerektirecek çok özel haller için ücret talep etmeyecek, idareye diğer müşterilerinden daha fazla öncelik tanıyacaktır.
- 1.4. Periyodik bakımlarda tespit edilen arızalar için, düzenlenen Arıza Bakım/Onarım Formunda onarım için gerekli parçalar belirtilecek ve ivedilikle idareye formun kontrol yetkili personel tarafından da imzalanmış bir nüshası teslim edilecek, idare tarafından bahse konu parçaların tedarik edilmesine müteakip, işçilik ücretsiz olarak yapılacaktır. İdare onarım için gerekli yedek parçaları ihale mevzuatı çerçevesinde istediği firmadan temin hakkına sahiptir.
- 1.5. Periyodik bakımlarda tespit edilen arızalar için idare tarafından tedarik edilen yedek parçalar yüklenici firma tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden parçaların tedarik edildiği monte edilecektir.

 



- 1.6. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde ilk periyodik bakım yapılacaktır. İlk bakımla birlikte işyerleri teslim edilmiş sayılacaktır.
- 1.7. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işleri tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
- 1.8. Yüklenici firma işi yapacak firma elemanlarının listesini ve iş ile ilgili görmüş oldukları eğitimlerin belgelerini idareye teslim edilecektir.
- 1.9. Yüklenici hizmetin ifası sırasında yasa, yönetmelik ve tüzüklerle belirlenen iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır. Oluşabilecek sorunlarda tüm yasal sorumluluk yükleniciye aittir.
- 1.10. Yüklenicinin gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavi giderleri ve tazminatları yükleniciye aittir. Ayrıca bu personelden iş başında ölenleri defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü yükleniciye aittir.
- 1.11. İşin yapımı sırasında oluşan tüm nakliyeler yükleniciye ait olup, ayrıca nakliye bedeli talep edilmeyecektir.
- 1.12. Periyodik bakımlar aksi belirtilmedikçe hem ısıtma hem de soğutma döneminde yapılacaktır.
- 1.13. Bakım ve onarım 7 gün/24 saat/365 gün ve resmi tatiller dahildir. Hastane İdaresi; Klimaların arızalanması halinde, arızayı firmanın bildirdiği telefon ve fax numarasına günün 24 saatinde bildirebilir. Bildirim tarih ve saatleri hakkında kurum kayıtları esas alınacaktır. Firma bu hususla ulaşılabilecek telefon ve fax numaralarını hastane idaresine bildirecektir.
- 1.14. Tesisin işlemesi için kullanılacak yedek parça gerektiren bir arıza durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir. İlgili yedek parçanın diğer firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek parçaların sisteme montajı yüklenici (bu şartname kapsamında bakım yapan) firma tarafından yapılır. Yüklenici bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz. Garanti kapsamında olan parçaların alınması, değiştirilmesi vs. tüm hizmetler yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılır.



## 2-YAPILACAK İŞLER

İklimlendirme sistemlerinin bakımları aşağıda belirtilen genel bakım tariflerine uygun olarak EK (Ç-F)'de yer alan her bir cihaza ait kontrol listesine göre gerçekleştirilecektir. Her bakım dönemi sonrasında kontrol listesinin güncelleştirilmesi / iyileştirilmesi / detaylandırılmasına yönelik hususlar (varsa) idareye bildirilecek, kontrol listelerinin güncel ve eksiksiz olması sağlanacaktır.

### GENEL BAKIM TARİFLERİ

#### 2.1. Periyodik bakım kapsamında yapılacak genel işler;

- 2.1.1. Drenaj tavası ve hattının temizliğinin yapılması
- 2.1.2. İç ve dış ünite serpantin temizliklerinin yapılması
- 2.1.3. Vantilatör ve motorun kontrol edilip temizlenmesi
- 2.1.4. Hava giriş filtrelerinin temizlenmesi
- 2.1.5. Cihazların termostat kontrolleri ve ayarlarının yapılması
- 2.1.6. Cihazlarının dış ünite gaz basıncı kontrollerinin yapılması, sistemde bulunan gazın miktarına bakılıp gerekirse ilave yapılması
- 2.1.7. Kompresörlü dış ünitelerin gaz basınç kontrollerinin yapılması
- 2.1.8. Soğutma gruplarına ait işletme basınç ve sıcaklıklarının "İşletme Değerleri Tablosu" na uygunluğu kontrol edilmesi ve aykırılıklar varsa sebebinin araştırılarak giderilmesi
- 2.1.9. Kanallı tip cihazların serpantin temizliğinin hava ile yapılması
- 2.1.10. Kanallı cihazlarda kanal bağlantı kontrollerinin yapılması
- 2.1.11. Elektrik tesisatı, V otomat, Voltaj-akım değerlerinin kontrolünün yapılması
- 2.1.12. Duyu ile ses kontrolünün yapılması
- 2.1.13. Estetik görüntü kontrolünün yapılması

Abdullah  
Kılıç

DOĞUBAYAZIT  
DR. YASAR ERVİLBAZ DEVLET HASTANESİ  
ELEKTRİK TEKNİKERİ  
TÖRES BOZBOĞA