

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

13.03.2025

Sayı:
Konu: 18 KALEM TEKNİK MALZEME MAL ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.03.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehtmet Necip KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	60x60 Led Panel Armatür			15	Adet		
2	İZOLE BANT			30	Adet		
3	İŞÇİ EL DİVENİ			5	Çift		
4	3X1,5 TTR KABLO			160	Metre		
5	NYM KABLOLAR			65	Metre		
6	HDMI KABLOSU			100	Metre		
7	CAT 5 KABLO(305 METRE)			1	TOP		
8	TERMİK ROLELER			3	Adet		
9	KUMANDA PANOSU			1	Adet		
10	NYM KABLOLAR			25	Metre		
11	PVC YAPIŞTIRICI			2	Adet		
12	TIJ VİDA			4	Adet		
13	PVC KAYAR MAŞON 70 LİK			2	Adet		
14	CONTALAR			10	Adet		
15	16X25 YAPIŞKANLI KABLO KANALII			20	Metre		
16	3'LÜ SIVA ÜSTÜ PRİZ			3	Adet		
17	SIVA ÜSTÜ PRİZLER ÇİFTLİ ANAHTAR			3	Adet		
18	200 WALT IP65 LED PROJEKTÖR			8	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.ÖZNUR ÇANKAYA Dahili:

- Teklifler Birim Fiyat üzerinden deęerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde deęerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ihtiyaç olan madde 2de teknik özellikleri ürün miktarı Lüzum Müzakeresinde yazılan elektrik ve tesisat işleri elet ve ekipmanları alım işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır

2 TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1 bahse konu malzemeler şartname Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi için talep edilmektedir talep edilen tüm malzemeler TSE sıtandartlarına uygun olacak numuneye göre alınacağından dolayı teklif verecek olan firmalar tekliften önce numune görselleri hastane idaresi ve teknik birim onayına sunulacaktır

60X60 LED PANEL

- 1- GÖVDESİ DKP SAÇTAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- 2- EN AZ 4400 LÜMEN IŞIK AKSINA SAHİP OLMALIDIR.
- 3- 6500K RENK SICAĞINDA OLMALIDIR.
- 4- IP 40 LED OLMALIDIR
- 5- POLİKARBON VE UV YALITIMDA OLMALIDIR.
- 6- 48W GÜÇ OLMALIDIR.
- 7- ENEC BELGELİ OLMALIDIR
- 8- TS EN 60598—1 • TS 8698 EN 60598—2—1, TS EN 60598—2—2 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.

İZOLE BANT

- 1- BANT ELEKTRİĞİ İYİ YALUTMALIDIR
- 2- BANT BOYUTLARI 0.13 mm*19 mm OLMALIDIR
- 3- BANT YAPIŞKANI KUVVETLİ OLMALIDIR
- 4- BANT ÜZERİNDE YAPIM VE İŞÇİLİK HATASI OLMAMALIDIR

İŞÇİ ELDİVENİ

PAMUKLU NİTRİL KAPLI OLMALIDIR

HDMI KABLO

- 1- 50 m UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR
- 2- FİBER İLETİM TEKNOLOJİLİ OLMALIDIR
- 3- HDMI VERSİYON 2.1, 2.0b, 2.0 OLMALIDIR
- 4- 48 Gbps BANT GENİŞLİĞİNDE OLMALIDIR
- 5- 3D VİDEO DESTEĞİ SAĞLAMALIDIR
- 6- 10K, 8K, 5K, 4K, 2K ve FULL HD EKРАНLAR İLE TAM UYUMLU OLMALIDIR
- 7- WCG, HLG, D HDR, HDR, ARC, HEC, ALLM, VRR, HPD UYUMLU OLMALIDIR.
- 8- 32 KANAL SES OLMALIDIR
- 9- 1536kHz SES, ÇOKLU KANAL SES OLMALIDIR.

200W PROJEKTÖR

- 1- IŞIK AKISI 16000 LÜMEN OLMALIDIR
- 2- GÜÇ (W) 200W OLMALIDIR
- 3- IŞIK RENGİ 6500K (BEYAZ) OLMALIDIR
- 4- ÇALIŞMA VOLTAJI 220V OLMALIDIR
- 5- IP 65, IK08 OLMALIDIR
- 6- TEMPERLİ CAM OLMALIDIR
- 7- GÇVDE ALÜMİNYUM OLMALIDIR
- 8- DARBELERE DAYANIKLI, SU VE TOZ GEÇİRMEZ OLMALIDIR
- 9- TS EN 60598—1 • TS 8698 EN 60598—2—1, TS EN 60598—2—2 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.

CAT 6

- 1- EN GÜNCEL CAT 6 STRANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 2- 250MHz'e KADAR PERFORMANS GÜCÜ OLMALIDIR
- 3- 305m'lik OLMALIDIR
- 4- GİGABİT ETHERNET'İ DESTEKLEMELİDİR
- 5- TSE BELGELİ OLMALIDIR
- 6- RoHS EC DİREKTİFİ 2002/95/EC İLE UYUMLU OLMALIDIR
- 7- PVC KILIF OLMALIDIR
- 8- ISO/IEC 11801 STANDARTLARINA SAHİP OLMALIDIR
- 9- ALEV GECİKTİRME IEC 60332-1 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR KABLO TİPİ UTP OLMALIDIR

ÇİFTLİ HİDROFOR PANOSU

- 1- 7,5 KW GÜÇ VE DİREKT KALKIŞ OLMALIDIR
- 2- 380V ÇALIŞMA STANDARDI OLMALIDIR
- 3- LCD DİJİTAL EKRANA SAHİP OLMALIDIR
- 4- BOYUT : 85*115*230 (en*derinlik*yükseklik) OLMALIDIR
- 5- TERS DÖNMEYE KARŞI FAZ SIRASI KONTROLLÜ OLMALIDIR
- 6- VOLT METRE VE AMPER METRE GÖSTERGELİ OLMALIDIR
- 7- SUSUZ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI FONKSİYON ŞALTERLİ OLMALIDIR
- 8- 4 FARKLI ÇALIŞMA MODU OLMALIDIR
- 9- ZAMAN SAATLİ OLMALIDIR
- 10- BAĞLANTI ŞEMALARI ÜZERİNDE OLMALIDIR
- 11- BLOKE MOTOR KORUMALI OLMALIDIR
- 12- ARIZA ANINDA IŞIK İKAZ SİNYALLİ OLMALIDIR
- 13- AC 3 KUTUPLU KONTAKTÖRLÜ OLMALIDIR
- 14- 3X25 OTOMATİK SİGORTALI OLMALIDIR
- 15- SIVI SEVİYE RÖLELİ OLMALIDIR
- 16- FAZ KORUMA RÖLELİ OLMALIDIR
- 17- 22A TERMİK RÖLELİ OLMALIDIR
- 18- YILDIZ ÜÇGEN BAĞLANTILI OLMALIDIR
- 19- ÜRÜN VE İÇİNDEKİ TÜM PARÇALAR TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.

4x6 NYM KABLO

- 1- MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI 70°C OLMALIDIR
- 2- MAKSİMUM KISA DEVRE SICAKLIĞI 160°C OLMALIDIR
- 3- PVC İZOLE, PVC DIŞ KILIF, PVC DOLGULU OLMALIDIR
- 4- %100 BAKIR OLMALIDIR
- 5- CPR SERTİFİKALI OLMALIDIR
- 6- TS HD 21.4 S2, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR



3x1,5 H05VV-F KABLO

- 1- MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI 70°C OLMALIDIR
- 2- MAKSİMUM KISA DEVRE SICAKLIĞI 160°C OLMALIDIR
- 3- PVC İZOLE, PVC DIŞ KILIF, PVC DOLGULU OLMALIDIR
- 4- %100 BAKIR OLMALIDIR
- 5- CPR SERTİFİKALI OLMALIDIR
- 6- TS HD 21.4 S2, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR

22A TERMİK RÖLE

- 1- NOMİNAL AKIM: 16-22A, NOMİNAL GERİLİM 690V AC, 50 Hz OLMALIDIR
- 2- GEÇMELİ TİP FORMUNDA OLMALIDIR
- 3- FAZ KAYIP KORUMA ÖZELLİĞİ OLMALIDIR
- 4- MANUEL VE OTOMOTİK RESET SEÇENEĞİ OLMALIDIR
- 5- SICAKLIK -20°C ile +60°C ARASI OLMALIDIR
- 6- KATEGORİ A (EN 60947-1 STANDARDINA UYGUN OLMALIDIR
- 7- KORUMA SINIFI IP20 OLMALIDIR
- 8- 3 KUTUPLU OLMALIDIR
- 9- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR

4x16 NYK KABLO

- 1- MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI 70°C OLMALIDIR
- 2- MAKSİMUM KISA DEVRE SICAKLIĞI 160°C OLMALIDIR
- 3- PVC İZOLE, PVC DIŞ KILIF, PVC DOLGULU OLMALIDIR
- 4- %100 BAKIR OLMALIDIR
- 5- YVV-U, YVV-R (TSE), NYK (VDE), Cu/PVC/PVC (BS) TİP FORMUNDA OLMALIDIR
- 6- TS IEC 60502-1, VDE 0276 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 7- MİNİMUM BÜKÜLME YARI ÇAPI 12*D OLMALIDIR
- 8- SİYAH RENK OLMALIDIR

TIJ VIDA

10MM KALINLIĞINDA 1 METRE UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR

PVC YAPIŞTIRICI

Özgül Ağırlığı (gr/cm³) 0.930 – 0.950

Asit Endisi 10

Renk Şeffaf açık kahve

Kuruma Süresi (20°C) 18 – 20 saat

Esas Sentetik

Kaynama Sayısı Tek

Çözünürlük Solvent esaslı eriticilerde incebilir.

CONTALAR

- Asbestsiz klingerit rekor ve flanş contası olacak
- 150 lik olacak

PVC KAYAR MONŞON

70 LİK CONTALI OLACAK

SIVA ÜSTÜ ANAHTAR

Sıva üstü mono faz aç kapa anahtar


SIVA ÜSTÜ PİRİZ

Sıva Üstü Topraklı mono faze Priz

KABLO KANALI

- 1- BEYAZ RENK OLMALIDIR
- 2- PLASTİK KANAL BÖLMELİ OLMALIDIR
- 3- 25X16 BOYUTLARINDA BÖLMELİ OLMALIDIR
- 4- PVC İZOLELİ OLMALIDIR
- 5- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR

Serdar Tokel


Erhan Cerke


Bariş Aksoykan
