

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.03.2025

Sayı: **287**
Konu: LİKİT OKSİJEN GAZI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LİKİT OKSİJEN GAZI %99.9 SAFLIK			20	TON		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

LİKİT OKSİJEN GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu Likit Oksijen Gazı, solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup, verilecek gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olacak ve bu sorumluluğunu belge ile taahhüt edecektir.

2. Verilecek Likit Oksijen Gazı; ithal ise ithal, dolum ve depolama izin belgesine, yerli ise üretim, dolum ve depolama izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacaktır. Ayrıca satıcının en az dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kurumlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.

3. Likit oksijen gazı en az %99,50 saflıkta, rutubetsiz, Türk Farmakopesine uygun olacaktır. Yüklenici her sevkiyatta o sevkiyata ait tanker içerisindeki likit oksijenin saflık yüzdesini gösterir uygunluk onaylı analiz sertifikasını hastane idaresine teslim edecektir.

4. Likit oksijenin içeriğinde toksik madde bulunmayacaktır.

5. Oksijen Gazı talebi en geç 48 saat içerisinde yerine getirilecektir. Aksi halde her geçen gün cezai müeyyide uygulanacaktır. İhtiyaç telefon veya faksla bildirilecektir..

6. Firma, kriyojenik tank ve evaporatörün herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması durumunda olumsuzluk giderilinceye kadar hastanenin oksijen gazı ihtiyacını karşılayacaktır.

7. Kriyojenik likit oksijen tanklarının kurulacağı bölgeye tankerlerin ulaşımı için devamlı açık tutulması, tankın muhafazası ve emniyet tedbirlerinin alınması hastane idaresince sağlanacaktır.

8. Likit Oksijen Gazı olağanüstü durumlar dışında mesai saatleri içerisinde getirilecektir. Dolum işlemi öncesinde ve sonrasında yapılacak tartım işlemlerini hastanece görevlendirilecek bir personel eşlik edecek. Personelin tartı işlerine iştirakini satıcı firma sağlayacaktır. Tartım işlemleri belediyeye ait tartım cihazlarında ve sanayi teknoloji bakanlığı il ve bölge müdürlükleri tarafından kontrolleri yapılan kantarlarda yapılacaktır.

9. Likit Oksijen Gazı birinci derecede insan yaşamı ile ilgili olup, yüklenici firma tarafından üretim, depolama, nakliye, boşaltma ve kullanma süresince gazın tıbbi özelliklerini koruyacaktır.

10. Bu şartnamede bulunmayan hükümler için ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve standartlarındaki hükümler geçerlidir.

11. Yüklenici likit oksijen gazı ilgili yükleme ve nakliye işlerini trafik kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak kendisi yapacaktır. Aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk yükleniciye aittir.

Ömer Yıldırım
Etk. Tekniker
[Signature]

Musa Gökçe
Ser. Tekniker
[Signature]

Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi
[Signature]

12. Yüklenici firmanın, şartnamenin herhangi bir maddesine uymadığının tespiti halinde her bir ihlal için ayrı ve ihlalin devam ettiği her gün için ayrı olmak kaydıyla sözleşmede belirtilen oranda cezai işlem uygulanacaktır.

13. Yüklenici firma, eğer üretici firma ise Medikal Gazların Üretimi, Dağıtımı, Satış ve Pazarlaması faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacak, belgeyi teklif verirken ibraz edecektir. Yüklenici firma eğer üretici değil, ana üretici firmanın dolum bayiliğini yapan firma ise, Medikal Gazların Dolumu, Dağıtımı, Satış ve Pazarlaması faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olacak ve teklif verirken ibraz edecek, bu belgeye ek olarak bayisi olduğu ana üretici firmanın Medikal Gazların Üretimi, Dağıtımı, Satış ve Pazarlaması faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini de teklif verirken ibraz edecektir.

14. Yüklenici firma, eğer üretici firma ise Medikal Oksijen Gaz Üretimi, Dolumu, Depolaması ve Dağıtımına dair Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş medikal amaçlı gaz üretim izin belgesine sahip olacaktır. Üretici değil bayi ise bayisi olduğu üreticiye ait yukarıda kapsamı belirtilen Medikal Gaz izin belgesi ile birlikte kendisine ait Medikal Oksijen Gazı Dolumu, Depolama ve Dağıtımına yönelik Medikal Gaz İzin Belgesini, ayrıca bayisi olduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair ihale dönemini kapsayan güncel yazıyı ibraz edecektir.

15. Yüklenici firma, hastanemizde bulunan mevcut likit oksijen tankına dolum yapacaktır.

Ömer Ulu A
Sag. Teknisyen

Muhammed
Sag. Teknisyen

Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Teknisyen