

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.03.2025

Sayı: 291

Konu: SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ BİR YILLIK BAKIM VE ONARIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.03.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTANEMİZİN SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ İÇİN YILLIK BAKIM VE ONARIM İŞİ			4	BAKIM		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

# SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

## Yıllık Servis ve Bakımlarına ait

### TEKNİK ŞARTNAME

#### KAPSAM:

Şartname, Su yumuşatma sistemlerinin 1 yıllık, 4 periyot kontrol, koruyucu periyodik bakım, onarım ve ayar işlerinin yapılması işlemlerine ait servis hizmetlerini kapsamaktadır.

#### GENEL ŞARTLAR:

1. Mevcut su yumuşatma sistemlerine 3 ayda bir periyodik bakım hizmeti yapılacaktır. Bakım esnasında sistemlerinin komple temizliği yapılacak, tüm elektriksel ve tank bağlantılarının kontrolleri yapılacak ve sistemin işlevleri kontrol edilecektir. Sistemlerde yapılan tüm kontrollerin sonucu servis raporunda belirtilecektir.
2. Su yumuşatma sistemlerinde meydana gelebilecek tüm arıza durumlarında yüklenici firma 7/24 saat hizmet verecektir. Arızanın yüklenici firmaya bildirilmesinden itibaren en geç 24 saat içerisinde arızaya müdahale edilecektir.
3. Talep edilen arıza bakım onarım işi, parça hariç alıma çıkmıştır. Yüklenici, kontroller sırasında arızalı parça tespitini teknik servis formuna yazacak ve hastane idaresi tarafından alımı yapılan malzemeyi monte ederek sistemi çalışır hale getirecektir.
4. Hastanemizde 4 adet 1 tonluk su yumuşatma tankı, 1 adet tuz tankı, 1 adet tuz otomatığı ve buna bağlı üniteler bulunmaktadır.
5. İstekliler, su yumuşatma sistemi ile ilgili merak edilen bilgileri, hastane teknik biriminden öğrenebilir.
6. Bakım günleri, hastane teknik birimiyle yapılacak görüşmelerle belirlenecektir.
7. Yüklenici, su yumuşatma sisteminden alınacak olan numunelerin test sonuçlarını hastane teknik birimine sunacaktır.
8. Yukarıda detayları verilen alımla ilgili tüm uyuşmazlıklarda, Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

Ömer YILDIZ  
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNES  
Sorumlu Teknisyen