

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.03.2025

Sayı: 079

Konu: HASTANEMİZ SU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALIMI (336 Ton)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.03.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet ULAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTANEMİZ SU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI			6	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın alınan Yapılacağı Birim: Patnos Devlet Hastanesi

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını imzalı ve kaşeli olacak şekilde teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

SU DEPOSU YILLIK TEMİZLENMESİ VE DEZENFEKSİYONU İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM:

Bu teknik şartname Patnos Devlet Hastanemiz bünyesindeki 3 (üç) adet 80 ton, 2 (iki) adet 40 ton ve 1(bir)adet 16 ton su deposunun yıllık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi işi için hazırlanmıştır. Temizlik ve dezenfekte aşağıda belirtilen hususlar kapsamında yapılacaktır.

SU DEPOLARI TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Su deposu içindeki mevcut suyun tamamı tahliye edilecek.
- 2.Dezenfekte işine başlamadan önce işi alan firma tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.
- 3.Hijyen kıyafetli ve eğitilmiş personel tarafından depo içi ve depo tavan kısmından zemine doğru oluşan tüm yüzeyler fırça ve kazıyıcı aletlerle çamur, tortu, balçık ve yosun, pas vb. atıklardan arındırılacaktır.
- 4.Depo içi yüksek basınçlı yıkama makineleri ile yıkanacaktır.
- 5.Deponun cinsine göre nitrik asit çözeltisi veya inhibitörlü taş asidi ile yüzeylerde oluşan tortular giderilecektir. Kör noktalardaki muhtemel çamurlaşma kaldırılacaktır.
- 6.Depoların temizliği esnasında doğabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
- 7.Deponun tüm yüzeyleri önce Sağlık Bakanlığı'ndan izinli kimyasallar ile temizlenecek sonra yine Sağlık Bakanlığı'ndan izinli dezenfektanlar ile dezenfekte edilecektir.
- 8.Özel dezenfektan ürünleri ile dezenfeksiyon sağlandıktan sonra depo şebeke suyu ile 2 defa tekrar durulanarak kullanıma hazır halde teslim edilecektir.
- 9.Tüm işlemler bittikten sonra idareye dezenfeksiyon bilgi formu verilecektir.
- 10.Deponun temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmadan önce ve sonrasına ait fotoğraflar çekilerek soft ortamda idareye teslim edilecektir.
- 11.Teklif verecek firmalardan BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICISI SERTİFİKASI tekliflerle birlikte istenecektir.
- 12.Su deposunun dezenfekte tarihi depo üzerine bir levha veya etiket vasıtasıyla yüklenici firma tarafından yapıştırılacaktır.
- 13.Temizliği yapılan depoların hastanemiz tarafından su numuneleri alınıp analizleri yapılacak olup sonuçların olumsuz çıkması durumunda tüm prosedür olumlu çıkana kadar tekrarlanacaktır. Ayrıca NUMUNE ÜCRETİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 14.Tüm işlemler hastanemiz idaresi tarafından belirlenen zamanlarda hastanemiz personeli gözetiminde yapılacaktır.

Firmalar tekliflerini sunmadan önce depoları yerinde inceleyecektir.

İşbu teknik şartname tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır. 12.03.2025

04.03.2025
100 KURSUZLUK BAĞI
[Signature]

Songül AŞSLAN
Hemşire
[Signature]

İsmail KAYA
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Koordinatörü
[Signature]