

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/302
KONU : Teklife Davet

09/04/2025

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTANE SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 11/04/2025 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadinhdh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim. Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

a	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	HASTANE SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU ALIMI	3	ADET		

UYGUNDUR
09/04/2025
Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Diyardin Devlet Hastanesi

SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- I.Su deposu içindeki mevcut suyun tamamı tahliye edilecek.
2. Dezenfekte işine başlamadan önce işi alan firma tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.
- 3.Hijyen kıyafetli ve eğitimli personel tarafından depo içi ve depo tavan kısmından zemine doğru oluşan tüm yüzeyler fırça ve kazıyıcı aletlerle çamur, tortu, balçık, yosun, pas vb. atıklardan arındırılacaktır.
- 4.Depo içi yüksek basınçlı yıkama makineleri ile yıkanacaktır.
5. Deponun cinsine göre nitrik asit çözeltisi veya inhibitörlü taş asidi ile yüzeylerde oluşan tortular giderilecektir. Kör noktalardaki muhtemel çamurlaşma kaldırılacaktır.
- 6.Depoların temizliği esnasında doğabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
- 7.Deponun tüm yüzeyleri önce Sağlık Bakanlığı'ndan izinli kimyasallar ile temizlenecek,sonra yine Sağlık Bakanlığı'ndan izinli dezenfektanlarile dezenfekte edilecek.
- 8.Özel dezenfektan ürünleri ile dezenfeksiyon sağlandıktan sonra depo şebeke suyu ile 2 defa tekrar durularak kullanıma hazır halde teslim edilecektir.
- 9.Tüm işlemler bittikten sonra idareye dezenfeksiyon bilgi formu verilecektir.
10. Deponun temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmadan önce ve sonrasına ait fotoğraflar çekilerek soft ortamda idareye teslim edilecektir.
- II.Teklif verecek firmalardan Biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikası tekliflerle birlikte istenecektir.
- 12.Su deposunun dezenfekte tarihi depo üzerine bir levha veya etiket vasıtasıyla yüklenici firma tarafından yapıştirılacaktır.
- 13.Temizliği yapılan depoların hastanemiz tarafından su numuneleri alınıp analizleri yapılacak olup sonuçların olumsuz çıkması durumunda tüm prosedür olumlu çıkana kadar tekrarlanacaktır.
- 14.Tüm işlemler hastanemiz idaresi tarafından belirlenen zamanlarda hastanemiz personeli gözetiminde yapılacaktır.
15. Firmalar tekliflerini sunmadan önce depoları yerinde inceleyecektir.
16. 1 adet 80 LT, 2 adet 25 LT'lik su deposu bulunmaktadır.

İş bu teknik şartname tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır. 09.04.2025

Leyla DURU
Diyardin Devlet Hastanesi
Temizlik Temsilcisi

SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU GEREKÇE RAPORU

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Diyadin Devlet Hastanemizde;

SKS(Sağlıkta Kalite Standartları) kapsamında

- DTY12 Su depolarının güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

- DTY12.04 Düzenli aralıklarla su depolarının bakımı yapılmalıdır.

"Su depoları yılda en az bir kez boşaltılarak temizlenmelidir."

Maddelerine istinaden su depolarının temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılması için hizmet alım sürecine girilmesi uygun görülmüştür.

Leyla DURU
Diyadin Devlet Hastanesi
Enfeksiyon Hemşiresi