

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

Sayı: 110

29.04.2025

Konu: YANGIN HİDROFORU BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.05.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MEHMET NECİP KAYA
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	YANGIN HİDROFORU BAKIM VE ONARIM			1	Yıl		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

Yangın Hidroforu Bakım ve Onarım Teknik Şartnamesi

Kapsam

Bu teknik şartname, Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne ait yangın hidroforunun bakım ve onarımını kapsar. Yangın pompası sistemi **DUYAR POMPA DNP65/250** modeline aittir. Bakım ve onarım yapılacak cihazlar şunlardır:

- 1 adet Elektrikli Joker Pompa
- 1 adet Elektrikli Ana Pompa
- 1 adet Dizel Yangın Pompası

Bakım işlemleri, **12 (on iki) ayda 2 defa** olacak şekilde periyodik olarak gerçekleştirilecektir. Her bakımda, cihazlar kontrol edilip gerekli bakım ve onarımlar yapılacaktır.

Bakım ve Onarım Şartları

1. Yedek Parça Temini:

Bakım sırasında, **Madde 2'**de belirtilen yedek parçalar bir defaya mahsus olarak yükleniciye aittir.

2. Yedek Parça Değişimi:

Sözleşme süresi boyunca, **bir kez** olmak üzere yağ, antifriz, yakıt hortumları ve joker pompanın alt kapağı, gömleği, vidaları fanları değiştirilecektir.

3. Ek Parça İhtiyacı:

Madde 2'de belirtilen malzemeler dışında herhangi bir parça ihtiyacı doğarsa, teknik servis formu düzenlenecek ve idareye sunulacaktır. Gerekli parça tedarik edilmek üzere idare tarafından sağlanacak olup, yedek parça yüklenici firmadan da temin edilebilir.

4. Bakım Amacı:

Periyodik bakımın amacı, yangın setlerinin her zaman hizmete hazır olmasını sağlamak ve arıza olasılığını minimize etmektir.

5. Bakım Sonrası Kontrol:

Yüklenici, her bakım sonrasında yapılan işlemleri, testleri ve ayarlamaları işverenin teknik elemanlarına göstererek bakım formlarını imzalatacaktır. Hangi periyodik bakımın yapıldığı, bakım formlarında açıkça belirtilecektir.

6. Bakım Formları:

Yüklenici, bakım yaptığı her pompa için bir bakım formu oluşturacak ve formda, bakım yapılan pompa net bir şekilde belirtilecektir.

Bakım Programı

Elektrikli Pompalar için Yapılacak Kontroller:

- Motor akım kontrolü
- Pano elektrik aksamı çalışırılık ve bağlantı gevşekliği kontrolü
- Basınç algılama ve yardımcı mekanik aksam kontrolü
- Yangın seti otomatik ve manuel devreye girme çalışma kontrolü
- Kaplin ayar kontrolü
- Pompa basma yüksekliği kontrolü
- Salmastra ayarları kontrolü
- Genel tesisat kontrolü

Dizel Pompa için Yapılacak Kontroller:

- Hava filtresi kontrolü ve temizlenmesi
 - Akü kontrolü, temizlenmesi ve kutup başlarının greslenmesi
 - Soğutucu hortumlarının kontrolü
 - Soğutucu düzeylerinin kontrolü
 - Soğutma suyu solenoid vanası kontrolü
 - Egzoz sistemi kontrolü
 - Yakıt tankı kontrolü
 - Genel muayene
 - Regülatör çalıştırma-durdurma kontrolü
 - Motor soğutma suyu ısıtıcı kontrolü
- 
- 

- Çalışma göstergelerinin kontrolü
- Yakıt filtresinden su çıkarma (varsa)
- Yağlama yağı ısıtıcısının kontrolü
- Motoru çalıştırma
- Uyarı ışığı kontrolü
- Akü şarj dinamosu kontrolü
- Kayışların kontrolü
- Soğutma suyu filtrelerinin temizlenmesi
- Tahrik mili U bağlantılarının kontrolü ve yağlanması
- Yakıt hatlarının kontrolü
- Yakıt pompası filtresinin temizlenmesi
- Krank mili havalandırma sistemi kontrolü
- Isı değiştirici elektrotu kontrolü
- Bağlantı yalıtıcıları kontrolü
- Kablo bağlantı sistemi kontrolü

Genel Hususlar

- **Bakım sıklığı:** Yangın hidroforu, belirtilen periyotlarla düzenli olarak bakıma alınacaktır.
- **Yedek parça temini:** İhtiyaç duyulacak ek parçalar, idare tarafından sağlanacak ve yüklenici firmadan temin edilebilir.
- **Testler ve raporlama:** Yüklenici, her bakım sonrasında yapılan test ve kontrolleri işverenin teknik elemanlarına göstererek, bakım ve servis formlarını imzalatacaktır.

Serdar Zaka
Teknisyen


Alihan Celik
Teknisyen
