

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

29.04.2025

Sayı: 108

Konu: SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE BAKIM OANRIM HİZMET İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.05.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MEHMET NECİP KAYA
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU DEPOSU VE BAKIM HİZMET İŞİ			1	Yıl		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKNİK ŞARTNAME

(50 Tonluk GRP Modüler Su Deposu Temizliği, Dezenfeksiyonu, Bakımı ve Onarımı Hizmet Alımı)

1. AMAÇ

Bu teknik şartnamenin amacı; Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde bulunan 50 tonluk GRP modüler su deposunun temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım işlerinin, ilgili mevzuat ve teknik şartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

2. KONU VE KAPSAM

Bu hizmet alımı, aşağıda belirtilen işleri kapsamaktadır:

- Su deposunun iç temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması,
 - GRP panellerin fiziksel kontrolü,
 - Sızdırmazlık, bağlantı ve vana sistemlerinin bakımı,
 - Gerekli görülen noktalarda onarım işlemleri,
 - Temizlik sonrası raporlama ve belgelendirme yapılması.
-

3. DEPO ÖZELLİKLERİ

- **Kapasite:** 50 ton
 - **Tip:** GRP (Cam Takviyeli Polyester) modüler depo
 - **Kurulum Şekli:** Yere montajlı
 - **Kullanım Amacı:** İçme ve kullanma suyu
-



4. TEKNİK ŞARTLAR

4.1. Temizlik İşlemi

- Depo tamamen boşaltılacaktır.
- İç yüzeyler basınçlı suyla yıkanacak ve tortular uzaklaştırılacaktır.
- GRP yüzeylere zarar vermeyecek fırçalar kullanılacaktır.

4.2. Dezenfeksiyon

- Sağlık Bakanlığı onaylı %6-10 sodyum hipoklorit kullanılacaktır.
- Yüzeylerde en az 1 saat etki süresi sağlanacaktır.
- Durulama sonrası depo tekrar kullanıma alınacaktır.

4.3. Bakım ve Onarım

- GRP paneller gözle ve elle kontrol edilecektir.
- Conta, cıvata, menhol, havalandırma gibi aksamalar kontrol edilecek, arızalı olanlar değiştirilecektir.
- Sızdırmazlık testleri uygulanacaktır.

4.4. Cıvata, Somun ve Bağlantı Elemanlarının Kontrolü ve Yenilenmesi

- GRP modüler su deposunda bulunan tüm bağlantı cıvataları, somunlar ve diğer metal bağlantı elemanları detaylı olarak kontrol edilecektir.
- **Paslanma, gevşeme veya deformasyon** gözlemlenen parçalar tespit edilerek **tamamı yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.**
- Değiştirilecek bağlantı elemanları, **paslanmaz çelik (AISI 304 veya muadili)** olacak şekilde ve ilgili teknik standartlara uygun olarak temin edilecektir.
- Yenilenen cıvata ve bağlantı elemanları için yüklenici firma, **1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme garantisi** verecektir.
- Tespit edilen eksiklikler raporda açık şekilde belirtilecek, yapılan işlemlerle birlikte belgelendirilecektir.

4.5. Kum Arıtma Filtresi Kurulumu

- Yüklenici firma, su deposunun girişine **4 aşamalı temizlenebilir kum arıtma filtresi** takacaktır.
- Filtre, **2 inç çapında boru bağlantısı** ile kurulacaktır.
- Filtresiz suyun depo girişine girmemesi için gerekli bağlantılar yapılacaktır.

- Arıtma filtresi, suyun kir ve partiküllerden arındırılmasını sağlayarak depo içindeki suyun temiz ve sağlıklı olmasını garanti edecektir.
- Filtre, **temizlenebilir özelliğe sahip** olacak şekilde seçilecek ve uzun süreli kullanım için uygun standartlarda olacaktır.
- Filtre sistemi, düzenli bakım ve temizlik yapılabilecek şekilde tasarlanacaktır.
- Yüklenici firma, filtre sisteminin çalışmasını ve bakımı için gerekli eğitim ve kullanım talimatlarını hastane personeline verecektir.
- Filtrasyon sisteminin tüm montajı ve gerekli testler yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

5. PERSONEL VE EKİPMAN ŞARTLARI

- Tüm işlemler eğitimli ve belgeli personel tarafından yapılacaktır.
- Kullanılacak ekipmanlar temiz, çalışır ve güvenli olacaktır.
- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına tam uyum sağlanacaktır.

6. BELGELENDİRME VE RAPORLAMA


- Hizmet sonrası detaylı temizlik ve bakım raporu sunulacaktır.
- "Temizlik ve Dezenfeksiyon Sertifikası" düzenlenerek hastane yönetimine teslim edilecektir.

7. HİZMET PERİYODU

- İşlem yılda **en 6 kez** gerçekleştirilecektir.
- Gerektiğinde idare tarafından ek hizmet talep edilebilir.

8. GARANTİ VE SORUMLULUK

- Yüklenici firma tarafından yapılan tüm temizlik, bakım ve onarım işlemleri ile birlikte **yenilenen bağlantı elemanları da 1 (bir) yıl süreyle garanti kapsamına alınır.**
- Bu süre zarfında malzeme hatası veya işçilik kaynaklı ortaya çıkabilecek her türlü sorun yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.



9. DİĞER HÜKÜMLER

- Bu şartname; ilgili mevzuat, standartlar ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına uygun olarak uygulanacaktır.
- İdarenin uygun gördüğü her türlü düzenleme hakkı saklıdır.

Serdar Toka
Teknisyen



Salim Cenk
Teknisyen



Teknisyen
Yosun GEMO

