

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

05.05.2025

Sayı:

Konu: Trafo Ve Kompanzasyon Panosu İçin Malzeme Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.05.2025 saat: 10:00 'a kadar satinalma.patnosadsm@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İbrahim KAYA
İdari Ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BAR 24 REDRESÖR	1	Adet		
2	ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜ	1	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TRAFÖ VE KOMPASASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-BAR24 REDRESÖR

230V AC ($\pm\% 15$) : 50 Hz ($\pm\% 5$) : 250VA : > 0.8 : 26.5 VDC : 20-30V DC (1V) : 5A : 2 Amax / 5 Amax :
150W Maksimum : İzolasyon trafolu tristör kontrollü doğrultucu : > %75 : Hava soğutmalı doğal dolaşimli
(AN) : -20 ile 55 C : ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 : 18Ahr

Kolayca değiştirilebilir VRLA akü grubu

27.6 V sabit gerilim çıkışı

1.75 Amax sürekli çıkış akımı

Düşük ripple'lı DC çıkış

Girişte ve çıkışta sigorta yuvaları

AC ve DC varlığı LED göstergeler

Akü gerilimi test butonu

Ergonomik duvara monte veya rack

2-ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜSÜ

- 30kVAr Şönt Reaktör Sürme Kapasitesi (Faz başına 10kVAr)
- Her Şönt Reaktör için Ayrı Termik Girişi
- 0% ila 100% Arasında Devreye Alma
- Gecikmesiz Müdahale
- Test Butonu ile Sistemi Deneme İmkânı
- Thermal ve Durum Bildirim Ledleri
- T1, T2 ve T3 için Ayrı Sürme Bildirim Ledi
- Sürme Esnasında Devreye Giren Soğutma Fanı

Ürün garantili ve yeni imal edilmiş olacaktır. Kurumumuz OG Kesici Ayırıcı trafo merkezinde bulunan sisteme birebir uygun olacak, montaj, devreye alma ve röle ayarları yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.