

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

05.05.2025

Sayı:

Konu: Klima Santrali İçin 7 Kalem Yedek Parça Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.05.2025 saat: 10:00 'a kadar satinalma.patnosadsm@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İbrahim KAYA
İdari Ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ORANSAL KONTROL VANASI	5	Adet		
2	DAMPER	4	Adet		
3	SERPANTİN(BATARYA)	8	Adet		
4	DN50 VANA	4	Adet		
5	FAN KAYIŞI	6	Adet		
6	DN50 ÇEK VALFİ	2	Adet		
7	PLC(OTOMASYONBEYİNİ)	4	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedİ) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KLİMA SANTRALİ DAMPER TEKNİK ŞARTNAMESİ

Voltaj: 24V AC/DC oransal

Güç: 40nm

Koruma sınıfı: IEC/EN IP54

Açma kapama süresi 150s

Azami damper boyutu : 8 metre kare

ADET SAYISI : dört (4) tane

2. KLİMA SANTRALİ ORANSAL KONTROL VANASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Besleme 24 VAC

Kontrol Oransal Kontrol

Motor Kuvveti 1800 N

Çalışma Süresi 114 sn

Mil Boyu 20 mm

Manuel Müdahale El ile, Otomatik Resetleme

Uyumlu Vana Gövdeleri Ontrol Marka VGF2 ve VGF3 Serisi Vana Gövdeleri

ADET SAYISI : on (10) tane

3. KLİMA SANTRALİ SERPANTİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

yüksek ısı iletkeni bakır boru demetleri olmalıdır.

13600 kw kapasitede ısıtma ve soğutma yapabilmelidir.

Serpantin kanatları alüminyum olmalıdır.

Batarya kasası sac malzemesi olmalıdır ve montaj için vida yerleri olmalıdır.

ADET SAYISI : sekiz (8)

4. klima santrali Otomasyon (PLC) TEKNİKŞARTNAMESİ

- Analog girişler (sıcaklık, nem, basınç sensörleri vb.)
- Analog çıkışlar (oransal vana ve damper kontrolü)
- Dijital girişler (emergency buton, yangın alarmı, limit switch'ler)
- Dijital çıkışlar (fan start/stop, arıza bildirimleri)

Otomasyon da kullanılacak malzemeler TSE belgeli olmalıdır.

Kullanılacak malzemeler mevcut sisteme entegre edile bilmelidir.

Otomasyon çalışır halde teslim edilecektir.

ADET SAYISI : dört (4)

5. DN 50 VANA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Küresel vana paslanmaz çelik iki parça 2 inç DN 50, manivelalı

El kumandalı küresel vana.

Endüstriyel uygulama, sağlam gövde.

-malzeme: paslanmaz çelik ss304.

-tip: küresel vana - 2 parça gövde.

-Tam akış

-çalışma basıncı 0-63bar.

--20 °C ila 120 °C sıcaklık aralığı

ADET SAYISI : dört (4)

6. FAN KAYIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- V kayışı TSE standardı olacak
- V kayışı anti statik olacak
- V kayışı LI sınıfı olacak
- 13x2330 ölçülerinde olmalıdır.
- Kayışlar 2025 üretimi olmalıdır.

7. DN50-2 Kalde Yaylı Dik Çekvalf teknik şartnamesi

- Çap: DN50-2"
- Kullanım şekli: Dikey, yatay, eğimli ve açılı
- Basınç dayanımı: PN25 - 25 bar.
- İşletme sıcaklığı: -20° ile +80° arası
- Pirinç malzeme: Dayanıklı ve uzun ömürlü
- Metal yay pim'i: Yüksek mukavemet ve uzun ömür sağlar.

ADET SAYISI : iki (2)

ENVER YILDIZ
Elektrik Teknikeri