

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

07.05.2025

Sayı:

Konu: 4 Kalem Fancoil Yedek Parça Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.05.2025 saat: 10:00 'a kadar satinalma.patnosadsm@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İbrahim KAYA
İdari Ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	FANCOİL FAN MOTORU (Fc 83m 2052/2)	13	Adet		
2	OTOMATİK HAVA ATMA PURJÖRÜ	65	Adet		
3	13,2 Kw FANCOİL	1	Adet		
4	ODA TERMOSTATI	17	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ FANCOİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Caleffi 551 DISCALAIR Otomatik Hava Purjörü ½" şartnamesi

Bağlantıları ; G ½" (ISO 228 – 1) F.

Maksimum çalışma basıncı; 10 bar.

Ortam sıcaklığı ; 0 – 110 c

Materyal ; piring

2. iki borulu 13.2 w fancoil şartnamesi

Soğutma kapasitesi ; 11352 kcal/h

Isıtma kapasitesi ; 27950 kcal/h

Hava debisi ; 3000 m³/h

Basınç ; 130 pa

Güç (230v) ; 500w

Ses seviyesi ; 53 (dBa)

Boyutlar ; HxLxW(mm) ; 375x1425x565

Bağlantı çapı soğutma ; 1"

Ağırlık ; 60kg

3. Oda termostat teknik şartnamesi

Güç tüketimi ; <2w

Set noktası aralığı ; 10-30⁰c

Doğruluk ; + / - 1⁰c

Maks . yük : 400w

Besleme : 230v AC 50 / 60 Hz

Boyut : 85 x 130 x40 MM

Onay : CE uyumlu

4. Euro motor fancoil motoru teknik şartnamesi

Debi 1.Devir:295 m³ , 2. Devir: 445 m³ , 3.Devir:580 m³ , 4.Devir:685 m³

Devir 1.Devir:435 d/d , 2. Devir: 610 d/d , 3.Devir:820 d/d , 4.Devir:985 d/d

Gerilim 230 V

Güç 1.Devir:48 W , 2. Devir: 66 W , 3.Devir:92 W , 4.Devir:117 W

ENVER YILDIZ
Elektrik Teknikeri