

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

Sayı: 2507696424
Konu: Yönlendirme Tabelası Alımı İşi

08.05.2025

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.05.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRME TABELASI	12	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME
ACİL DURUM YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ
Mini LEPTİS



Enerji varken, batarya grubu otomatik şarj devresi tarafından şarj edilecektir. Enerji varken yanan aydınlatma elemanı elektriğin herhangi bir sebepten (yangın, sabotaj, deprem, arıza vb. gibi durumlarda) kesilmesi durumunda otomatik olarak hiç sönmeden devreye girerek aydınlatma sürekliliğini sağlayacak ve etiket değeri üzerindeki acilde yanma süresi sonunda başlangıçtaki ışık verimini kaybetmeyecek. Elektrik tekrar geldiğinde sistem devreden çıkarak aydınlatma elemanı, yanmasını bozmadan devam edecek ve aynı zamanda şarj devresi pili şarj edip tampon şarjda tutacak.

Şebekeden Çekilen Güç: 2W

Işık Çıkış Gücü: 2W: 90lm

Çalışma Sıcaklığı: -5°C..45°C

Gövde Sıcaklığı: 75°C max.

Görülebilme Mesafesi: 26m

Gövde: Toza, neme, böceğe karşı korumalı, 254mm uzunluğunda enjeksiyon baskılı POLİKARBON olmalıdır.

Montaj: Tavana direk, duvara arkadan, askılı veya asma tavana kolay monte edilebilecek.

Levha: 254x150x5mm ebadında şeffaf özel döküm akrilik pleksiglas.

Pictogram: Serigrafi tekniği ile boyanmış veya kendinden yapışkanlı opal etiket, pictogram 150mm yüksekliğinde 26m den görülebilecek (ISO 7010, ISO3864-1 normlarına uygun)

LED: Enerji tasarrufu maksimum olacak şekilde 18 adet Midpower LED olmalı.

LED markası ve Lümeni: 65lm Edison, MJT, Cree ML-E Led.

LED Ömrü: L70 > 50.000 saat @Ta= 40 °C olmalı.

Işık Rengi: 6500K ± %5 Soğuk beyaz ışık renginde olmalı

Driver: On Board PFC>0.95, TH

Koruma Sınıfı: IP40

Adet sayısı : ~~12~~ 12

Berna SARIKIR

Elektrik Sınıfı: Class-II

Koruma: Açık devre, kısa devre ve güç kaynağı koruması; batarya için düşük gerilim, aşırı şarj ve tam deşarj koruması olan elektronik devre.

İzolasyon: 220V gerilimin bulunduğu noktalar ve tüm elektronik gövdeden bağımsız olarak izole edilmeli

Ağırlık: 450gr

Ürün Detayı: İç komponent lerin montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında el ile lehim kullanılmamalı. LED PCB iç bağlantısı terminal blok konnektörü ile sağlanmalı. İç bağlantılarında kullanılan kablo 90°C sıcaklığa dayanıklı PVC olmalı. LED'ler PCB üzerine el değmeden SMD (yüzey montajlı) teknolojisi ile otomatik olarak sıcak lehimlenmiş olmalı. Armatürler güvenle sevke uygun olarak paketlenmeli. Her ürün ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı, ambalaj üzerinde üretici ismi, ürün modeli ve özelliklerini içeren etiket bulunmalı. Her ürünün detaylı kullanma kılavuzu kutu içerisinde bulunmalı. Armatürün bütünü ile 2 Yıl garantiye sahip olmalı

Test: Armatür TS EN 60598-2-1 standardına uygun olarak tasarlanıp, test edilip, üretilmeli. Üretici CE, TSE EN ISO 9001:2015 yönetim sistemi sertifikasına sahip olmalı. LED ışık kaynağı için LM80 ve TM21 Ömür test raporları teslim edilmeli. LED armatür için LM79 (TS EN 13032) Fotometrik test raporları teslim edilmeli. IEC TR 62471 (Lamba ve Lamba Sistemlerinin Foto biyolojik Güvenliği) test raporu bulunmalı. LED üretim tesisi ESD (Elektro Statik Deşarj) özelliğine sahip olmalı. Üretici tarafından her bir ürün için TS EN 60598-1 Ek-Q maddesine uygun olarak test edilip raporlanmalı. Her bir ürün için minimum 2 saat sürekli çalışır halde %100 performansta yanma testi yapılmalı. Ürün testleri TÜRKAK kuruluşuna akredite laboratuvarlar tarafından yapılmalı. Laboratuvarın sahip olduğu TÜRKAK CE belgesi istenmeli.

Standartlar: EN 60598-2-22, ve CE normlarına uygun olmalıdır.

Berna SARIKUŞ
