



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-276230761
Konu : Teklife Davet

14.05.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANE SU DEPOSUNUN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU HİZMET ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20/05/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HASTANE SU DEPOSUNUN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU HİZMET ALIM İŞİ	6 AYLIK	1 SEFER		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: F538B65A-E49E-4448-996E-EA97D4B84685

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



T.C.

AĞRI VALİLİĞİ

DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ

SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi bünyesindeki 2 (iki) adet 45'er tonluk su deposunun yıllık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi işi için hazırlanmıştır. Temizlik ve dezenfekte aşağıda belirtilen hususlar kapsamında yapılacaktır.

1. Su deposu içindeki mevcut suyun tamamı tahliye edilecektir.
2. Dezenfekte işine başlanmadan önce işi alan firma tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.
3. Hijyen kıyafetli ve eğitilmiş personel tarafından depo içi ve depo tavan kısmından zemine doğru oluşan tüm yüzeyler fırça ve kazıyıcı aletlerle çamur, tortu, balçık, yosun, pas vb. atıklardan arındırılacaktır.
4. Depo içi yüksek basınçlı yıkama makineleri ile yıkanacaktır.
5. Deponun cinsine göre nitrik asit çözeltisi veya inhibitörlü taş asidi ile yüzeylerde oluşan tortular giderilecektir. Kör noktalarındaki muhtemel çamurlaşma kaldırılacaktır.
6. Depoların temizliği esnasında çevreye ve ortak alanlarda doğabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
7. Deponun tüm yüzeyleri önce Sağlık Bakanlığı'ndan izinli kimyasallar ile temizlenecek ve sonra tekrar Sağlık Bakanlığı'ndan izinli dezenfektanlar ile dezenfekte edilecek.
8. Özel dezenfektan ürünleri ile dezenfeksiyon sağlandıktan sonra depo şebeke suyu ile 2 (iki) defa tekrar durulanarak kullanıma hazır hâlde teslim edilecektir.
9. Tüm işlemler bittikten sonra idareye dezenfeksiyon bilgi formu verilecektir.
10. Deponun temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmadan önce ve sonrasında ait fotoğraflar çekilerek, soft ortamda idareye teslim edilecektir.
11. Dezenfekte işleminin bitiminden sonra deponun tüm yüzeyleri tekrar durulanarak dezenfektan kalıntısı bırakılmamalıdır.
12. Teklif verecek firmalardan BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICISI SERTİFİKASI tekliflerle birlikte istenecektir.
13. Su deposunun dezenfekte tarihi depo üzerinde bir levha veya etiket vasıtasıyla yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
14. Firma tarafından deponun temizliği yapıldıktan sonra su depolarından Kimyasal ve Bakteriyolojik su numuneleri alınması ve analizi yaptırılması ayrıca sonuçlarının tarafımıza hem mail hem de zarflı evrak şeklinde yollanması gereklidir. **NUMUNE ÜCRETLERİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.**
15. Firma tarafından yapılan dezenfeksiyon işlemi bittikten sonra alınan su numunelerinin analiz ettirilmesi sonucunda bakteriyolojik üreme ve kimyasal ürün kalıntısı çıkması durumunda analiz sonuçları olumlu çıkana kadar firma tarafından su deposunun dezenfeksiyonu ücretsiz olarak yapılacaktır. Ayrıca numune sonuçları olumlu çıkana kadar geçen süre içerisinde tesisimiz bünyesindeki (personel, hasta, ziyaretçi vb.) kişilerin sudan kaynaklanabilecek olası bir sorun yaşanması durumunda tüm sorumluluk firmaya aittir.
16. Tüm işlemler hastanemiz idaresi tarafından belirlenen zamanlarda, hastanemiz teknik personeli gözetiminde yapılacaktır.
17. Firmalar tekliflerini sunmadan önce depoları yerinde inceleyecektir.

İş bu teknik şartname tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır.

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN

Ambas Birimi

13.05.2025

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Ebru GÜLER

Murat Yaşar
Genel Sekr. Tem.
Murat