

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

Sayı: 2507778110

22.05.2025

Konu: Lojman Binası İçin Su Hidroforu Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.05.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU HİDROFOR MOTORU	1	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HİDRAFOR-POMPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.5 HP - 5.4 m³/h - 53 mSS Jet Pompa 220V

Pratik, Güvenilir

Kolay kablo bağlantısı için özel enerji kontrol kutusu.
Çok Hafif: 16 - 26 kg.
Kompakt: Boyu 47 - 50,6 cm.
Ekstra kontrol cihazı bağlantı noktaları.

Uygulama Alanları

Açık kuyular ve depolardan 9 m't'e kadar emiş özelliği.
Bahçe ve sera sulama.
Domestik ve ticari uygulamalar.

Verimli, Sağlam

0,3 - 4,2 m³ / saat debi aralığında 3 tip.
22 - 70 mSS aralığında basma yüksekliği.
Grafit / Seramik mekanik salmastra.

Üstün Pompa Özellikleri

Pompa gövdesi dökme demir, motor gövdesi alüminyum, fan bronz.

Üstün Motor Özellikleri

230 V besleme gerilimi, tek fazlı, 50 Hz.
Motor gücü: 1 -2 HP
Asenkron, 2 kutuplu.
IP 44 / F koruma / Yalıtım sınıfı.
Sürekli çalışmaya uygun.
Hava soğutmalı.

HP 1.5 HP

Kw 1.1 kW

Maks. Debi (m³/h) 5.4 m³

Max. Yükseklik (mSS) 53 mss

Voltaj 220 Volt (Monofaze)

Emiş Derinliği 9 Metre

Temel Butat
Abbi Tekneta