

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.05.2025

Sayı: 468

Konu: YANGIN KAPI ALARIMLARI İÇİN 3 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.05.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı              | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|--------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1            | KAPI İLETİŞİM SENSÖRÜ.   |          |     | 100    | Adet   |              |              |
| 2            | GPRS PANEL               |          |     | 3      | Adet   |              |              |
| 3            | 12 VOLT 9 AMPER KURU AKÜ |          |     | 4      | Adet   |              |              |
| Genel Toplam |                          |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

| MALZEME ADI                              | ADET |
|------------------------------------------|------|
| ALARM SİSTEMLERİ KAPI İLETİŞİM KİTLERİ   | 100  |
| ÇİFT YÖNETİMLİ GPRS USB LAN ALARM PANELİ | 2    |
| 12 VOLT 9 AMPER KURU AKÜ                 | 4    |

### 100 ADET ALARM SİSTEMLERİ/KAPI İLETİŞİM KİTLERİ

- Mevcut sistemde kullanılan sensörlerle birebir uyumlu çalışmalı, sisteme dahil edilebilmelidir.
- Çekim kapasitesi Merkezi sisteme ulaşabilir mesafede (beton engeline rağmen en az 50 metre olmalıdır)
- Ekipman Tipi
- Kablolulu ve kablosuz olmalıdır
- Hassasiyet Seviyesi
- Yüksek ve anlık tepki vermelidir
- Çalışma Frekansı
- 435.32MHz olmalıdır
- Kablosuz Sinyal Mesafesi
- En az 180 Metre olmalıdır
- Koruma Sınıfı
- IP67 olmalıdır
- Müdahale Koruması dahil olmalı
- 233,3A AA
- Güç Kaynağı Voltajı
- 12V 4 ah
- PİL Ömrü
- 1 Yıl

(5)

Ad

**2 ADET GPRS/USB/LAN/ÇİFT YÖNETİMLİ ALARM PANELİ TAM TAKIM  
TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Mevcutta kullanılan 7 adet panelle organize şekilde çalışabilmeli ve tam uyumlu olmalıdır.
- Destekleyen Maksimum Bölge
- 66 ( 48 Kablosuz,12 Kablolu,6 Ek Bölge Kartı )
- Kablosuz Bölge Desteği
- 48 Bölge
- Kablolu Bölge Desteği
- 18 Bölge
- Ek Bölge Kartı Desteği
- 12 Bölge
- Kablolu Keypad Desteği
- 8 Adet
- Kablosuz Keypad Desteği
- 18 Adet
- Kablosuz Siren Desteği
- Sınırsız
- Kumanda Desteği
- 18 Adet
- Kamera Desteği
- 48 Adet
- Kullanıcı Sayısı
- 18 Adet
- Sesli Telefon Desteği
- 18 Adet
- Sinyal Protokolleri



- CMS-Kontak ID
- Frekans
- 435.32MHz
- Olay Kaydı
- CMS 1000-1300 / APP 128-244
- Sesli Geri Bildirim
- Var
- Mobil Uygulama (APP)
- P2P IOS-ANDROID
- E-Posta Durum Bildirimi
- Var
- Ağ Protokolleri
- TCP/IP,GSM,GPRS
- Yönetilebilir Kuru Kontak
- NO,NC
- Sabotaj (Tamper) Koruma
- Var
- Dahili Siren
- Var
- Yedek Güç Desteęi
- 12V 7A Kuru Akü
- Tehlikeli Durum Kaynakları
- Ambulans,Panik,Yangın,Tehdit
- Kablosuz Sinyal Mesafesi



- Açık Alanda 900 Metre
- Destekleyen Dedektör
- Duman, Isı, Gaz, Hareket, Su, Panik Buton, Manyetik Kontak
- Güç Kaynağı
- 15V DC
- Kasa Materyali
- ABS Plastik
- Montaj Şekli
- İç Ortam Duvara Montaj

### **12 VOLT 9 AMPER KURU AKÜ**

- 1- Aküler tamamen bakımsız, gaz çıkarmayan VRLA – AGM yapıda olacaktır.
- 2- Aküler tamamen yeni, hiç kullanılmamış olacak, üzerleri, çatlak, çizik, ezik, kırık, vs. kusurlu olmayacaktır.
- 3- Aküler her pozisyonda (dik, eğik, yatık, vs..) elektrolit sızıntısı ve performans kaybı olmadan çalışabilecektir.
- 4- Akü kutup başları çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı kesitte, iletkenliği yüksek malzemeden mamul ve soketli tip olmalıdır.
- 5- Akülerin ömür beklentisi 10 YIL olmalı, bu husus orijinal katalogda belirtilmelidir.

Ömer YILDIZ  
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ  
Sorumlu Teknisyen