

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.05.2025

Sayı: 466

Konu: KAZAN DAİRESİNDE BULUNAN DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN YEDEK PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DOĞALGAZ BRÜLÖRÜ HAVA PRESOSTATI (OKUYUCU SENSÖR)			3	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ŞARTNAME

1. HAVA AKIŞ SENSÖRÜ, P-PI VEYA RWF40 GİBİ PID KONTROLÖRLERİ İLE BAĞLANTILI OLACAKTIR.
2. DOĞRUDAN LOA ..., LMO ..., LMG ..., LFL ... GİBİ FARKLI BRÜLÖR KONTROLLERİ OLACAKTIR.
3. 1 VEYA 2 TELLİ KONTROL VEYA 3 KONUMLU KONTROLÖRLER İLE BAĞLANTILI OLACAKTIR.
4. DARBEYE DAYANIKLI VE ISIYA DAYANIKLI PLASTİK MUHAFAZALARI OLACAKTIR.
5. ELEKTRİK BAĞLANTILARI İÇİN VİDALI TERMİNALLERİ OLACAKTIR.
6. BAKIM GEREKTİRMEYEN DİŞLİ TAKIMI, DEVREDEN ÇIKARILABİLİR OLACAKTIR.
7. DAHİLİ KONUM GÖSTERGESİ OLACAKTIR.
8. ANAHTARLAMA NOKTALARINI AYARLAMAK İÇİN AYARLAMASI KOLAY UÇ VE YARDIMCI ANAHTARLAR - ENTEGRE ELEKTRONİK DEVRELERİ OLACAKTIR.
9. SQN90.240B2793 OLACAKTIR.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen