

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.05.2025

Sayı: 492

Konu: İDARİ OTOYOL BARIYERİ İÇİN 3 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HAREKET MOTORU			1	Adet		
2	ANA İŞLEMCİ KARTI			1	Adet		
3	UZAKTAN KUMANDA			25	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KOLLU BARIYER YEDEK PARÇA ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu kollu bariyer kapı yedek parçaları, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için istenmektedir. Parçalar montaj hariç talep edilmektedir.
2. Kapı ana işlemci kartı, numuneye göre getirilecektir. Bu sebeple fiyat verecek olan isteklilerin, Hastanemizde keşif yapması gerekmektedir.
3. Uzaktan kumandalar, talep edilen işlemci kartına uyumlu olmak zorundadır. Kumandalar, işi alan firma tarafından tanıtılacaktır.
4. Talep edilen kollu bariyer,kapı motoru teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Çalışma gerilimi: 220 Volt AC/50Hz

Motor gücü en az: 120 watt

İniş-Kalkış süresi: 6 saniye

Çalışma sıcaklığı: -30 ve + 60 derece

Koruma sınıfı: IP54

Ses: [65 db olacaktır.

ELEKTRİK TEKNİKERİ

Ömer YILDIZ

TEKNİK SORUMLU

Musa GÜNEŞ