

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.05.2025

Sayı: 502

Konu: ECZANE BİRİMİ İÇİN GÜVENLİK KAMERASI KABLO ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KAMERA KABLOSU (1220 metre)			1220	Metre		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GÜVENLİK KAMERASI KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Açıklama

Standartlar

ULUSLARARASI

EN 50173-1; IEC 61156-5; ISO/IEC 11801

ULUSAL

ANSI/TIA-568-C.2

Uygulama

Nexans U/UTP Category 6 kabloları Nexans'ın orta sınıf 250MHz için çözümüdür. ISO IEC 61156-5 gereksinimleri ile uyumlu üretilmiş olup, bu kablo, Ethernet, Hızlı Ethernet, Gigabit Ethernet gibi bütün Sınıf E uygulamalarını destekleyen en uygun seçimdir. Cat 6U/UTP kablolarının kullanımı 250 MHz'ye kadar temel ses ve veri uygulamaları için uygundur.

Performans

Nexans Category 6 kabloları EN 50288 ve ISO IEC 61156-5 standartlarının gereksinimleri ile uyumludur. Cat 6 bağlantı ekipmanları ile beraber kullanıldığında, bu kablolar, EN 50173 standardı 2.sürümünde ve ISO 11801 standardı 2.sürümünde(202) belirtilen Sınıf E bağlantı gereksinimleri ile uyumludur.

Özellikler

- Geliştirilmiş geometri ve performans için merkezi sabitleme
- Merkezi sabitleme elemanı kırılma veya kıvrılma riskini azaltır
- Kanal ve borularda minimum hacim kaplayan kompakt tasarım
- LSZH kılıf (Halojen içermeyen düşük duman yoğunluğuna sahip)
- Kolay ve hızlı montaj için tasarlanmış
- Tek telli 23 AWG iletken
- RoHS EC Direktifi 2011/65/EU ile uyumlu

Özellikleri

Yapısal karakteristikler

Kablo tipi : UTP

Dış kılıf : LSZH

Halojensiz : IEC 60754-1

Kullanım karakteristikleri

Alev geciktirme : IEC 60332-1

Duman yoğunluğu : IEC 61034

Korozyon : Az (IEC 60754-2)

Ortam serim sıcaklık aralığı : 0 ... 50 °C

İşletme ortam sıcaklığı : -20 ... 60 °C

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Muayyen 68488
Sor. Tekniker