



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-278163865

Konu : Teklife Davet

04.06.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM ELEKTRİK SARF MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **12/06/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	100 WATT PROJEKTÖR	ADET	16		
2	SİGORTA TİPİ ZAMAN SAYACI	ADET	5		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyusmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 430379AD-5FD2-41B1-8894-66173C01B56E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



100 WATT LED PROJEKTÖR ŞARTNAMESİ

1. Projektör 100 Watt gücünde olmalıdır.
2. Projektör 220 V 50 Hz tek fazlı şebeke ile çalışmalıdır.
3. Projektör beyaz ışık vermelidir.
4. Projektör en az IP65 koruma sınıfına sahip olmalıdır.
5. Projektör kasası alüminyum döküm olmalıdır.
6. Projektör dış mekanda kullanılacak ve 100-150-200 W olacaktır.
7. Işık akısı en az 11.000-15.000-18.750 lümen olacaktır.
8. Projektörün ömrü en az 50.000 saat olmalıdır.
9. Armatür gövdesi Alüminyum enjeksiyon ve dış etkenlerden korumalı olacaktır.
10. Birleştirme ve montaj malzemeleri paslanmaz malzemeden yapılacak ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır.
11. Armatürler paslanmaz alüminyum ve montaj vidaları, aparatları paslanmaz çelik ya da pirinç malzemeden yapılacaktır.
12. Ön camı temperli cam veya polikarbon olacaktır.
13. Armatür yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak ve çevre koşullarından dolayı yapısı değişmeyecektir.
14. LED Projektörler -35 ile +50 derece arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışacak yapıda olmalıdır. 25
15. Üretici firmanın TSE yeterlilik belgesi, ISO 9001 kalite yönetim sistemi Sertifikası, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip olmalıdır.
16. Ayrıca EN-60598-1, EN – 60598 - 2-3 ve TS 3033 EN 60529 standartlarına uygun olmalıdır.

ZAMAN SAATLİ SİGORTA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Zaman: Günlük, 24 Saat

Kontak Kapasitesi: 16A (AC-1), 4A (AC-3)

Kontak Sayısı: 1NO (1NA)

Minimum Ayar: 15 dakika

Zaman Rezervi: 100 saat

Montaj: Din Rayı

Besleme Gerilimi: 220 VAC...240 VAC

Frekans: 50-60 Hz.

Güç Tüketimi: 1 W

Koruma Sınıfı: IP20

Çalışma Sıcaklığı: -10...+50 Derece

Ortam Nemi: Maksimum %85

Anahtarlama Kapasitesi: Akkor lamba 1000 W, Enerji tasarruflu lamba 150 W

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

1. Sipariş mektubu firmaya iletdikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
3. Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.
4. Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
- 5- Tüm malzemeler TSE onaylı , garanti kapsamında ve kullanım özelliklerine göre testlere tabi tutulmuş test belgeleri ile beraber güncel olarak teslim edilecektir.
- 6- Malzemeler alım sırasında kontrol edilecek, belgelerine bakılacak özellikleri ve sayıları tutmayan malzemeler için iade yapılacaktır.
- 7- Malzemelerin üretimi ve kullanımı elektrik iç tesisleri yönetmeliği , elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği , elektrik tesisleri proje yönetmeliği , elektrik piyasası yönetmeliği , elektrik tesisleri topraklama yönetmelikleri öncelikli olmak üzere kodlar dahilinde standartları sağlayacak şekilde olmalıdır ve gerektiğinde malzeme belgeleri yüklenici tarafından uygun olarak temin edilecektir.

CENAP AYLAĞI
Özgür Özbek
Özgür

