

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-82
KONU : Mal Alımı Hk.

19.06.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal veya Hizmet alımı işini 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 23.06.2025 tarih saat 11:00'a kadar, **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.


Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Tam Otomatik Klor ve Ph Dozajlama Sistemi	Adet	1		

UYGUNDUR
Dr. Ahmet SAĞLAM
Başhekim


- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ

AĞRI TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ TAM OTOMATİK KLOR VE PH DOZAJLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.1.AMAÇ

1.2. Ağrı Taşlıçay Devlet Hastanesi su sistemini dezenfekte etmek

2.EKİPMAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2.1. Klorlama ve ph cihazı depolanan ve muhtelif basma kapasitelerine sahip pompalar marifetiyle basılan kullanma suyu sistemine uygun olacaktır.

2.2. Klorlama cihazı, sıvı klor ile çalışacak özellikte olacaktır.

2.3. Klorlama ve ph cihazı tam otomatik ölçümlü olacaktır.

2.4. Klorlama cihaz dijital göstergeli olacak ve depo içerisindeki klor miktarı milivolt cinsinden okunabilecektir.

2.5. Dozlama depolarda olacak, klorlama cihazı depo içerisindeki klor miktarı düşük yada yüksek olduğunda otomatik ayarlayacak şekilde devreye girecektir.

2.6. Klorlama cihazının depo içerisinde klor miktarını ölçen propları olacaktır.

2.7. Klorlama cihazının propların daldırma tipi olacak ve suyun homojen olarak ölçümünü yapabilmesi için deponun en uygun yerine monte edilecektir.

2.8. Klorlama cihazının Ph analizör ile entegre edilen bir selenoid pompası olacaktır.

2.9. Dozaj Pompasının diyaframların teflon olacaktır.

2.10. Cihazla birlikte emme basma montaj ve enjeksiyon aparatları olacaktır.

2.12. Cihazın klor deposu 100 lt lik polietilen malzemeden imal edilmiş kapaklı olacaktır.

2.11. Klorlama cihazının maximum dozaj alarmı olacaktır.

2.13. Dozaj pompasının kapasitesi 2 lt/saat 10 bar olacaktır.

2.14. Cihazla birlikte Prop kalibrasyon sıvısı olacaktır.

2.15. Depodaki bakiye klor miktarı hastane yönetimi ve teknik ekibinin istediği ölçüde ayarlanacaktır.

Ahmet ARAS
Taşlıçay Devlet Hastanesi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

İmza

2.16. Cihazla birlikte bakiye klor ve ph ölçüm kiti verilecektir.

2.17. Klorlama cihazın nakliye, montaj, işçilik ve devreye alma yüklenici firmaya ait olacaktır.

2.18. Yüklenici firma klorlama cihazını eksiksiz ve çalışır vaziyette işletmeye teslim edecektir

2.19. Klorlama ve ph cihazı CE, TSE VE ISO9001 belgelerinin en a ikisine sahip olup 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

2.20. Tam otomatik ölçümlü klorlama ve ph cihazında otomasyon cihazı ve pompa ünitesi ayrı yada birleşik olacaktır.

2.21. Kontrol paneli dokunmadık tuş takımlı ve ışıklıLEDakranı olup menü kullanımını kolay olacaktır.kalibrasyon ayarı otomatik olarak kontrol paneli üzerinden yapılabilmelidir. Kontrol paneli koruma sınıfı ip65 korumalı olacaktır.

2.22. Tam otomatik ölçümlü klor ve ph cihazının otomatik oransal çalışma modu olacaktır.

2.23 Cihazın çalışma güvenliği, elektrik izolasyonu, nem ve kullanılacak solüsyonlara dayanıklı olmalıdır.

2.24. Pompa ünitesi üzerinde pompanın çalışma kapasitesini % de yada strong sayısı olarak ayarlayabilen manüel veya dijital kontrol mekanizması olacaktır.

2.25. cihazla birlikte 100lt klor ve ph ayarlama sıvısı verilecektir.

2.26. Cihaz monte edildikten sonra şartnamede yazılandan hariç su sistemine 56 ton suya yetecek kadar ph ve klor sıvısı verilecektir.

2.27. Cihazın kullanımı ve tanıtımı hastanenin teknik birimine firma tarafından gösterilecektir.

2.28. Cihaz su sisteminin uyumlu olmalıdır.

2.29 ayriyeten klor ölçüm kiti de verilecektir.

3.1. SU SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

3.2. Deponun suyu ~~şebeke suyundan~~ temin edilmektedir ~~37~~ ton kapasitededir.

3.3. Su deposu modüler grp depodur.

3.4. Su deposu girişi 2 (iki) inç dir.

3.5. Su sisteminde 2 ton boyler vardır. Suyu su deposundan almaktadır.

Ahmet ARAS
Taşlıca Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Emine ÇİÇEK
Tıbbi Sekreter